

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 28, лит. В**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 28, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **34977.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112504**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14798	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,437	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.= 131,1	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 131,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гв.= 0
			Qгвс.= 0,2229
			Qтех.гвс.ср 0
			Qгвс.ср= 0,1013
			Gгвс.= 40,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2024	24,00		138,00	120,24	17,76	70,93	70,63	0,30						141,19	123,00	18,19						1,30
24.05.2024	24,00		140,08	123,45	16,63	72,15	71,85	0,30						143,42	126,37	17,05						1,24
25.05.2024	24,00		135,99	121,94	14,05	72,13	71,89	0,24						139,23	124,83	14,40						1,05
26.05.2024	24,00		135,75	120,58	15,17	69,37	69,12	0,25						138,75	123,24	15,51						1,08
27.05.2024	24,00		136,80	120,56	16,24	70,26	69,91	0,35						139,90	123,28	16,62						1,18
28.05.2024	24,00		138,92	122,04	16,88	70,97	70,66	0,31						142,13	124,85	17,28						1,24
29.05.2024	24,00		141,94	125,36	16,58	72,74	72,44	0,30						145,38	128,37	17,01						1,25
30.05.2024	24,00		141,13	125,08	16,05	72,84	72,56	0,28						144,55	128,09	16,46						1,21
31.05.2024	24,00		139,55	124,69	14,86	72,49	72,19	0,30						142,90	127,67	15,23						1,12
01.06.2024	24,00		138,93	126,44	12,49	72,09	71,83	0,26						142,24	129,44	12,80						0,93
02.06.2024	24,00		138,56	124,69	13,87	71,38	71,09	0,29						141,80	127,58	14,22						1,03
03.06.2024	24,00		140,58	125,33	15,25	71,08	70,83	0,25						143,84	128,22	15,62						1,12
04.06.2024	24,00		142,11	127,92	14,19	71,90	71,61	0,29						145,48	130,94	14,54						1,06
05.06.2024	24,00		144,12	129,94	14,18	73,25	72,97	0,28						147,65	133,10	14,55						1,08
06.06.2024	24,00		141,76	128,90	12,86	72,83	72,55	0,28						145,19	132,01	13,18						0,97
07.06.2024	24,00		142,31	128,47	13,84	73,25	72,98	0,27						145,79	131,61	14,18						1,05
08.06.2024	24,00		138,79	125,82	12,97	71,43	71,14	0,29						142,03	128,75	13,28						0,96
09.06.2024	24,00		138,07	123,82	14,25	70,18	69,93	0,25						141,20	126,61	14,59						1,03
10.06.2024	24,00		145,21	129,86	15,35	70,11	69,85	0,26						148,49	132,78	15,71						1,11
11.06.2024	24,00		164,59	150,36	14,23	70,01	69,77	0,24						168,30	153,73	14,57						1,03
12.06.2024	24,00		152,02	136,88	15,14	70,13	69,88	0,25						155,45	139,96	15,49						1,10
13.06.2024	24,00		141,42	127,15	14,27	70,62	70,37	0,25						144,66	130,05	14,61						1,04
14.06.2024	24,00		137,12	124,35	12,77	70,39	70,12	0,27						140,24	127,16	13,08						0,94
15.06.2024	24,00		135,84	123,24	12,60	70,22	69,95	0,27						138,91	126,01	12,90						0,92
16.06.2024	24,00		138,49	123,67	14,82	71,00	70,72	0,28						141,70	126,52	15,18						1,09
17.06.2024	24,00		139,58	124,96	14,62	71,20	70,94	0,26						142,83	127,85	14,98						1,08
18.06.2024	24,00		140,09	126,09	14,00	70,77	70,51	0,26						143,31	128,97	14,34						1,03
19.06.2024	24,00		138,97	125,00	13,97	71,07	70,82	0,25						142,19	127,88	14,31						1,03
20.06.2024	24,00		139,33	124,31	15,02	70,66	70,40	0,26						142,53	127,14	15,39						1,10
21.06.2024	24,00		138,60	124,75	13,85	70,96	70,69	0,27						141,80	127,62	14,18						1,02
22.06.2024	24,00		140,12	127,15	12,97	71,20	70,94	0,26						143,38	130,09	13,29						0,96
Среднее	24,00		140,80	126,23	14,57	71,28	71,00	0,27						144,08	129,15	14,93						1,08
Итого	744,00		4364,77	3913,04	451,73									4466,46	4003,72	462,74						33,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:										
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч	





Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: _____ / _____ /
 Корректировка на температуру холодной воды: **16,08** °C **7,26** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **26,09** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____ /

Идентификатор документа 4dbe0bb1-a80c-4916-a84b-4c540938d85f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа