Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9105.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	110.18	99.61	10.57	70.62	66.21	4.41	7.00	5.00		56.67	45.91	10.76	57.95	46.63	11.32	-	70.75	57.73				1.36
24.05.2024	24.00	-	112.08	103.16	8.92	71.88	67.57	4.31	7.00	5.00		56.75	47.61	9.14	58.05	48.34	9.71	-	72.00	59.17				1.27
25.05.2024	24.00	-	110.79	101.09	9.70	71.58	67.52	4.06	7.00	5.00		56.49	46.59	9.90	57.83	47.37	10.46	-	71.64	59.32				1.28
26.05.2024	24.00	-	110.52	98.56	11.96	68.92	65.14	3.78	7.00	5.00		57.52	45.36	12.16	58.78	46.07	12.71	-	69.00	57.30				1.37
27.05.2024	24.00	-	110.59	100.92	9.67	70.00	65.94	4.06	7.00	5.00		56.37	46.52	9.85	57.65	47.24	10.41	-	70.14	57.86				1.26
28.05.2024	24.00	-	112.63	102.94	9.69	70.56	66.64	3.92	7.00	5.00		57.31	47.45	9.86	58.62	48.19	10.43	-	70.70	58.69				1.27
29.05.2024	24.00	-	113.08	97.46	15.62	72.22	68.34	3.88	7.00	5.00		53.02	44.93	8.09	54.30	45.70	8.60	-	72.18	60.40				1.11
30.05.2024	24.00	-	131.64	121.73	9.91	72.42	69.27	3.15	7.00	5.00		65.52	56.20	9.32	67.10	57.16	9.94	-	72.53	61.58				1.29
31.05.2024	24.00	-	130.88	121.73	9.15	72.22	69.09	3.13	7.00	5.00		64.79	56.22	8.57	66.31	57.17	9.14	-	72.33	61.47				1.23
01.06.2024	24.00	-	131.95	122.85	9.10	71.61	68.66	2.95	7.00	5.00		65.17	56.68	8.49	66.67	57.65	9.02	-	71.71	61.21				1.20
02.06.2024	24.00	-	130.22	120.62	9.60	71.06	68.07	2.99	7.00	5.00		64.59	55.55	9.04	66.07	56.51	9.56	-	71.18	60.59				1.23
03.06.2024	24.00	-	130.16	120.58	9.58	70.77	67.78	2.99	7.00	5.00		64.52	55.43	9.09	65.99	56.39	9.60	-	70.88	60.27				1.23
04.06.2024	24.00	-	132.16	122.55	9.61	72.09	68.90	3.19	7.00	5.00		65.49	56.43	9.06	67.05	57.39	9.66	-	72.21	61.18				1.28
05.06.2024	24.00	-	133.99	124.36	9.63	73.33	70.13	3.20	7.00	5.00		66.25	57.35	8.90	67.91	58.36	9.55	-	73.44	62.35				1.29
06.06.2024	24.00	-	131.50	122.75	8.75	72.99	69.76	3.23	7.00	5.00		64.75	56.49	8.26	66.29	57.47	8.82	-	73.09	61.95				1.23
07.06.2024	24.00	-	129.42	120.46	8.96	73.26	69.77	3.49	7.00	5.00		63.92	55.24	8.68	65.48	56.20	9.28	-	73.34	61.65				1.28
08.06.2024	24.00	-	126.75	118.19	8.56	71.54	68.17	3.37	7.00	5.00		62.63	54.26	8.37	64.08	55.22	8.86	-	71.64	60.23				1.22
09.06.2024	24.00	-	125.53	115.93	9.60	70.17	66.79	3.38	7.00	5.00		62.88	53.47	9.41	64.32	54.36	9.96	-	70.26	58.88				1.27
10.06.2024	24.00	-	129.18	120.02	9.16	70.18	66.77	3.41	7.00	5.00		64.35	55.34	9.01	65.82	56.29	9.53	-	70.29	58.84				1.27
11.06.2024	24.00	-	139.57	130.45	9.12	70.19	67.15	3.04	7.00	5.00		69.25	60.31	8.94	70.80	61.27	9.53	-	70.30	59.64				1.27
12.06.2024	24.00	-	130.49	121.01	9.48	70.26	66.99	3.27	7.00	5.00		65.28	55.85	9.43	66.76	56.78	9.98	-	70.37	59.24				1.29
13.06.2024	24.00	-	125.22	115.97	9.25	70.73	67.22	3.51	7.00	5.00		62.73	53.47	9.26	64.17	54.39	9.78	-	70.81	59.19				1.28
14.06.2024	24.00	-	122.37	113.84	8.53	70.57	67.12	3.45	7.00	5.00		60.87	52.36	8.51	62.30	53.27	9.03	-	70.68	59.15				1.21
15.06.2024	24.00	-	121.24	112.65	8.59	70.42	67.02	3.40	7.00	5.00		60.30	51.86	8.44	61.72	52.67	9.05	-	70.52	59.09				1.19
16.06.2024	24.00	-	122.09	112.30	9.79	71.24	67.76	3.48	7.00	5.00		61.52	51.69	9.83	62.95	52.58	10.37	-	71.36	59.73				1.30
17.06.2024	24.00	-	123.66	113.62	10.04	71.37	67.93	3.44	7.00	5.00		62.45	52.35	10.10	63.90	53.28	10.62	-	71.47	59.95				1.32
18.06.2024	24.00	-	124.16	114.60	9.56	70.95	67.54	3.41	7.00	5.00		62.36	52.86	9.50	63.83	53.78	10.05	-	71.04	59.62				1.28
19.06.2024	24.00	-	123.47	113.86	9.61	71.24	67.75	3.49	7.00	5.00		62.05	52.52	9.53	63.49	53.44	10.05	-	71.33	59.70				1.29
20.06.2024	24.00	-	122.31	113.07	9.24	70.82	67.16	3.66	7.00	5.00		61.23	52.23	9.00	62.67	53.08	9.59	-	70.92	58.97				1.26
21.06.2024	24.00	-	122.92	113.22	9.70	71.17	67.62	3.55	7.00	5.00		61.67	52.07	9.60	63.11	52.99	10.12	-	71.26	59.54				1.29
22.06.2024	24.00	-	76.49	70.65	5.84	71.13	67.58	3.55	7.00	5.00		41.32	32.58	8.74	42.26	33.13	9.13	-	70.37	59.78				0.96
Среднее	24.00	-	122.49	112.93	9.56	71.21	67.72	3.49	7.00	5.00		61.29	52.04	9.25	62.72	52.92	9.80	-	71.28	59.82				1.25
Итого	744.00		3797.24	3500.75	296.49							1900.02	1613.18	286.84	1944.23	1640.37	303.86	0.00						38.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 04:00:00	113862.81	106737.84	61888.90	51763.79	63530.81	52733.58	2606.66	383.62	22920.00
	22.06.2024 16:00:00	114021.30	106883.92	61970.11	51831.02	63613.90	52801.98	2608.06	384.45	22556.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -4.87 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **34.02** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **303.86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024 г.