Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО + ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО + ГВС | Строит. Адрес: Шелгунова 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 22_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.04.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	86.06	79.66	6.40	70.38	65.33	5.05	7.00	5.00		44.31	-	-	45.33	-	45.33	-	70.96	-				0.85
24.05.2024	24.00	-	87.83	81.71	6.12	71.63	66.73	4.90	7.00	5.00		45.04	-	-	46.10	-	46.10	-	72.22	-				0.84
25.05.2024	24.00	-	86.50	80.63	5.87	71.40	66.62	4.78	7.00	5.00		44.27	-	-	45.29	-	45.29	-	71.93	-				0.81
26.05.2024	24.00	-	86.07	79.65	6.42	68.71	64.16	4.55	7.00	5.00		44.31	-	-	45.28	-	45.28	-	69.23	-				0.81
27.05.2024	24.00	-	86.27	79.67	6.60	69.77	64.88	4.89	7.00	5.00		44.45	-	-	45.48	-	45.48	-	70.35	-				0.85
28.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
29.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
30.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
31.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
01.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
02.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
03.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
07.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
08.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
09.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
12.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
17.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	86.55	80.26	6.28	70.38	65.54	4.83	7.00	5.00		44.48	-	-	45.50	-	45.50	-	70.94	-				0.83
Итого	120.00		432.73	401.32	31.41							222.38	0.00	0.00	227.48	0.00	227.48	0.00						4.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.2024 06:00:00	79075.74	73572.58	33889.21	-	34777.03	-	1627.50	2569.77	17729.00
	28.05.2024 02:00:00	79147.91	73638.49	33926.73	-	34815.42	-	1628.27	2572.44	17749.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **624 час.** 21.57 Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 166.61 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -3.18 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **22.56** Гкал,
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **198.66** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.