Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 4_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	10.26	0.00	10.26	65.51	51.21	14.30	7.00	5.00		10.20	-	-	10.41	-	10.41	-	65.01	-				0.68
24.05.2024	24.00	-	10.43	0.00	10.43	66.45	52.15	14.30	7.00	5.00		10.39	-	-	10.59	-	10.59	-	65.97	-				0.69
25.05.2024	24.00	-	10.20	0.00	10.20	66.21	52.83	13.38	7.00	5.00		10.16	-	-	10.38	-	10.38	-	65.67	-				0.68
26.05.2024	24.00	-	10.85	0.00	10.85	64.31	51.39	12.92	7.00	5.00		10.86	-	-	11.04	-	11.04	-	63.83	-				0.70
27.05.2024	24.00	-	9.55	0.00	9.55	65.18	51.58	13.60	7.00	5.00		9.49	-	-	9.68	-	9.68	-	64.69	-				0.62
28.05.2024	24.00	-	16.08	0.00	16.08	66.56	50.80	15.76	7.00	5.00		8.48	-	-	8.65	-	8.65	-	65.70	-				1.07
29.05.2024	24.00	-	9.94	0.00	9.94	67.25	53.62	13.63	7.00	5.00		9.95	-	-	10.15	-	10.15	-	66.73	-				0.67
30.05.2024	24.00	-	9.44	0.00	9.44	67.33	53.89	13.44	7.00	5.00		9.45	-	-	9.64	-	9.64	-	66.77	-				0.64
31.05.2024	24.00	-	9.29	0.00	9.29	67.17	53.77	13.40	7.00	5.00		9.28	-	-	9.47	-	9.47	-	66.62	-				0.63
01.06.2024	24.00	-	8.54	0.00	8.54	66.53	53.67	12.86	7.00	5.00		8.45	-	-	8.63	-	8.63	-	65.98	-				0.57
02.06.2024	24.00	-	8.94	0.00	8.94	66.30	53.33	12.97	7.00	5.00		8.93	-	-	9.12	-	9.12	-	65.74	-				0.60
03.06.2024	24.00	-	9.76	0.00	9.76	65.99	53.26	12.73	7.00	5.00		9.68	-	-	9.88	-	9.88	-	65.49	-				0.64
04.06.2024	24.00	-	8.49	0.00	8.49	67.07	53.70	13.37	7.00	5.00		8.49	-	-	8.67	-	8.67	-	66.48	-				0.57
05.06.2024	24.00	-	10.25	0.00	10.25	68.28	54.52	13.76	7.00	5.00		10.17	-	-	10.38	-	10.38	-	67.80	-				0.70
06.06.2024	24.00	-	8.50	0.00	8.50	67.78	54.44	13.34	7.00	5.00		8.51	-	-	8.68	-	8.68	-	67.18	-				0.57
07.06.2024	24.00	-	9.32	0.00	9.32	68.12	54.60	13.52	7.00	5.00		9.26	-	-	9.45	-	9.45	-	67.59	-				0.64
08.06.2024	24.00	-	9.01	0.00	9.01	66.66	53.42	13.24	7.00	5.00		8.98	-	-	9.17	-	9.17	-	66.09	-				0.60
09.06.2024	24.00	-	10.55	0.00	10.55	65.65	52.91	12.74	7.00	5.00		10.45	-	-	10.64	-	10.64	-	65.15	-				0.69
10.06.2024	24.00	-	9.49	0.00	9.49	65.43	53.14	12.29	7.00	5.00		9.45	-	-	9.64	-	9.64	-	64.84	-				0.62
11.06.2024	24.00	-	8.87	0.00	8.87	65.56	53.79	11.77	7.00	5.00		8.88	-	-	9.05	-	9.05	-	65.01	-				0.58
12.06.2024	24.00	-	9.83	0.00	9.83	65.61	53.43	12.18	7.00	5.00		9.85	-	-	10.04	-	10.04	-	65.08	-				0.65
13.06.2024	24.00	-	8.61	0.00	8.61	65.54	52.93	12.61	7.00	5.00		8.54	-	-	8.71	-	8.71	-	64.99	-				0.57
14.06.2024	24.00	-	10.21	0.00	10.21	65.71	52.93	12.78	7.00	5.00		10.15	-	-	10.37	-	10.37	-	65.19	-				0.67
15.06.2024	24.00	-	9.85	0.00	9.85	65.49	52.86	12.63	7.00	5.00		9.83	-	-	10.01	-	10.01	-	64.93	-				0.64
16.06.2024	24.00	-	10.44	0.00	10.44	66.34	53.36	12.98	7.00	5.00		10.43	-	-	10.63	-	10.63	-	65.81	-				0.69
17.06.2024	24.00	-	9.80	0.00	9.80	66.38	53.64	12.74	7.00	5.00		9.77	-	-	9.97	-	9.97	-	65.85	-				0.65
18.06.2024	24.00	-	9.10	0.00	9.10	65.99	53.60	12.39	7.00	5.00		9.07	-	-	9.24	-	9.24	-	65.46	-				0.60
19.06.2024	24.00	-	9.08	0.00	9.08	66.17	53.74	12.43	7.00	5.00		9.05	-	-	9.24	-	9.24	-	65.64	-				0.60
20.06.2024	24.00	-	9.83	0.00	9.83	65.97	53.34	12.63	7.00	5.00		9.81	-	-	10.02	-	10.02	-	65.43	-				0.65
21.06.2024	24.00	-	10.20	0.00	10.20	66.22	53.42	12.80	7.00	5.00		10.17	-	-	10.38	-	10.38	-	65.69	-				0.68
22.06.2024	24.00	-	8.95	0.00	8.95	66.12	53.49	12.63	7.00	5.00		8.89	-	-	9.08	-	9.08	-	65.57	-				0.59
Среднее	24.00	-	9.80	-	9.80	66.29	53.19	13.10	7.00	5.00		9.52	-	-	9.71	-	9.71	-	65.74	-				0.65
Итого	744.00		303.66	0.00	303.66							295.07	0.00	0.00	301.01	0.00	301.01	0.00						20.13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 04:00:00	95626.62	87677.40	8322.87	-	8528.39	-	2895.86	615.37	22652.00
	22.06.2024 16:00:00	95641.70	87677.40	8337.93	-	8543.76	-	2896.86	616.36	22687.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -4.73 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.40** Гкал,
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **301.01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г