Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Шелгунова 6_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	51.89	43.28	8.61	70.58	59.84	10.74	7.00	5.00		51.37	42.09	9.28	52.56	42.81	9.75	-	70.63	60.15				1.10
24.05.2024	24.00	-	53.16	45.40	7.76	71.75	61.37	10.38	7.00	5.00		52.63	44.17	8.46	53.83	44.96	8.87	-	71.81	61.68				1.05
25.05.2024	24.00	-	52.56	45.19	7.37	71.64	61.54	10.10	7.00	5.00		52.01	43.97	8.04	53.22	44.76	8.46	-	71.69	61.85				1.01
26.05.2024	24.00	-	53.16	43.63	9.53	68.95	59.35	9.60	7.00	5.00		52.62	42.48	10.14	53.82	43.18	10.64	-	69.02	59.66				1.10
27.05.2024	24.00	-	51.72	43.68	8.04	69.90	59.60	10.30	7.00	5.00		51.20	42.48	8.72	52.37	43.19	9.18	-	69.95	59.91				1.04
28.05.2024	24.00	-	52.68	44.98	7.70	70.53	60.69	9.84	7.00	5.00		52.22	43.77	8.45	53.43	44.55	8.88	-	70.59	60.99				1.02
29.05.2024	24.00	-	89.88	75.60	14.28	73.16	67.93	5.23	7.00	5.00		43.80	37.35	6.45	44.84	38.02	6.82	-	72.34	62.16				0.85
30.05.2024	24.00	-	132.36	123.86	8.50	72.78	69.20	3.58	7.00	5.00		47.91	40.64	7.27	49.11	41.37	7.74	-	72.88	62.61				0.95
31.05.2024	24.00	-	132.95	125.46	7.49	72.43	68.84	3.59	7.00	5.00		48.18	42.09	6.09	49.36	42.85	6.51	-	72.53	62.36				0.87
01.06.2024	24.00	-	134.94	127.57	7.37	71.95	68.52	3.43	7.00	5.00		49.14	43.17	5.97	50.34	43.94	6.40	-	72.05	62.43				0.85
02.06.2024	24.00	-	133.39	124.96	8.43	71.32	67.91	3.41	7.00	5.00		48.70	41.70	7.00	49.90	42.44	7.46	-	71.43	61.73				0.90
03.06.2024	24.00	-	133.64	126.07	7.57	71.11	67.67	3.44	7.00	5.00		48.74	42.53	6.21	49.94	43.27	6.67	-	71.22	61.53				0.85
04.06.2024	24.00	-	135.59	126.90	8.69	72.29	68.76	3.53	7.00	5.00		49.23	42.12	7.11	50.43	42.88	7.55	-	72.40	62.28				0.94
05.06.2024	24.00	-	136.98	128.91	8.07	73.61	70.00	3.61	7.00	5.00		49.49	42.95	6.54	50.69	43.76	6.93	-	73.71	63.45				0.92
06.06.2024	24.00	-	136.50	128.12	8.38	73.18	69.59	3.59	7.00	5.00		49.56	42.79	6.77	50.76	43.58	7.18	-	73.28	63.06				0.93
07.06.2024	24.00	-	135.84	127.94	7.90	73.54	69.71	3.83	7.00	5.00		49.14	42.91	6.23	50.34	43.68	6.66	-	73.62	62.84				0.92
08.06.2024	24.00	-	133.94	125.38	8.56	71.80	68.03	3.77	7.00	5.00		49.04	42.03	7.01	50.24	42.77	7.47	-	71.90	61.26				0.95
09.06.2024	24.00	-	131.80	123.76	8.04	70.52	66.78	3.74	7.00	5.00		48.11	41.61	6.50	49.24	42.29	6.95	-	70.63	59.98				0.90
10.06.2024	24.00	-	135.71	126.62	9.09	70.42	66.72	3.70	7.00	5.00		49.62	42.09	7.53	50.78	42.80	7.98	-	70.53	59.90				0.98
11.06.2024	24.00	-	147.61	139.14	8.47	70.38	66.95	3.43	7.00	5.00		54.50	47.55	6.95	55.70	48.36	7.34	-	70.51	60.92				0.95
12.06.2024	24.00	-	139.29	130.27	9.02	70.46	66.89	3.57	7.00	5.00		51.01	43.53	7.48	52.18	44.30	7.88	-	70.57	60.38				0.97
13.06.2024	24.00	-	134.79	125.84	8.95	70.98	67.28	3.70	7.00	5.00		48.98	41.65	7.33	50.17	42.38	7.79	-	71.08	60.46				0.96
14.06.2024	24.00	-	132.32	124.00	8.32	70.81	67.06	3.75	7.00	5.00		48.03	41.33	6.70	49.20	42.04	7.16	-	70.91	60.16				0.92
15.06.2024	24.00	-	131.34	122.76	8.58	70.61	66.87	3.74	7.00	5.00		47.79	40.80	6.99	48.90	41.49	7.41	-	70.71	60.02				0.93
16.06.2024	24.00	-	131.42	122.27	9.15	71.40	67.68	3.72	7.00	5.00		47.65	40.11	7.54	48.84	40.79	8.05	-	71.51	60.71				0.97
17.06.2024	24.00	-	132.93	124.82	8.11	71.55	67.88	3.67	7.00	5.00		48.15	41.67	6.48	49.35	42.38	6.97	-	71.65	61.21				0.90
18.06.2024	24.00	-	134.35	125.85	8.50	71.09	67.48	3.61	7.00	5.00		48.88	42.06	6.82	50.08	42.77	7.31	-	71.19	60.92				0.92
19.06.2024	24.00	-	133.40	124.37	9.03	71.43	67.73	3.70	7.00	5.00		48.51	41.09	7.42	49.71	41.81	7.90	-	71.53	60.91				0.97
20.06.2024	24.00	-	132.64	123.55	9.09	71.02	67.27	3.75	7.00	5.00		48.21	40.90	7.31	49.41	41.59	7.82	-	71.11	60.30				0.96
21.06.2024	24.00	-	132.81	124.32	8.49	71.36	67.54	3.82	7.00	5.00		48.18	41.42	6.76	49.38	42.14	7.24	-	71.46	60.60				0.93
22.06.2024	24.00	-	135.15	127.72	7.43	71.50	67.79	3.71	7.00	5.00		48.99	43.17	5.82	50.19	43.92	6.27	-	71.60	61.19				0.87
Среднее	24.00	-	117.31	108.78	8.53	71.42	66.47	4.95	7.00	5.00		49.41	42.20	7.21	50.59	42.94	7.65	-	71.49	61.21				0.95
Итого	744.00		3636.74	3372.22	264.52							1531.59	1308.22	223.37	1568.31	1331.07	237.24	0.00						29.38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 05:00:00	129108.63	121001.91	70733.44	61623.77	72648.26	62977.22	2601.87	486.26	22458.00
	22.06.2024 16:00:00	129309.37	121190.34	70806.22	61686.76	72722.84	63041.32	2603.47	487.09	22494.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -3.80 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **25.58** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **237.24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.