

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.2, КОРП.1[1]  
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944  
 Номер прибора: 7837  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024		24	6.06	36.5	5.9	0	18.9	1	17.6	6.06	0	84.472	72.4	6.9	42.77	47.5	7	24.8	41.702	4.08	4.08
24.05.2024		24	0	20.7	-0.1	0	19.6	0	1.1	0	0	82.4	72.5	7	45.114	47.2	7	25.2	37.286	3.84	3.84
25.05.2024		24	0	21.5	-0.1	0	20.8	0	0.7	0	0	82.619	72.1	7	47.028	47.1	7	25	35.591	3.744	3.744
26.05.2024		24	0	20.3	-0.1	0	20.2	0	0.1	0	0	83.886	71.5	6.9	42.945	46.2	6.9	25.3	40.941	4.015	4.015
27.05.2024		24	0	19.9	-0.1	0	19.3	0	0.6	0	0	80.747	71.4	6.9	41.822	45.8	6.9	25.6	38.925	3.85	3.85
28.05.2024		24	0	21.9	-0.1	0	21	0	0.9	0	0	82.106	72.1	6.9	42.437	46.4	6.9	25.7	39.669	3.949	3.949
29.05.2024		24	0	22.3	-0.1	0	21.5	0	0.8	0	0	81.365	72.2	6.9	44.106	47.1	6.9	25.1	37.259	3.799	3.799
30.05.2024		24	0	22.6	-0.1	0	22	0	0.6	0	0	79.357	72.1	7	43.88	46.8	7	25.4	35.477	3.673	3.673
31.05.2024		24	0	22	-0.2	0	21.7	-0.1	0.3	0	0	78.614	71.5	7	44.058	46.3	7	25.2	34.556	3.584	3.584
01.06.2024		24	0	22.5	-0.2	0	21.9	-0.1	0.6	0	0	80.577	72.2	7	49.248	47.3	6.9	24.9	31.329	3.488	3.488
02.06.2024		24	0	22.9	-0.2	0	22.2	-0.1	0.7	0	0	82.799	71.6	6.9	45.52	47.5	6.9	24.2	37.279	3.771	3.771
03.06.2024		24	0	22.9	1.2	0	22.2	0.6	0.7	0	0	79.486	70.8	6.5	43.926	46.2	6.3	24.6	35.56	3.596	3.596
04.06.2024		24	0	22.3	-0.2	0	22.1	-0.1	0.2	0	0	81.757	71.3	6.9	48.659	47	6.9	24.4	33.098	3.547	3.547
05.06.2024		24	0	22.5	-0.2	0	21.9	-0.1	0.6	0	0	79.638	72.5	7	44.454	46.6	7	25.9	35.184	3.703	3.703
06.06.2024		24	36.36	71.2	6	0	27	2.4	44.2	36.36	2.589	79.047	72.6	6.9	46.957	47.2	6.9	25.4	32.09	3.525	6.114
07.06.2024		24	0	24.8	1.7	0	22.7	1.9	2.1	0	0	77.064	71.6	7	45.692	45.9	7	25.7	31.372	3.42	3.42
08.06.2024		24	0	21.5	1.5	0	20.6	1.7	0.9	0	0	80.284	70.3	7	46.947	45.5	6.9	24.9	33.337	3.513	3.513
09.06.2024		24	0	20.9	1.4	0	20.1	1.5	0.8	0	0	82.675	70.2	6.9	41.776	44.6	6.9	25.6	40.899	3.944	3.944
10.06.2024		24	0	20.6	1.3	0	20	1.5	0.6	0	0	79.655	70	6.9	43.128	43.7	6.9	26.3	36.527	3.691	3.691
11.06.2024		24	0	20.2	1.3	0	19.5	1.4	0.7	0	0	78.761	69.8	7	42.011	43.9	7	25.9	36.75	3.656	3.656
12.06.2024		24	0	20	1.2	0	19.3	1.4	0.7	0	0	82.35	69.2	6.9	41.126	44.2	6.9	24.9	41.224	3.878	3.878
13.06.2024		24	0	19.7	1.1	0	19.1	1.3	0.6	0	0	77.925	70.8	7	40.76	43.9	7	27	37.165	3.732	3.732
14.06.2024		24	0	19.2	1.1	0	18.8	1.2	0.4	0	0	78.432	71.8	7	43.499	44.9	7	26.9	34.933	3.679	3.679
15.06.2024		24	0	19.2	1.1	0	18.7	1.2	0.5	0	0	78.904	72.3	7	47.642	45.4	7	26.9	31.262	3.542	3.542
16.06.2024		24	0	19.7	1	0	19	1.2	0.7	0	0	80.279	71.5	6.9	44.723	45.1	6.9	26.4	35.556	3.72	3.72
17.06.2024		24	0	20.1	1	0	19.6	1.2	0.5	0	0	78.596	71.7	7	39.214	44.5	7	27.1	39.382	3.886	3.886
18.06.2024		24	0	20.6	1	0	20.1	1.2	0.5	0	0	78.902	71.5	7	42.393	45.2	7	26.3	36.509	3.724	3.724
19.06.2024		24	0	21.1	1	0	20.1	1.1	1	0	0	78.524	72.1	7	41.387	44.8	7	27.4	37.137	3.811	3.811
20.06.2024		24	0	19.6	0.9	0	19.1	1.1	0.5	0	0	90.338	72.3	6.9	60.732	54.5	6.8	17.8	29.606	3.221	3.221
21.06.2024		24	0	19.3	0.9	0	18.8	1	0.5	0	0	127.381	72.3	7.2	95.107	56.7	7	15.6	32.274	3.816	3.816
22.06.2024		24	0	19.3	0.9	0	18.8	1	0.5	0	0	125.717	70.6	7.2	95.42	55.7	7.1	15	30.297	3.567	3.567
Среднее			1.368	66.2	6	0	20.5	0.8	45.7	1.368		83.699	71.5	7	47.886	47.6	6.9	24	35.812		
Итого	744		42.42			0				42.42	2.589	2594.657			1484.481				1110.176	114.965	117.553
Досчёт			0			0				0	0	753.985			478.83				275.155	29.424	29.424
Снятие			0			0				0	0	-797.986			-443.553				-354.433	-34.414	-34.414
Сумма			42.42			0				42.42	2.589	2550.656			1519.758				1030.898	109.974	112.563

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 1030.90 W гвс (Гкал) = 109.97 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.06.28 09:22  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

