

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 07434
 Схема измерения: СИ-5


Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024	14. ...	24	0.01	21.2	9.2	0.01	21.6	4.6	-0.4	0	0	59.725	71.7	5	43.375	57.7	4	13.9	16.35	1.775	1.775
24.05.2024		24	0	22.1	9.2	0	22.4	4.6	-0.3	0	0	57.986	71.7	5	44.025	57.8	4	14	13.961	1.617	1.617
25.05.2024		24	0	23.1	9.2	0	23.5	4.6	-0.4	0	0	54.473	71.3	5	42.86	57.1	4	14.2	11.613	1.434	1.434
26.05.2024		24	0	23.1	9.2	0	23.3	4.6	-0.2	0	0	56.012	70.8	5	40.855	56.8	4	14	15.157	1.646	1.646
27.05.2024		24	42.72	69	9.2	0	26.6	4.6	42.4	42.72	2.95	56.336	70.7	5	41.125	57	4	13.7	15.211	1.637	4.587
28.05.2024		24	0	27.8	9.2	0	27.3	4.6	0.5	0	0	54.901	71.3	5	41.616	57.5	4	13.9	13.285	1.524	1.524
29.05.2024		24	0	25.6	9.2	0	26.2	4.6	-0.6	0	0	55.243	71.4	5	41.653	57.6	4	13.8	13.59	1.543	1.543
30.05.2024		24	0	25.1	9.2	0	25.8	4.6	-0.7	0	0	55.064	71.2	5	41.434	57.5	4	13.8	13.63	1.543	1.543
31.05.2024		24	0	24.8	9.2	0	25.5	4.6	-0.7	0	0	54.86	70.8	5	40.968	57.3	4	13.5	13.892	1.535	1.535
01.06.2024		24	0	24.8	9.2	0	25.5	4.6	-0.7	0	0	52.148	71.3	5	41.374	57.2	4	14.1	10.774	1.352	1.352
02.06.2024		24	0	24.9	9.2	0	25.6	4.6	-0.7	0	0	54.035	70.8	5	41.394	57.2	4	13.6	12.642	1.458	1.458
03.06.2024		24	0	24.9	9.2	0	25.5	4.6	-0.6	0	0	54.357	70.1	5	41.241	56.7	4	13.4	13.116	1.471	1.471
04.06.2024		24	0	25	9.2	0	25.7	4.6	-0.7	0	0	55.35	70.3	5	42.595	57.1	4	13.2	12.755	1.459	1.459
05.06.2024		24	0	24.9	9.2	0	25.5	4.6	-0.6	0	0	53.088	71.7	5	41.196	57.6	4	14.1	11.892	1.432	1.432
06.06.2024	4	24	0	24.6	9.2	0	25.4	4.6	-0.8	0	0	23.037	70	5	17.654	57.3	4	12.7	5.383	0.602	0.602
07.06.2024	4	24	0	23.5	9.2	0	24.5	4.6	-1	0	0	3.592	34.8	5	0	44.4	4	-9.6	3.592	0.125	0.125
08.06.2024	4	24	0	22.3	9.2	0	23.4	4.6	-1.1	0	0	3.442	32.9	5	0	41.4	4	-8.5	3.442	0.113	0.113
09.06.2024	4	24	0	21.3	9.2	0	22.4	4.6	-1.1	0	0	26.209	65.1	5	16.297	57.7	4	7.4	9.912	0.766	0.766
10.06.2024		24	0	21.6	9.2	0	22.5	4.6	-0.9	0	0	69.163	69.5	5	55.203	58.3	4	11.2	13.96	1.588	1.588
11.06.2024		24	0	21.9	9.2	0	22.7	4.6	-0.8	0	0	66.938	69.3	5	54.6	57.8	4	11.6	12.339	1.487	1.487
12.06.2024		24	0	22.3	9.2	0	23.1	4.6	-0.8	0	0	67.808	68.6	5	54.394	57	4	11.6	13.414	1.552	1.552
13.06.2024		24	0	26.1	9.2	0	23.2	4.6	2.9	0	0	62.8	70.4	5	50.448	57.3	4	13.1	12.353	1.53	1.53
14.06.2024		24	0	23.1	9.2	0	23.4	4.6	-0.3	0	0	52.975	71.2	5	40.624	56.2	4	15	12.351	1.489	1.489
15.06.2024		24	0	22.9	9.2	0	23.6	4.6	-0.7	0	0	51.601	71.6	5	40.246	56.1	4	15.5	11.355	1.436	1.436
16.06.2024		24	0	22.9	9.2	0	23.5	4.6	-0.6	0	0	51.933	70.8	5	40.275	55.6	4	15.2	11.658	1.437	1.437
17.06.2024		24	0	23.1	9.2	0	23.7	4.6	-0.6	0	0	53.626	71.1	5	40.361	56.3	4	14.7	13.265	1.537	1.537
18.06.2024		24	0	23.5	9.2	0	24.2	4.6	-0.7	0	0	53.24	70.9	5	40.965	56.3	4	14.6	12.275	1.469	1.469
19.06.2024		24	0	23.5	9.2	0	24.1	4.6	-0.6	0	0	53.48	71.5	5	40.81	56.6	4	14.9	12.67	1.473	1.473
20.06.2024		24	0	23.3	9.2	0	23.9	4.6	-0.6	0	0	52.968	71.5	5	41.079	56.3	4	15.2	11.889	1.476	1.476
21.06.2024		24	0	23	9.2	0	23.7	4.6	-0.7	0	0	54.484	71.4	5	40.878	56.5	4	14.9	13.606	1.579	1.579
22.06.2024		24	0	23.1	9.2	0	23.8	4.6	-0.7	0	0	52.02	69.7	5	40.931	55.3	4	14.4	11.09	1.363	1.363
Среднее			1.378	69	9.2	0	21.6	4.6	47.4	1.378		50.739	70.5	5	38.725	57	4	13.5	12.013		
Итого		744	42.73			0.01				42.72	2.95	1572.894			1200.48				372.413	42.447	45.397
Досчёт			0			0				0	0	424.858			326.058				98.801	11.81	11.81
Снятие			-18.072			-17.934				-0.139	-0.42	-535.855			-393.72				-142.135	-15.145	-15.565
Сумма			24.658			-17.924				42.581	2.53	1461.897			1132.818				329.079	39.112	41.642

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 329.08 W гвс (Гкал) = 33.86 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.07.01 17:39
 Комментарий ответственного лица : Принят.



/Подпись _____

