

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.45[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 43702
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.81	72	7	29.04	60.4	6.5	11.6	4.77	0.68	0.68
24.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.22	72.2	7	29.11	60.6	6.5	11.6	4.11	0.635	0.635
25.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.12	71.7	7	28.15	60.4	6.5	11.4	4.97	0.676	0.676
26.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.69	71.3	7	27.13	59.8	6.5	11.5	5.56	0.708	0.708
27.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.26	71	7	27.2	59.7	6.5	11.3	5.06	0.668	0.668
28.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.35	72.1	7	27.32	60.7	6.5	11.4	5.03	0.674	0.674
29.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.06	72	7	27.27	60.6	6.5	11.4	4.79	0.657	0.657
30.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.04	71.8	7	27.13	60.8	6.5	11	5.91	0.724	0.724
31.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.08	71.2	7	26.95	59.8	6.5	11.4	4.13	0.6	0.6
01.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.53	72	7	27.13	60.5	6.5	11.5	4.4	0.63	0.63
02.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.47	71.3	7	27.36	60.2	6.5	11	5.11	0.666	0.666
03.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.63	70.5	7	27.32	59.8	6.5	10.7	5.31	0.667	0.667
04.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.74	71.4	7	27.08	59.8	6.5	11.6	3.66	0.575	0.575
05.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.74	72.4	7	27.03	60.6	6.5	11.9	3.71	0.59	0.59
06.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.82	72.4	7	26.91	60.5	6.5	11.9	3.91	0.602	0.602
07.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.93	71.1	7	26.82	59.5	6.5	11.6	4.11	0.603	0.603
08.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.35	70	7	26.54	58.9	6.5	11.1	4.81	0.632	0.632
09.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.56	69.6	7	26.48	58.3	6.5	11.3	5.08	0.652	0.652
10.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.03	69.9	7	26.77	58.2	6.5	11.7	4.26	0.612	0.612
11.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.06	69.4	7	26.51	57.6	6.5	11.8	3.55	0.559	0.559
12.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.35	68.6	7	26.4	57.5	6.5	11.1	4.95	0.634	0.634
13.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.31	71.1	7	26.48	58.6	6.5	12.5	3.83	0.602	0.602
14.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.99	71.6	7	26.57	59	6.5	12.5	3.42	0.578	0.578
15.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.8	72.1	7	26.32	59.6	6.5	12.4	4.48	0.65	0.65
16.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.13	71.2	7	26.38	59.1	6.5	12.1	4.75	0.658	0.658
17.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.95	71.5	7	26.43	59.3	6.5	12.1	4.52	0.644	0.644
18.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.53	71.3	7	26.71	59.2	6.5	12.1	3.82	0.597	0.597
19.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.72	71.9	7	26.62	59.6	6.5	12.4	4.1	0.624	0.624
20.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.01	72.1	7	26.76	59.3	6.5	12.8	3.25	0.576	0.576
21.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.83	71.7	7	26.54	59	6.5	12.7	3.29	0.572	0.572
22.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.7	70	7	26.44	58.3	6.5	11.7	4.26	0.606	0.606
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.413	71.2	7	26.997	59.5	6.5	11.7	4.416		
Итого		744	0								0	973.81			836.9				136.91	19.548	19.548
Досчёт			0								0	244.423			212.434				31.989	4.888	4.888
Снятие			0								0	-308.841			-262.157				-46.684	-6.089	-6.089
Сумма			0								0	909.392			787.177				122.215	18.347	18.347

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.06.27 12:25
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

