

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ГВС]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
 Номер прибора: 44611  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -  
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.36	74.1	7	118.81	68.8	6.5	5.3	1.55	0.741	0.741
24.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.95	74	7	119.43	68.8	6.5	5.2	0.52	0.663	0.663
25.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.58	73.7	7	115.47	68.5	6.5	5.2	1.11	0.682	0.682
26.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.74	73.2	7	112.69	67.9	6.5	5.3	2.05	0.747	0.747
27.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.93	73	7	115.36	67.8	6.5	5.2	0.57	0.64	0.64
28.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	73.6	7	119.46	68.6	6.5	5	0.54	0.642	0.642
29.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.94	73.8	7	119.18	68.8	6.5	5	0.76	0.654	0.654
30.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.18	73.9	7	118.91	68.8	6.5	5.1	0.27	0.623	0.623
31.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.54	73.1	7	118.48	68.2	6.5	4.9	1.06	0.658	0.658
01.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.11	73.8	7	118.84	68.9	6.5	4.9	1.27	0.68	0.68
02.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.99	73.3	7	119.02	68.4	6.5	4.9	0.97	0.655	0.655
03.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.63	72.4	7	119.4	67.6	6.5	4.9	0.23	0.565	0.565
04.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.13	72.8	7	119.06	67.8	6.5	5	0.07	0.6	0.6
05.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.67	74	7	118.79	69	6.5	5	0.88	0.663	0.663
06.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.4	74.5	7	117.77	69.2	6.5	5.3	0.63	0.578	0.578
07.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.21	73.2	7	117.38	67.9	6.5	5.3	0.83	0.566	0.566
08.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.57	72	7	117.42	67	6.5	5	0.15	0.579	0.579
09.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.99	71.7	7	117.27	66.7	6.5	5	0.72	0.639	0.639
10.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.85	72	7	118.74	66.8	6.5	5.1	0.11	0.615	0.615
11.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.11	71.6	7	117.91	66.6	6.5	5	0.2	0.607	0.607
12.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.03	70.7	7	117.68	66	6.5	4.8	2.35	0.725	0.725
13.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.19	72.9	7	118.16	67.6	6.5	5.3	0.03	0.628	0.628
14.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.15	73.6	7	117.97	68.3	6.5	5.4	0.18	0.622	0.622
15.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.41	74	7	116.9	68.6	6.5	5.5	0.51	0.607	0.607
16.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.37	73.2	7	117.52	68	6.5	5.2	0.85	0.673	0.673
17.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.06	73.4	7	117.56	68.1	6.5	5.3	0.5	0.591	0.591
18.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.28	73.3	7	118.62	68	6.5	5.3	0.66	0.586	0.586
19.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.09	73.8	7	118.76	68.4	6.5	5.4	0.33	0.662	0.662
20.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.77	74	7	118.17	68.2	6.5	5.7	1.6	0.568	0.568
21.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.32	73.8	7	119.11	68.3	6.5	5.5	0.21	0.635	0.635
22.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.14	72.1	7	118.03	66.9	6.5	5.2	0.11	0.625	0.625
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.7	73.2	7	117.96	68	6.5	5.2	0.704		
Итого		744	0								0	3679.69			3657.87				21.82	19.722	19.722
Досчёт			0								0	950.891			946.023				4.869	4.961	4.961
Снятие			0								0	-1094.117			-1073.623				-20.494	-6.76	-6.76
Сумма			0								0	3536.464			3530.27				6.195	17.923	17.923

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.06.27 12:25  
 Комментарий ответственного лица : Принят.

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

