

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.14, КОРП.1[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.1
 Номер прибора: 07596
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.476	73.3	5.9	119.743	59.6	4.9	13.7	30.733	3.891	3.891
24.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.218	73.4	5.8	119.402	60	4.9	13.3	30.816	3.853	3.853
25.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.115	72.9	5.8	108.41	58.8	5	14.1	25.706	3.406	3.406
26.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.189	72.2	5.8	99.286	57.5	5.1	14.7	27.903	3.474	3.474
27.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.774	72.1	5.8	100.8	57.7	5.1	14.4	29.974	3.616	3.616
28.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.882	72.7	5.7	96.327	57.7	5	15	27.555	3.444	3.444
29.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.572	72.9	5.8	101.99	58.4	5.1	14.5	26.582	3.416	3.416
30.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.409	72.9	5.8	102.726	58.5	5.1	14.3	25.683	3.344	3.344
31.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.316	72.2	5.7	96.781	57.5	5	14.7	24.535	3.189	3.189
01.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.649	73	5.8	102.623	58.5	5.1	14.4	24.026	3.233	3.233
02.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.064	72.5	5.9	104.975	58.6	5.1	13.9	26.089	3.348	3.348
03.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.61	71.6	5.8	106.099	58	5.1	13.6	24.511	3.196	3.196
04.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.715	72.2	5.8	104.279	58.5	5.1	13.7	29.436	3.551	3.551
05.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.492	73.3	5.7	96.216	58.6	5	14.7	27.275	3.413	3.413
06.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.665	73.2	5.8	103.325	58.8	5.1	14.4	23.34	3.199	3.199
07.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.412	72.4	5.9	103.403	58.1	5.1	14.3	25.009	3.288	3.288
08.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.753	71.1	5.9	102.589	57	5.2	14.1	24.164	3.168	3.168
09.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.619	70.9	5.9	101.503	56.6	5.2	14.3	26.117	3.305	3.305
10.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.657	70.7	5.9	103.461	56.4	5.1	14.3	25.196	3.262	3.262
11.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.612	70.6	5.9	102.304	56.3	5.2	14.3	25.308	3.25	3.25
12.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.078	69.9	5.9	101.608	55.8	5.2	14.1	26.47	3.277	3.277
13.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.209	71.7	5.9	102.715	56.8	5.2	14.8	24.494	3.277	3.277
14.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.926	72.8	5.9	103.037	57.7	5.2	15	25.889	3.433	3.433
15.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.419	73.2	5.9	102.092	57.8	5.2	15.4	23.328	3.282	3.282
16.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.928	72.3	5.9	101.231	57.4	5.2	14.9	26.697	3.442	3.442
17.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.079	72.5	5.9	102.288	57.6	5.2	14.9	23.791	3.254	3.254
18.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.24	72.4	5.9	104.121	57.7	5.1	14.6	23.119	3.198	3.198
19.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.955	73	5.9	103.525	58	5.1	15	24.43	3.336	3.336
20.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.763	73.2	5.9	104.148	58	5.1	15.1	24.615	3.375	3.375
21.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.938	73	5.9	103.652	58	5.1	15	25.286	3.395	3.395
22.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.315	71.2	5.9	103.151	56.8	5.1	14.4	24.164	3.209	3.209
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.356	72.3	5.8	103.478	57.9	5.1	14.4	25.879		
Итого		744	0			0				0	0	4010.05			3207.814				802.236	104.324	104.324
Досчёт			0			0				0	0	1021.964			825.277				196.687	26.524	26.524
Снятие			0			0				0	0	-1261.809			-989.332				-272.477	-32.766	-32.766
Сумма			0			0				0	0	3770.204			3043.759				726.445	98.083	98.083

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 726.45 W гвс (Гкал) = 86.48 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.07.01 08:43
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят ✓
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

