Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 60_СЦО+ГВС_июнь .H

Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.3561 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1474

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.067

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	83.75	77.56	6.19	69.05	68.90	0.15	7.00	5.00		8.57	-	-	8.75	-	8.75	-	67.70	-				0.44
24.05.2024	24.00	-	93.55	87.37	6.18	70.08	69.97	0.11	7.00	5.00		7.50	-	-	7.66	-	7.66	-	69.64	-				0.45
25.05.2024	24.00	-	92.97	86.06	6.91	70.05	69.99	0.06	7.00	5.00		8.17	-	-	8.36	-	8.36	-	69.26	-				0.50
26.05.2024	24.00	-	91.47	85.21	6.26	67.47	67.40	0.07	7.00	5.00		7.56	-	-	7.71	-	7.71	-	66.85	-				0.43
27.05.2024	24.00	-	92.60	85.45	7.15	68.30	68.17	0.13	7.00	5.00		8.48	-	-	8.67	-	8.67	-	68.37	-				0.50
28.05.2024	24.00	-	93.60	86.50	7.10	68.97	68.88	0.09	7.00	5.00		8.40	-	-	8.59	-	8.59	-	68.69	-				0.50
29.05.2024	24.00	-	95.44	88.92	6.52	70.68	70.59	0.09	7.00	5.00		7.87	-	-	8.04	-	8.04	-	70.32	-				0.47
30.05.2024	24.00	-	95.18	88.33	6.85	70.78	70.70	0.08	7.00	5.00		8.14	-	-	8.35	-	8.35	-	70.26	-				0.50
31.05.2024	24.00	-	95.14	88.31	6.83	70.48	70.39	0.09	7.00	5.00		8.15	-	-	8.34	-	8.34	-	70.18	-				0.50
01.06.2024	24.00	-	95.18	89.36	5.82	70.11	70.05	0.06	7.00	5.00		7.08	-	-	7.27	-	7.27	-	69.53	-				0.42
02.06.2024	24.00	-	94.30	88.22	6.08	69.40	69.31	0.09	7.00	5.00		7.37	-	-	7.51	-	7.51	-	69.13	-				0.43
03.06.2024	24.00	-	95.36	88.32	7.04	69.32	69.26	0.06	7.00	5.00		8.39	-	-	8.57	-	8.57	-	68.91	-				0.50
04.06.2024	24.00	-	96.14	89.84	6.30	70.32	70.24	0.08	7.00	5.00		7.48	-	-	7.67	-	7.67	-	70.08	-				0.45
05.06.2024	24.00	-	97.45	91.14	6.31	71.65	71.58	0.07	7.00	5.00		7.54	-	-	7.73	-	7.73	-	71.25	-				0.46
06.06.2024	24.00	-	95.97	90.59	5.38	70.74	70.68	0.06	7.00	5.00		6.56	-	-	6.73	-	6.73	-	70.22	-				0.39
07.06.2024	24.00	-	95.76	90.01	5.75	71.16	71.09	0.07	7.00	5.00		7.00	-	-	7.19	-	7.19	-	70.71	-				0.42
08.06.2024	24.00	-	92.80	88.35	4.45	70.24	70.18	0.06	7.00	5.00		5.73	-	-	5.86	-	5.86	-	69.65	-				0.32
09.06.2024	24.00	-	93.01	86.85	6.16	69.02	68.96	0.06	7.00	5.00		7.34	-	-	7.49	-	7.49	-	68.46	-				0.44
10.06.2024	24.00	-	97.72	91.09	6.63	69.01	68.95	0.06	7.00	5.00		7.83	-	-	8.03	-	8.03	-	68.63	-				0.47
11.06.2024	24.00	-	108.97	102.81	6.16	69.04	69.02	0.02	7.00	5.00		7.52	-	-	7.69	-	7.69	-	68.69	-				0.43
12.06.2024	24.00	-	99.64	94.14	5.50	69.06	69.02	0.04	7.00	5.00		6.66	-	-	6.82	-	6.82	-	68.52	-				0.39
13.06.2024	24.00	-	94.68	89.16	5.52	69.52	69.46	0.06	7.00	5.00		6.70	-	-	6.86	-	6.86	-	68.83	-				0.39
14.06.2024	24.00	-	92.81	87.38	5.43	69.33	69.25	0.08	7.00	5.00		6.58	-	-	6.73	-	6.73	-	68.83	-				0.39
15.06.2024	24.00	-	92.16	86.57	5.59	69.12	69.05	0.07	7.00	5.00		6.68	-	-	6.83	-	6.83	-	68.62	-				0.40
16.06.2024	24.00	-	91.93	86.84	5.09	69.90	69.82	0.08	7.00	5.00		6.22	-	-	6.36	-	6.36	-	69.34	-				0.37
17.06.2024	24.00	-	85.88	78.86	7.02	70.14	69.98	0.16	7.00	5.00		6.86	-	-	7.02	-	7.02	-	69.64	-				0.51
18.06.2024	24.00	-	94.19	88.59	5.60	69.70	69.63	0.07	7.00	5.00		6.88	-	-	7.05	-	7.05	-	69.20	-				0.40
19.06.2024	24.00	-	93.90	88.02	5.88	69.98	69.91	0.07	7.00	5.00		7.05	-	-	7.25	-	7.25	-	69.44	-				0.42
20.06.2024	24.00	-	93.38	87.42	5.96	69.60	69.52	0.08	7.00	5.00		7.21	-	-	7.38	-	7.38	-	69.12	-				0.42
21.06.2024	24.00	-	93.98	87.76	6.22	69.91	69.83	0.08	7.00	5.00		7.52	-	-	7.70	-	7.70	-	69.38	-				0.44
22.06.2024	24.00	-	94.06	89.36	4.70	70.10	70.02	0.08	7.00	5.00		5.94	-	-	6.07	-	6.07	-	69.49	-				0.34
Среднее	24.00	-	94.29	88.21	6.08	69.75	69.67	0.08	7.00	5.00		7.32	-	-	7.49	-	7.49	-	69.26	-				0.43
Итого	744.00		2922.97	2734.39	188.58							226.98	0.00	0.00	232.28	0.00	232.28	0.00						13.47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 01:00:00	31152.39	29028.55	2553.24	-	2619.72	-	991.48	194.14	6290.00
	22.06.2024 00:00:00	31238.56	29108.89	2560.26	-	2626.91	-	991.89	194.53	6312.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -3.64 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9.84** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **232.28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.