Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 72_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	104.76	91.36	13.40	71.25	66.30	4.95	7.00	5.00		38.28	-	-	39.15	-	39.15	-	71.13	-				1.41
24.05.2024	24.00	-	106.74	93.93	12.81	72.51	67.56	4.95	7.00	5.00		38.53	-	-	39.47	-	39.47	-	72.37	-				1.40
25.05.2024	24.00	-	105.13	92.82	12.31	72.24	67.44	4.80	7.00	5.00		37.76	-	-	38.70	-	38.70	-	72.06	-				1.34
26.05.2024	24.00	-	105.06	91.33	13.73	69.53	64.98	4.55	7.00	5.00		38.34	-	-	39.20	-	39.20	-	69.37	-				1.38
27.05.2024	24.00	-	106.01	91.72	14.29	70.64	65.90	4.74	7.00	5.00		39.00	-	-	39.89	-	39.89	-	70.55	-				1.45
28.05.2024	24.00	-	106.24	93.83	12.41	71.25	66.53	4.72	7.00	5.00		38.20	-	-	39.07	-	39.07	-	71.14	-				1.33
29.05.2024	24.00	-	108.75	95.85	12.90	73.06	68.31	4.75	7.00	5.00		39.12	-	-	40.06	-	40.06	-	72.96	-				1.40
30.05.2024	24.00	-	105.81	95.17	10.64	73.09	68.31	4.78	7.00	5.00		37.28	-	-	38.23	-	38.23	-	72.95	-				1.24
31.05.2024	24.00	-	106.37	94.75	11.62	72.87	68.15	4.72	7.00	5.00		37.88	-	-	38.82	-	38.82	-	72.76	-				1.30
01.06.2024	24.00	-	107.23	96.20	11.03	72.24	67.66	4.58	7.00	5.00		37.84	-	-	38.79	-	38.79	-	72.10	-				1.24
02.06.2024	24.00	-	106.50	94.67	11.83	71.68	67.10	4.58	7.00	5.00		38.04	-	-	38.93	-	38.93	-	71.57	-				1.29
03.06.2024	24.00	-	106.64	94.80	11.84	71.41	66.88	4.53	7.00	5.00		38.04	-	-	38.97	-	38.97	-	71.28	-				1.28
04.06.2024	24.00	-	107.65	96.66	10.99	72.73	67.94	4.79	7.00	5.00		38.00	-	-	38.91	-	38.91	-	72.61	-				1.27
05.06.2024	24.00	-	109.56	97.71	11.85	73.98	69.18	4.80	7.00	5.00		38.85	-	-	39.82	-	39.82	-	73.84	-				1.35
06.06.2024	24.00	-	100.41	81.65	18.76	73.65	68.82	4.83	7.00	5.00		32.25	-	-	33.07	-	33.07	-	73.61	-				1.78
07.06.2024	24.00	-	109.36	98.63	10.73	73.90	69.02	4.88	7.00	5.00		39.57	-	-	40.54	-	40.54	-	73.73	-				1.28
08.06.2024	24.00	-	110.23	99.26	10.97	72.15	67.29	4.86	7.00	5.00		41.78	-	-	42.77	-	42.77	-	72.02	-				1.28
09.06.2024	24.00	-	110.24	98.18	12.06	70.79	65.94	4.85	7.00	5.00		42.84	-	-	43.82	-	43.82	-	70.64	-				1.34
10.06.2024	24.00	-	112.52	101.39	11.13	70.79	65.87	4.92	7.00	5.00		43.11	-	-	44.08	-	44.08	-	70.66	-				1.29
11.06.2024	24.00	-	121.44	110.46	10.98	70.74	66.23	4.51	7.00	5.00		46.02	-	-	47.07	-	47.07	-	70.64	-				1.28
12.06.2024	24.00	-	114.79	104.25	10.54	70.85	66.21	4.64	7.00	5.00		43.57	-	-	44.58	-	44.58	-	70.74	-				1.23
13.06.2024	24.00	-	112.93	101.16	11.77	71.34	66.60	4.74	7.00	5.00		43.82	-	-	44.85	-	44.85	-	71.18	-				1.33
14.06.2024	24.00	-	111.02	99.35	11.67	71.19	66.37	4.82	7.00	5.00		43.25	-	-	44.23	-	44.23	-	71.06	-				1.32
15.06.2024	24.00	-	108.64	98.44	10.20	71.02	66.18	4.84	7.00	5.00		41.37	-	-	42.34	-	42.34	-	70.89	-				1.21
16.06.2024	24.00	-	110.50	98.57	11.93	71.86	67.00	4.86	7.00	5.00		43.04	-	-	44.10	-	44.10	-	71.73	-				1.34
17.06.2024	24.00	-	104.99	95.73	9.26	71.99	67.25	4.74	7.00	5.00		41.47	-	-	42.45	-	42.45	-	71.83	-				1.12
18.06.2024	24.00	-	111.32	100.72	10.60	71.55	66.92	4.63	7.00	5.00		42.70	-	-	43.71	-	43.71	-	71.41	-				1.23
19.06.2024	24.00	-	111.32	100.84	10.48	71.84	67.12	4.72	7.00	5.00		43.02	-	-	44.03	-	44.03	-	71.69	-				1.23
20.06.2024	24.00	-	110.83	100.23	10.60	71.41	66.50	4.91	7.00	5.00		43.00	-	-	44.00	-	44.00	-	71.28	-				1.25
21.06.2024	24.00	-	111.79	100.02	11.77	71.76	66.89	4.87	7.00	5.00		43.67	-	-	44.70	-	44.70	-	71.63	-				1.34
22.06.2024	24.00	-	114.99	105.05	9.94	71.57	66.76	4.81	7.00	5.00		44.01	-	-	45.05	-	45.05	-	71.42	-				1.22
Среднее	24.00	-	109.02	97.25	11.78	71.83	67.07	4.76	7.00	5.00		40.44	-	-	41.40	-	41.40	-	71.70	-				1.31
Итого	744.00		3379.77	3014.73	365.04							1253.65	0.00	0.00	1283.40	0.00	1283.40	0.00						40.74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	107362.56	94473.30	42617.77	-	43753.81	-	3579.87	3256.01	21856.00
	22.06.2024 02:00:00	107372.09	94482.04	42621.37	-	43757.50	-	3579.97	3256.27	21858.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °C = -5.97 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 34.77 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 372.49 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.