Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 78_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

| Дата | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.05.2024 | 24.00 | - | 149.39 | 141.13 | 8.26 | 71.70 | 67.18 | 4.52 | 7.00 | 5.00 | | 70.11 | - | - | 71.74 | - | 71.74 | - | 71.60 | - | | | | 1.23 |
| 24.05.2024 | 24.00 | - | 153.29 | 144.81 | 8.48 | 72.95 | 68.49 | 4.46 | 7.00 | 5.00 | | 72.02 | - | - | 73.78 | - | 73.78 | - | 72.85 | - | | | | 1.27 |
| 25.05.2024 | 24.00 | - | 150.09 | 142.88 | 7.21 | 72.63 | 68.30 | 4.33 | 7.00 | 5.00 | | 69.91 | - | - | 71.59 | - | 71.59 | - | 72.48 | - | | | | 1.15 |
| 26.05.2024 | 24.00 | - | 149.81 | 141.26 | 8.55 | 69.92 | 65.81 | 4.11 | 7.00 | 5.00 | | 70.47 | - | - | 72.04 | - | 72.04 | - | 69.78 | - | | | | 1.19 |
| 27.05.2024 | 24.00 | - | 150.18 | 141.73 | 8.45 | 71.07 | 66.75 | 4.32 | 7.00 | 5.00 | | 70.54 | - | - | 72.20 | - | 72.20 | - | 71.00 | - | | | | 1.22 |
| 28.05.2024 | 24.00 | - | 152.21 | 144.25 | 7.96 | 71.68 | 67.51 | 4.17 | 7.00 | 5.00 | | 71.49 | - | - | 73.14 | - | 73.14 | - | 71.59 | - | | | | 1.18 |
| 29.05.2024 | 24.00 | - | 154.81 | 147.74 | 7.07 | 73.48 | 69.24 | 4.24 | 7.00 | 5.00 | | 72.09 | - | - | 73.90 | - | 73.90 | - | 73.38 | - | | | | 1.15 |
| 30.05.2024 | 24.00 | - | 152.41 | 145.57 | 6.84 | 73.48 | 69.23 | 4.25 | 7.00 | 5.00 | | 70.89 | - | - | 72.62 | - | 72.62 | - | 73.35 | - | | | | 1.13 |
| 31.05.2024 | 24.00 | - | 152.26 | 145.47 | 6.79 | 73.25 | 69.01 | 4.24 | 7.00 | 5.00 | | 70.80 | - | - | 72.52 | - | 72.52 | - | 73.14 | - | | | | 1.12 |
| 01.06.2024 | 24.00 | - | 153.65 | 147.53 | 6.12 | 72.63 | 68.52 | 4.11 | 7.00 | 5.00 | | 71.26 | - | - | 72.95 | - | 72.95 | - | 72.50 | - | | | | 1.06 |
| 02.06.2024 | 24.00 | - | 152.19 | 145.50 | 6.69 | 72.10 | 67.95 | 4.15 | 7.00 | 5.00 | | 71.03 | - | - | 72.73 | - | 72.73 | - | 71.99 | - | | | | 1.09 |
| 03.06.2024 | 24.00 | - | 152.74 | 145.95 | 6.79 | 71.83 | 67.73 | 4.10 | 7.00 | 5.00 | | 71.37 | - | - | 73.07 | - | 73.07 | - | 71.71 | - | | | | 1.09 |
| 04.06.2024 | 24.00 | - | 154.36 | 148.33 | 6.03 | 73.17 | 68.94 | 4.23 | 7.00 | 5.00 | | 71.70 | - | - | 73.42 | - | 73.42 | - | 73.06 | - | | | | 1.08 |
| 05.06.2024 | 24.00 | - | 156.10 | 150.68 | 5.42 | 74.41 | 70.13 | 4.28 | 7.00 | 5.00 | | 72.08 | - | - | 73.86 | - | 73.86 | - | 74.29 | - | | | | 1.05 |
| 06.06.2024 | 24.00 | - | 155.14 | 149.41 | 5.73 | 74.01 | 69.78 | 4.23 | 7.00 | 5.00 | | 71.74 | - | - | 73.51 | - | 73.51 | - | 73.89 | - | | | | 1.06 |
| 07.06.2024 | 24.00 | - | 153.41 | 148.38 | 5.03 | 74.29 | 69.90 | 4.39 | 7.00 | 5.00 | | 70.66 | - | - | 72.39 | - | 72.39 | - | 74.15 | - | | | | 1.03 |
| 08.06.2024 | 24.00 | - | 150.96 | 145.36 | 5.60 | 72.55 | 68.18 | 4.37 | 7.00 | 5.00 | | 69.62 | - | - | 71.30 | - | 71.30 | - | 72.43 | - | | | | 1.05 |
| 09.06.2024 | 24.00 | - | 149.78 | 143.09 | 6.69 | 71.20 | 66.82 | 4.38 | 7.00 | 5.00 | | 69.64 | - | - | 71.28 | - | 71.28 | - | 71.07 | - | | | | 1.11 |
| 10.06.2024 | 24.00 | - | 153.46 | 147.25 | 6.21 | 71.16 | 66.82 | 4.34 | 7.00 | 5.00 | | 70.97 | - | - | 72.59 | - | 72.59 | - | 71.04 | - | | | | 1.09 |
| 11.06.2024 | 24.00 | - | 166.06 | 160.06 | 6.00 | 71.09 | 67.07 | 4.02 | 7.00 | 5.00 | | 76.53 | - | - | 78.28 | - | 78.28 | - | 70.97 | - | | | | 1.08 |
| 12.06.2024 | 24.00 | - | 158.72 | 150.72 | 8.00 | 71.19 | 67.06 | 4.13 | 7.00 | 5.00 | | 74.20 | - | - | 75.91 | - | 75.91 | - | 71.07 | - | | | | 1.20 |
| 13.06.2024 | 24.00 | - | 153.86 | 146.51 | 7.35 | 71.68 | 67.35 | 4.33 | 7.00 | 5.00 | | 71.73 | - | - | 73.41 | - | 73.41 | - | 71.55 | - | | | | 1.17 |
| 14.06.2024 | 24.00 | - | 150.02 | 144.00 | 6.02 | 71.53 | 67.10 | 4.43 | 7.00 | 5.00 | | 69.23 | - | - | 70.88 | - | 70.88 | - | 71.41 | - | | | | 1.07 |
| 15.06.2024 | 24.00 | - | 148.59 | 142.58 | 6.01 | 71.38 | 66.94 | 4.44 | 7.00 | 5.00 | | 68.45 | - | - | 70.10 | - | 70.10 | - | 71.26 | - | | | | 1.07 |
| 16.06.2024 | 24.00 | - | 149.88 | 142.69 | 7.19 | 72.21 | 67.76 | 4.45 | 7.00 | 5.00 | | 69.70 | - | - | 71.37 | - | 71.37 | - | 72.09 | - | | | | 1.16 |
| 17.06.2024 | 24.00 | - | 145.04 | 138.74 | 6.30 | 72.35 | 68.00 | 4.35 | 7.00 | 5.00 | | 70.07 | - | - | 71.75 | - | 71.75 | - | 72.20 | - | | | | 1.07 |
| 18.06.2024 | 24.00 | - | 152.14 | 145.62 | 6.52 | 71.90 | 67.66 | 4.24 | 7.00 | 5.00 | | 70.40 | - | - | 72.07 | - | 72.07 | - | 71.77 | - | | | | 1.09 |
| 19.06.2024 | 24.00 | - | 151.61 | 144.70 | 6.91 | 72.20 | 67.98 | 4.22 | 7.00 | 5.00 | | 70.28 | - | - | 71.97 | - | 71.97 | - | 72.08 | - | | | | 1.11 |
| 20.06.2024 | 24.00 | - | 151.34 | 143.64 | 7.70 | 71.80 | 67.46 | 4.34 | 7.00 | 5.00 | | 70.64 | - | - | 72.32 | - | 72.32 | - | 71.68 | - | | | | 1.18 |
| 21.06.2024 | 24.00 | - | 150.90 | 144.25 | 6.65 | 72.16 | 67.75 | 4.41 | 7.00 | 5.00 | | 69.77 | - | - | 71.43 | - | 71.43 | - | 72.04 | - | | | | 1.12 |
| 22.06.2024 | 24.00 | - | 156.31 | 149.42 | 6.89 | 72.14 | 67.93 | 4.21 | 7.00 | 5.00 | | 72.43 | - | - | 74.12 | - | 74.12 | - | 72.01 | - | | | | 1.13 |
| Среднее | 24.00 | - | 152.60 | 145.78 | 6.82 | 72.23 | 67.95 | 4.28 | 7.00 | 5.00 | | 71.03 | - | - | 72.72 | - | 72.72 | - | 72.11 | - | | | | 1.12 |
| Итого | 744.00 | | 4730.71 | 4519.25 | 211.46 | | | | | | | 2201.82 | 0.00 | 0.00 | 2254.24 | 0.00 | 2254.24 | 0.00 | | | | | | 34.81 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -3.46 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **31.35** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **215.78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.