

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105390**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):				
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207809	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н						
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3218	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0,0172	Qгвс.=	0,3202	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0,0172	Qгвс.ср=	0,0854	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	97,762	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	6,88	Gгвс.=	34,16	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2024	24,00	*	13,63	0,00	13,63	66,66	29,07	37,59			13,27		13,27	13,53		13,53		66,42				0,88	
24.05.2024	24,00	*	13,71	0,00	13,71	67,52	29,07	38,45			13,35		13,35	13,61		13,61		67,27				0,90	
25.05.2024	24,00	*	13,68	0,00	13,68	67,62	29,24	38,38			13,35		13,35	13,61		13,61		67,37				0,90	
26.05.2024		*																					
27.05.2024	4,00	*	2,78	0,00	2,78	64,67	29,53	35,14			2,72		2,72	2,77		2,77		64,46				0,17	
28.05.2024		*																					
29.05.2024	24,00	*	12,68	0,00	12,68	67,32	29,95	37,37			12,30		12,30	12,57		12,57		67,06				0,82	
30.05.2024	24,00	*	12,72	0,00	12,72	67,83	26,24	41,59			12,37		12,37	12,62		12,62		67,62				0,84	
31.05.2024	24,00	*	12,17	0,00	12,17	65,70	25,28	40,42			11,82		11,82	12,05		12,05		65,46				0,77	
01.06.2024	24,00	*	12,20	0,00	12,20	65,46	25,14	40,32			11,83		11,83	12,06		12,06		65,22				0,77	
02.06.2024	24,00	*	12,54	0,00	12,54	64,83	24,45	40,38			12,15		12,15	12,37		12,37		64,63				0,79	
03.06.2024	24,00	*	11,93	0,00	11,93	64,60	24,22	40,38			11,54		11,54	11,77		11,77		64,39				0,74	
04.06.2024	24,00	*	12,56	0,00	12,56	65,32	24,07	41,25			12,21		12,21	12,45		12,45		65,11				0,79	
05.06.2024	24,00	*	12,63	0,00	12,63	66,43	24,01	42,42			12,28		12,28	12,53		12,53		66,17				0,81	
06.06.2024	24,00	*	11,87	0,00	11,87	66,00	24,22	41,78			11,45		11,45	11,72		11,72		65,77				0,76	
07.06.2024	24,00	*	10,94	0,00	10,94	66,30	24,07	42,23			10,57		10,57	10,77		10,77		65,95				0,70	
08.06.2024	24,00	*	11,10	0,00	11,10	65,74	23,56	42,18			10,76		10,76	10,97		10,97		65,46				0,70	
09.06.2024	15,00	*	4,84	0,71	4,13	44,96	22,67	22,29			4,73		4,73	4,81		4,81		43,75				0,31	
10.06.2024	10,00	*	0,00	5,93	-5,93	25,18	30,69	-5,51			4,34		4,34	4,37		4,37		30,39				0,15	
11.06.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
12.06.2024	13,00	*	0,00	0,00	0,00	22,44	21,00	1,44			0,00		0,00	0,00		0,00		21,41				0,00	
13.06.2024		*																					
14.06.2024		*																					
15.06.2024		*																					
16.06.2024		*																					
17.06.2024	6,00	*	3,86	0,00	3,86	64,80	28,68	36,12			3,81		3,81	3,89		3,89		64,60				0,24	
18.06.2024	7,00	*	3,62	0,00	3,62	64,69	29,50	35,19			3,54		3,54	3,60		3,60		64,45				0,23	
19.06.2024	24,00	*	11,66	0,60	11,06	65,09	34,87	30,22			11,26		11,26	11,49		11,49		64,94				0,73	
20.06.2024	24,00	*	12,47	0,60	11,87	64,84	45,25	19,59			12,06		12,06	12,29		12,29		64,67				0,78	
21.06.2024	24,00	*	12,86	0,50	12,36	60,68	39,35	21,33			12,51		12,51	12,73		12,73		60,47				0,76	
22.06.2024	24,00	*	12,21	0,40	11,81	65,18	43,17	22,01			11,82		11,82	12,01		12,01		64,96				0,77	
Среднее	20,44		11,21	0,41	10,80	58,79	27,49	31,30			11,09		11,09	11,30		11,30		58,72				0,72	
Итого	511,00		238,66	8,74	229,92						236,04		236,04	240,59		240,59						15,31	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **233 час 7,67 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **233 час 119,32 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,08 °C 5,68 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **17,3 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.06.2024 11:40 GMT+03:00
 Представитель: 6758887-5da6-42ab-8230-4545448ad321



Идентификатор документа 6f738b87-5da6-42ab-a230-4545448ad321



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа