Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 19_СЦО+ГВС_июнь.H

Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.04.2025 | Тхв, гр.С= 14.75

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00		117.77	111.61	6.16	68.98	62.53	6.46	6.10	4.00		15.34	0.00	0.00	15.67	0.00	15.67	-	68.59	0.00				1.05
24.05.2024	24.00		118.65	112.82	5.83	68.41	62.20	6.20	6.10	4.00		15.20	0.00	0.00	15.52	0.00	15.52	-	67.91	0.00				1.03
25.05.2024	24.00		119.52	113.56	5.96	68.71	62.58	6.13	6.10	4.00		15.00	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32	-	68.24	0.00				1.02
26.05.2024	24.00		121.04	114.64	6.40	69.49	63.34	6.15	6.10	4.00		15.53	0.00	0.00	15.87	0.00	15.87	-	68.87	0.00				1.07
27.05.2024	24.00		118.72	112.24	6.48	68.27	62.15	6.12	6.10	4.00		15.52	0.00	0.00	15.86	0.00	15.86	-	67.95	0.00				1.05
28.05.2024	24.00		119.07	112.91	6.16	68.08	62.22	5.86	6.10	4.00		15.19	0.00	0.00	15.51	0.00	15.51	-	67.63	0.00				1.03
29.05.2024	24.00		116.07	110.54	5.53	67.16	61.37	5.79	6.10	4.00		14.44	0.00	0.00	14.74	0.00	14.74	-	66.65	0.00				0.96
30.05.2024	24.00		118.68	112.79	5.88	67.98	62.19	5.79	6.10	4.00		14.91	0.00	0.00	15.22	0.00	15.22	-	67.52	0.00				1.01
31.05.2024	24.00		120.04	113.47	6.57	68.20	62.45	5.75	6.10	4.00		15.61	0.00	0.00	15.94	0.00	15.94	-	67.69	0.00				1.06
01.06.2024	24.00		119.07	114.49	4.59	69.19	63.36	5.83	6.10	4.00		13.44	0.00	0.00	13.73	0.00	13.73	-	68.64	0.00				0.92
02.06.2024	24.00		119.58	114.24	5.34	68.65	62.95	5.70	6.10	4.00		14.18	0.00	0.00	14.48	0.00	14.48	-	67.81	0.00				0.96
03.06.2024	24.00		117.71	113.09	4.62	69.02	63.13	5.89	6.10	4.00		13.32	0.00	0.00	13.61	0.00	13.61	-	68.52	0.00				0.91
04.06.2024	24.00		118.73	113.90	4.83	70.32	64.20	6.12	6.10	4.00		13.57	0.00	0.00	13.88	0.00	13.88	-	69.60	0.00				0.94
05.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
07.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
08.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
09.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
12.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
17.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	118.82	113.10	5.72	68.65	62.67	5.98	6.10	4.00		14.71	-	-	15.03	-	15.03	-	68.12	-				1.00
Итого	312.00		1544.65	1470.29	74.36							191.24	0.00	0.00	195.34	0.00	195.34	0.00						13.03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.2024 23:00:00	101213.08	95392.26	13912.88	0.00	14295.75	0.00	3122.77	1079.60	23269.87
	05.06.2024 04:00:00	102181.69	96317.05	14029.35	0.00	14414.70	0.00	3131.22	1087.52	23465.87

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **432 час** 17.99 Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 105.06 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14.75 °C = -2.67 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **28.35** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **180.93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.