

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 19, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33109.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **104345**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема): ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205784	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,414	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.ср.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 125,772	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Gтех.гвс.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,83	15,48	0,35			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,10					0,00	
24.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,03	16,12	0,91			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,43					0,00	
25.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,51	16,75	0,76			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,97					0,00	
26.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,32	16,85	0,47			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,62					0,00	
27.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,71	16,32	0,39			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,03					0,00	
28.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,51	16,87	0,64			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,84					0,00	
29.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,97	17,30	0,67			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,33					0,00	
30.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,01	17,42	0,59			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,31					0,00	
31.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,95	17,45	0,50			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,23					0,00	
01.06.2024																							
02.06.2024																							
03.06.2024																							
04.06.2024																							
05.06.2024																							
06.06.2024																							
07.06.2024																							
08.06.2024																							
09.06.2024																							
10.06.2024																							
11.06.2024	24,00																						0,00
12.06.2024																							
13.06.2024																							
14.06.2024																							
15.06.2024																							
16.06.2024																							
17.06.2024																							
18.06.2024																							
19.06.2024																							
20.06.2024																							
21.06.2024																							
22.06.2024																							
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	17,32	16,73	0,59			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,65					0,00	
Итого	240,00		0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: 01.06.2024 00:00 - 23.06.2024 00:00 **504** час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **16,08** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **0** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 28.06.2024 11:40 GMT+03:00
 Представитель ООО «Газпром энергосбыт-Смоленск»



Идентификатор документа 39f697ac-abd3-4fa7-877b-d47dca3b553f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа