Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 19_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.05.2024 | 24.00 | - | 123.62 | 115.36 | 8.26 | 70.05 | 66.13 | 3.92 | 7.00 | 5.00 | | 46.78 | - | - | 47.83 | - | 47.83 | - | 70.09 | - | | | | 1.04 |
| 24.05.2024 | 24.00 | - | 126.71 | 118.79 | 7.92 | 71.27 | 67.44 | 3.83 | 7.00 | 5.00 | | 47.56 | - | - | 48.66 | - | 48.66 | - | 71.28 | - | | | | 1.02 |
| 25.05.2024 | 24.00 | - | 123.95 | 116.55 | 7.40 | 71.13 | 67.41 | 3.72 | 7.00 | 5.00 | | 45.93 | - | - | 46.99 | - | 46.99 | - | 71.13 | - | | | | 0.97 |
| 26.05.2024 | 24.00 | - | 122.30 | 114.66 | 7.64 | 68.44 | 64.91 | 3.53 | 7.00 | 5.00 | | 45.15 | - | - | 46.12 | - | 46.12 | - | 68.44 | - | | | | 0.94 |
| 27.05.2024 | 24.00 | - | 123.84 | 116.47 | 7.37 | 69.44 | 65.78 | 3.66 | 7.00 | 5.00 | | 45.54 | - | - | 46.58 | - | 46.58 | - | 69.51 | - | | | | 0.94 |
| 28.05.2024 | 24.00 | - | 125.85 | 119.25 | 6.60 | 69.98 | 66.46 | 3.52 | 7.00 | 5.00 | | 45.89 | - | - | 46.92 | - | 46.92 | - | 70.01 | - | | | | 0.89 |
| 29.05.2024 | 24.00 | - | 114.20 | 107.33 | 6.87 | 72.07 | 68.06 | 4.01 | 7.00 | 5.00 | | 42.19 | - | - | 43.18 | - | 43.18 | - | 72.08 | - | | | | 0.93 |
| 30.05.2024 | 24.00 | - | 112.32 | 106.05 | 6.27 | 72.14 | 68.08 | 4.06 | 7.00 | 5.00 | | 41.10 | - | - | 42.06 | - | 42.06 | - | 72.14 | - | | | | 0.89 |
| 31.05.2024 | 24.00 | - | 113.45 | 106.13 | 7.32 | 71.86 | 67.88 | 3.98 | 7.00 | 5.00 | | 42.13 | - | - | 43.14 | - | 43.14 | - | 71.89 | - | | | | 0.96 |
| 01.06.2024 | 24.00 | - | 114.04 | 107.64 | 6.40 | 71.36 | 67.48 | 3.88 | 7.00 | 5.00 | | 41.71 | - | - | 42.67 | - | 42.67 | - | 71.37 | - | | | | 0.88 |
| 02.06.2024 | 24.00 | - | 112.62 | 105.89 | 6.73 | 70.74 | 66.87 | 3.87 | 7.00 | 5.00 | | 41.44 | - | - | 42.41 | - | 42.41 | - | 70.76 | - | | | | 0.89 |
| 03.06.2024 | 15.00 | - | 70.69 | 66.91 | 3.78 | 70.78 | 66.93 | 3.85 | 7.00 | 5.00 | | 26.28 | - | - | 26.89 | - | 26.89 | - | 70.77 | - | | | | 0.53 |
| 04.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.06.2024 | 13.00 | - | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 69.29 | 37.32 | 31.97 | 7.00 | 5.00 | | 5.28 | - | - | 5.40 | - | 5.40 | - | 67.85 | - | | | | 0.36 |
| 22.06.2024 | 24.00 | - | 8.83 | 1.83 | 7.00 | 69.73 | 62.98 | 6.75 | 7.00 | 5.00 | | 8.00 | - | - | 8.18 | - | 8.18 | - | 68.07 | - | | | | 0.50 |
| Среднее | 22.57 | - | 99.83 | 93.06 | 6.77 | 70.59 | 64.55 | 6.04 | 7.00 | 5.00 | | 37.50 | - | - | 38.36 | - | 38.36 | - | 70.39 | - | | | | 0.84 |
| Итого | 316.00 | | 1397.65 | 1302.86 | 94.79 | | | | | | | 524.98 | 0.00 | 0.00 | 537.03 | 0.00 | 537.03 | 0.00 | | | | | | 11.73 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.06.2024 01:00:00 | 99431.05 | 92399.45 | 42317.27 | - | 43443.26 | - | 2550.03 | 3230.42 | 23416.00 |
| | 22.06.2024 15:00:00 | 99436.53 | 92399.45 | 42322.74 | - | 43448.86 | - | 2550.41 | 3230.80 | 23430.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **428 час** 14.98 Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 123.19 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °C = -3.52 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** 18.6 **8.21** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **219.91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06 2024г.