Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8988 038 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 18_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 288205 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 30.07.2025 | Тхв, гр.С= 14.75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.311 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	9.52	0.00	9.52	66.56	26.54	40.02	7.00	5.00		9.51	-	-	9.70	-	9.70	-	65.78	-				0.63
24.05.2024	24.00	-	10.59	0.00	10.59	66.02	21.76	44.26	7.00	5.00		10.57	-	-	10.78	-	10.78	-	65.27	-				0.70
25.05.2024	24.00	-	8.69	0.00	8.69	65.83	21.69	44.14	7.00	5.00		8.67	-	-	8.85	-	8.85	-	64.93	-				0.57
26.05.2024	24.00	-	9.13	0.00	9.13	66.29	21.71	44.58	7.00	5.00		9.10	-	-	9.28	-	9.28	-	65.49	-				0.60
27.05.2024	24.00	-	10.06	0.00	10.06	66.12	21.48	44.64	7.00	5.00		10.05	-	-	10.26	-	10.26	-	65.33	-				0.67
28.05.2024	24.00	-	9.86	0.00	9.86	65.77	22.03	43.74	7.00	5.00		9.94	-	-	10.14	-	10.14	-	64.81	-				0.65
29.05.2024	24.00	-	10.20	0.00	10.20	64.81	22.20	42.61	7.00	5.00		10.17	-	-	10.37	-	10.37	-	64.08	-				0.66
30.05.2024	24.00	-	8.74	0.00	8.74	65.19	22.26	42.93	7.00	5.00		8.72	-	-	8.89	-	8.89	-	64.37	-				0.57
31.05.2024	24.00	-	8.89	5.46	3.43	65.43	62.79	2.64	7.00	5.00		8.85	-	-	8.99	-	8.99	-	64.67	-				0.24
01.06.2024	24.00	-	6.63	0.00	6.63	65.44	29.60	35.84	7.00	5.00		6.60	-	-	6.72	-	6.72	-	64.34	-				0.43
02.06.2024	24.00	-	7.55	0.00	7.55	64.75	23.51	41.24	7.00	5.00		7.47	-	-	7.60	-	7.60	-	63.80	-				0.49
03.06.2024	24.00	-	7.83	0.00	7.83	65.83	23.24	42.59	7.00	5.00		7.79	-	-	7.95	-	7.95	-	64.90	-				0.52
04.06.2024	24.00	-	8.29	0.00	8.29	66.98	23.26	43.72	7.00	5.00		8.26	-	-	8.44	-	8.44	-	66.07	-				0.56
05.06.2024	24.00	-	8.01	0.00	8.01	65.54	23.19	42.35	7.00	5.00		8.09	-	-	8.24	-	8.24	-	64.48	-				0.53
06.06.2024	24.00	-	8.14	0.00	8.14	68.36	23.35	45.01	7.00	5.00		8.08	-	-	8.25	-	8.25	-	67.37	-				0.56
07.06.2024	24.00	-	7.17	0.00	7.17	66.49	22.56	43.93	7.00	5.00		7.14	-	-	7.29	-	7.29	-	65.38	-				0.48
08.06.2024	24.00	-	7.40	0.00	7.40	65.29	21.99	43.30	7.00	5.00		7.33	-	-	7.48	-	7.48	-	64.26	-				0.48
09.06.2024	24.00	-	8.25	0.00	8.25	65.51	21.39	44.12	7.00	5.00		8.21	-	-	8.38	-	8.38	-	64.56	-				0.54
10.06.2024	24.00	-	8.36	0.00	8.36	66.12	20.91	45.21	7.00	5.00		8.32	-	-	8.46	-	8.46	-	65.12	-				0.55
11.06.2024	24.00	-	7.45	0.00	7.45	65.65	21.36	44.29	7.00	5.00		7.40	-	-	7.57	-	7.57	-	64.57	-				0.49
12.06.2024	24.00	-	8.39	0.00	8.39	67.56	21.70	45.86	7.00	5.00		8.35	-	-	8.55	-	8.55	-	66.62	-				0.57
13.06.2024	24.00	-	7.57	0.00	7.57	67.44	21.74	45.70	7.00	5.00		7.53	-	-	7.70	-	7.70	-	66.36	-				0.51
14.06.2024	24.00	-	7.28	0.00	7.28	66.50	31.59	34.91	7.00	5.00		7.23	-	-	7.38	-	7.38	-	65.45	-				0.49
15.06.2024	24.00	-	8.00	0.00	8.00	68.39	25.50	42.89	7.00	5.00		7.96	-	-	8.12	-	8.12	-	67.31	-				0.55
16.06.2024	24.00	-	7.79	0.00	7.79	67.34	21.94	45.40	7.00	5.00		7.63	-	-	7.77	-	7.77	-	66.53	-				0.52
17.06.2024	24.00	-	7.88	0.00	7.88	67.44	22.06	45.38	7.00	5.00		7.84	-	-	7.99	-	7.99	-	66.40	-				0.53
18.06.2024	24.00	-	7.51	0.00	7.51	66.76	22.23	44.53	7.00	5.00		7.45	-	-	7.59	-	7.59	-	65.78	-				0.50
19.06.2024	24.00	-	7.99	0.00	7.99	67.41	22.18	45.23	7.00	5.00		7.93	-	-	8.10	-	8.10	-	66.33	-				0.54
20.06.2024	24.00	-	8.03	0.00	8.03	66.97	21.49	45.48	7.00	5.00		7.98	-	-	8.13	-	8.13	-	65.86	-				0.54
21.06.2024	24.00	-	7.91	0.00	7.91	66.79	21.61	45.18	7.00	5.00		7.87	-	-	8.03	-	8.03	-	65.80	-				0.53
22.06.2024	24.00	-	7.18	0.00	7.18	65.92	21.49	44.43	7.00	5.00		7.16	-	-	7.33	-	7.33	-	64.82	-				0.47
Среднее	24.00	-	8.27	0.18	8.09	66.34	24.20	42.13	7.00	5.00		8.23	-	-	8.40	-	8.40	-	65.38	-				0.54
Итого	744.00		256.29	5.46	250.83							255.20	0.00	0.00	260.33	0.00	260.33	0.00						16.67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 03:00:00	29694.07	27111.14	2516.73	-	2582.50	-	988.03	191.50	6374.00
	22.06.2024 04:00:00	29702.20	27111.14	2524.82	-	2590.75	-	988.57	192.02	6400.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14.75 °С = -3.76 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **12.91** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **260.33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2024г.