

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седлова, д. 100, лит. П**
 Адрес: **Седлова ул. д. 100. лит. П лит П**
 Обслуживающая организация: **Детовор 33028-046-6**
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховское"**
 Телефон: **26072025**

Детовор **33028-046-6**
 Строит адрес
 Телефон

Телефон

Узел учета **106229**
 Код УТЭ

Установленные приборы: **ВКТ-7-04 № 208201**
 Часовые и суточные архивы в файлах
 Вычислитель: **расходомер**
 Подключающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Схема подключения
 Приборы УТЭ поверены до
 Smax= 30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н
 Smax= 30
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр давления:

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср час):
 Договорные расходы (ср сут.):

Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Qотв = **0.184**
 Qтеп = **0**
 Qгвс = **0.0924**
 Qгвс ср = **0.042**
 Sгвс = **16.8**
 Sгвс ср = **16.8**

Qтеп = **0**
 Qгвс = **0**
 Sгвс = **0**

График: **1507/0**

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	V3	V4	дV (излия)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2024	24.00		44.75	38.18	6.57	70.10	69.70	0.40	6.80	4.90						45.76	39.06	6.70				0.48
24.05.2024	24.00		46.26	39.15	7.11	71.47	71.10	0.37	6.80	4.90						47.33	40.07	7.26				0.52
25.05.2024	24.00		44.91	38.59	6.32	71.46	71.15	0.31	6.80	4.90						45.94	39.50	6.44				0.46
26.05.2024	24.00		44.35	37.98	6.37	68.79	68.47	0.32	6.80	4.90						45.32	38.78	6.54				0.45
27.05.2024	24.00		45.17	36.83	8.34	69.74	69.07	0.67	6.80	4.90						46.18	37.63	8.55				0.61
28.05.2024	24.00		44.65	38.47	6.18	70.38	70.03	0.35	6.80	4.90						45.68	39.36	6.32				0.45
29.05.2024	24.00		47.31	40.02	7.29	72.20	71.82	0.38	6.80	4.90						48.42	40.96	7.46				0.54
30.05.2024	24.00		47.08	39.99	7.09	72.24	71.91	0.33	6.80	4.90						48.21	40.95	7.26				0.53
31.05.2024	24.00		46.72	39.85	6.87	71.97	71.60	0.37	6.80	4.90						47.82	40.80	7.02				0.51
01.06.2024	24.00		47.53	40.54	6.99	71.52	71.20	0.32	6.80	4.90						48.64	41.50	7.14				0.52
02.06.2024	24.00		46.03	39.83	6.20	70.86	70.50	0.36	6.80	4.90						47.07	40.79	6.28				0.45
03.06.2024	24.00		47.35	39.87	7.48	70.67	70.35	0.32	6.80	4.90						48.41	40.82	7.59				0.54
04.06.2024	24.00		46.87	40.93	5.94	71.85	71.48	0.37	6.80	4.90						47.95	41.89	6.06				0.44
05.06.2024	24.00		47.74	41.67	6.07	73.14	72.81	0.33	6.80	4.90						48.94	42.66	6.28				0.46
06.06.2024	24.00		47.39	41.30	6.09	72.74	72.40	0.34	6.80	4.90						48.54	42.26	6.28				0.46
07.06.2024	24.00		47.14	40.90	6.24	73.06	72.73	0.33	6.80	4.90						48.31	41.87	6.44				0.47
08.06.2024	24.00		46.60	39.83	6.77	71.34	70.97	0.37	6.80	4.90						47.66	40.79	6.87				0.50
09.06.2024	24.00		45.60	38.96	6.64	70.07	69.72	0.35	6.80	4.90						46.62	39.86	6.76				0.48
10.06.2024	24.00		49.27	42.32	6.95	70.08	69.74	0.34	6.80	4.90						50.36	43.30	7.06				0.50
11.06.2024	24.00		58.53	51.72	6.81	69.90	69.63	0.27	6.80	4.90						59.81	52.91	6.90				0.49
12.06.2024	24.00		50.62	44.79	5.83	70.07	69.75	0.32	6.80	4.90						51.74	45.83	5.91				0.42
13.06.2024	24.00		46.82	40.36	6.46	70.54	70.21	0.33	6.80	4.90						47.87	41.29	6.58				0.47
14.06.2024	24.00		45.67	39.14	6.53	70.36	69.99	0.37	6.80	4.90						46.68	40.09	6.59				0.48
15.06.2024	24.00		46.10	38.81	7.29	70.16	69.81	0.35	6.80	4.90						47.12	39.72	7.40				0.53
16.06.2024	24.00		46.71	38.92	7.79	70.98	70.62	0.36	6.80	4.90						47.77	39.88	7.89				0.57
17.06.2024	24.00		47.28	39.42	7.86	71.15	70.82	0.33	6.80	4.90						48.37	40.38	7.99				0.57
18.06.2024	24.00		46.73	40.53	6.20	70.59	70.26	0.33	6.80	4.90						47.78	41.49	6.29				0.45
19.06.2024	24.00		47.88	40.44	7.44	70.81	70.47	0.34	6.80	4.90						48.95	41.40	7.55				0.54
20.06.2024	24.00		47.78	40.12	7.66	70.35	70.00	0.35	6.80	4.90						48.84	41.08	7.76				0.55
21.06.2024	24.00		47.48	40.46	7.02	70.71	70.35	0.36	6.80	4.90						48.58	41.42	7.16				0.51
22.06.2024	24.00		47.31	41.35	5.96	70.88	70.55	0.33	6.80	4.90						48.42	42.31	6.11				0.44
Среднее	24.00		47.15	40.36	6.79	70.97	70.62	0.35	6.80	4.90						48.23	41.31	6.92				0.50
Итого	744.00		1461.63	1251.27	210.36											1495.09	1280.65	214.44				15.39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ. Гкал	Траб. ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлз, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Общц
 Объем потребленного теплоснабителя Узлз изл

16.08 °С
 12.01 Гкал
 214.44 м куб

0 час
 0 час
 Гкал
 куб м

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А.
 26.06.2024 г.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

