

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Ц**
 Адрес: **Седова ул., д. 144, лит. Ц**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Объединенного"**

Договор: **32804.046.6**
 Строчит. адрес
 Телефон

Телефон

Узел учета
 Код УТЭ

Общи
 105286

Источник: **ТЭЦ ООО "Объединенного"**

Установленные приборы: **ВКТ-7.04 № 207107** Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: **расходомер**
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ-32-В1**
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ-32-В1**
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ-20-В1**
 Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (V1)

зима

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето

Qтеп=M3*(t3-tхв)

Расчетные нагрузки: **Гкал/час:**
 Договорные нагрузки (ср. час), **Гкал/час:**
 Договорные расходы (ср. сут.), **Гт/сут.**

Qот = **0.174**
 Qот = **52.2**
 Qтеп = **0**
 Qтеп = **0**

Qтеп ср = **0.043**
 Qтеп ср = **17.2**
 Qтеп ср = **0**

Qтеп ср = **0**
 Qтеп ср = **0**
 Qтеп ср = **0**

Qтеп ср = **0.0946**
 Qтеп ср = **0.043**
 Qтеп ср = **0**

Qтеп ср = **0.0946**
 Qтеп ср = **0.043**
 Qтеп ср = **0**

Qтеп ср = **0.0946**
 Qтеп ср = **0.043**
 Qтеп ср = **0**

Qтеп ср = **0.0946**
 Qтеп ср = **0.043**
 Qтеп ср = **0**

Qтеп ср = **0.0946**
 Qтеп ср = **0.043**
 Qтеп ср = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2					
23.05.2024	24.00	48.44	40.92	7.52	68.78	68.44	0.34	6.84	6.99	6.99	6.99	72.09			0.49
24.05.2024	24.00	48.39	41.99	6.40	70.00	69.68	0.32	5.72	5.87	5.87	5.87	73.19			0.42
25.05.2024	24.00	48.09	41.38	6.71	69.92	69.67	0.25	6.04	6.17	6.17	6.17	72.68			0.44
26.05.2024	24.00*	47.92	41.01	6.91	67.32	67.06	0.26	6.29	6.43	6.43	6.43	70.26			0.44
27.05.2024	24.00*	47.77	41.05	6.72	68.25	67.88	0.37	6.12	6.27	6.27	6.27	71.87			0.44
28.05.2024	24.00	47.98	41.53	6.45	68.93	68.60	0.33	5.80	5.92	5.92	5.92	72.32			0.42
29.05.2024	24.00	48.87	42.81	6.06	70.69	70.36	0.33	5.47	5.60	5.60	5.60	74.09			0.41
30.05.2024	24.00*	48.21	42.60	5.61	70.72	70.44	0.28	4.97	5.11	5.11	5.11	73.69			0.36
31.05.2024	24.00	49.10	42.53	6.57	70.50	70.18	0.32	5.85	5.99	5.99	5.99	73.87			0.43
01.06.2024	24.00	49.14	43.06	6.08	70.06	69.80	0.26	5.35	5.47	5.47	5.47	73.07			0.39
02.06.2024	24.00	49.22	42.44	6.78	69.38	69.07	0.31	6.07	6.21	6.21	6.21	72.77			0.44
03.06.2024	24.00	48.96	42.56	6.40	69.21	68.94	0.27	5.66	5.79	5.79	5.79	72.26			0.41
04.06.2024	24.00*	49.49	43.35	6.14	70.40	70.08	0.32	5.44	5.58	5.58	5.58	73.82			0.40
05.06.2024	24.00*	49.52	44.04	5.48	71.66	71.37	0.29	4.86	4.99	4.99	4.99	74.76			0.36
06.06.2024	24.00*	49.26	43.74	5.52	71.24	70.93	0.31	4.90	4.99	4.99	4.99	74.42			0.36
07.06.2024	24.00	49.60	43.50	6.10	71.54	71.26	0.28	5.51	5.62	5.62	5.62	74.39			0.41
08.06.2024	24.00*	49.23	42.60	6.63	69.75	69.44	0.31	5.91	6.07	6.07	6.07	72.91			0.43
09.06.2024	24.00*	49.78	41.84	7.94	68.53	68.24	0.29	7.21	7.37	7.37	7.37	71.69			0.52
10.06.2024	24.00	50.78	44.25	6.53	68.49	68.19	0.30	5.79	5.90	5.90	5.90	71.80			0.41
11.06.2024	24.00	56.94	51.03	5.91	68.65	68.41	0.24	5.01	5.13	5.13	5.13	71.78			0.36
12.06.2024	24.00	52.85	46.11	6.74	68.65	68.38	0.27	6.00	6.15	6.15	6.15	71.89			0.43
13.06.2024	24.00	49.44	43.04	6.40	69.01	68.73	0.28	5.70	5.84	5.84	5.84	71.99			0.41
14.06.2024	24.00	47.70	42.08	5.62	68.78	68.48	0.30	4.92	5.02	5.02	5.02	71.84			0.35
15.06.2024	24.00	48.32	41.67	6.65	68.63	68.32	0.31	5.90	6.05	6.05	6.05	71.76			0.42
16.06.2024	24.00	48.90	41.80	7.10	69.44	69.13	0.31	6.39	6.55	6.55	6.55	72.63			0.46
17.06.2024	24.00	48.10	42.33	5.77	69.61	69.31	0.30	5.10	5.20	5.20	5.20	72.65			0.37
18.06.2024	24.00	48.78	42.68	6.10	69.19	68.91	0.28	5.45	5.56	5.56	5.56	72.26			0.39
19.06.2024	24.00	48.40	42.42	5.98	69.44	69.15	0.29	5.30	5.42	5.42	5.42	72.50			0.38
20.06.2024	24.00	47.86	42.18	5.68	68.92	68.63	0.29	4.96	5.06	5.06	5.06	71.92			0.36
21.06.2024	24.00	48.43	42.45	5.98	69.33	69.03	0.30	5.30	5.43	5.43	5.43	72.64			0.38
22.06.2024	24.00	49.14	43.22	5.92	69.58	69.29	0.29	5.25	5.40	5.40	5.40	72.64			0.38
Среднее	24.00	49.18	42.85	6.34	69.50	69.21	0.30	5.65	5.78	5.78	5.78	72.65			0.41
Итого	744.00	1524.61	1328.21	196.40				175.08	179.15	179.15	179.15				12.67

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ., Гкал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения 12

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц

Объем потребленного теплоснабжения Узвс узл

16.08 °С
 9.85 Гкал
 179.15 м куб

0 час
 0 час
 Гкал
 куб м

2.82 Гкал

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН

ОТЧЕТ ПРИКАТ
 СОКОЛОВ Д.А.
 26.06.2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации