

Абонент: Ж/ОДевского Района  
 Адрес: Санкт-Петербург, Садовая 87-1 / СДЮ-ГЭС

Договор: 9902.038.1  
 Строит. Адрес: Садовая 87-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схематический план: Девушка-Бяч  
 Сделка подлинная: Девушка-Бяч

Учет учета: СДЮ-ГЭС  
 Код УУТЭ:  
 Грабли:

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207135  
 Подсчетчик (М1):  
 Оборотный (М2):  
 Тр-д, ГЭС(М3):  
 тр-диск ГЭС(М4):  
 тр-подшипник(М5):

Часовые и сутки, архивы в файлах:  
 Рэжис (Смена):  
 Счетчик (Смена):  
 Счетчик (Смена):  
 Счетчик (Смена):  
 Счетчик (Смена):

Приборы УУТЭ поверены до 20.09.2024  
 Термометр: КТСЛН  
 Термометр: КТСЛН  
 Термометр: ТСПН  
 Термометр:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:


Договорные нагрузки (кВт/час):  
 Договорные расходы (руб/сут):  
 Договорное потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Тп	НС	М1,		М2,		длн,	Т1,	Т2,	дт,	Р1	Р2	Фотоли	М3,	М4,	длн,	У3	У4	двхс	Удлит	Т3,	Т4,	Утепл. общ.	Утепл. ГС	Общ. теплопотр-е
			Т	С	Т	С																			
23.05.2024	24.00	-	60.00	49.69	10.31	67.84	67.62	0.22	7.00	5.00			9.59	-	-	9.77	-	9.77	-	67.73	-	-	-	-	0.63
24.05.2024	24.00	-	60.56	51.14	9.42	69.10	68.88	0.22	7.00	5.00			8.62	-	-	8.82	-	8.82	-	69.03	-	-	-	-	0.66
25.05.2024	24.00	-	59.53	50.49	9.04	68.94	68.80	0.14	7.00	5.00			8.26	-	-	8.44	-	8.44	-	68.29	-	-	-	-	0.63
26.05.2024	24.00	-	59.89	49.60	10.29	66.47	66.31	0.16	7.00	5.00			9.48	-	-	9.66	-	9.66	-	66.21	-	-	-	-	0.70
27.05.2024	24.00	-	58.91	49.80	9.11	67.35	67.07	0.28	7.00	5.00			8.26	-	-	8.44	-	8.44	-	67.72	-	-	-	-	0.63
28.05.2024	24.00	-	59.48	50.52	8.96	68.04	67.83	0.21	7.00	5.00			8.08	-	-	8.23	-	8.23	-	67.99	-	-	-	-	0.62
29.05.2024	24.00	-	60.57	52.39	8.18	69.77	69.57	0.20	7.00	5.00			7.19	-	-	7.35	-	7.35	-	69.59	-	-	-	-	0.58
30.05.2024	24.00	-	61.33	52.19	9.14	69.85	69.67	0.18	7.00	5.00			8.10	-	-	8.28	-	8.28	-	69.57	-	-	-	-	0.65
31.05.2024	24.00	-	60.71	52.17	8.54	69.60	69.39	0.21	7.00	5.00			7.46	-	-	7.65	-	7.65	-	69.53	-	-	-	-	0.61
01.06.2024	24.00	-	61.88	52.73	9.15	69.22	69.05	0.17	7.00	5.00			8.01	-	-	8.20	-	8.20	-	68.96	-	-	-	-	0.64
02.06.2024	24.00	-	60.66	51.97	8.69	68.56	68.37	0.19	7.00	5.00			7.54	-	-	7.72	-	7.72	-	68.47	-	-	-	-	0.61
03.06.2024	24.00	-	61.08	52.23	8.85	68.39	68.22	0.17	7.00	5.00			7.71	-	-	7.89	-	7.89	-	68.18	-	-	-	-	0.62
04.06.2024	24.00	-	61.09	53.27	7.82	69.54	69.33	0.21	7.00	5.00			6.72	-	-	6.88	-	6.88	-	69.51	-	-	-	-	0.56
05.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24.00	-	60.44	51.40	9.04	68.67	68.47	0.20	7.00	5.00			8.08	-	-	8.26	-	8.26	-	68.52	-	-	-	-	0.63
Итого	312.00	-	785.69	668.19	117.50								105.02	0.00	0.00	107.33	0.00	107.33	0.00	107.33	0.00				8.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1(Г)	М2(С)	М3(Г)	М4(С)	У3(кВт.ч)	У4(кВт.ч)	Утепл. общ. (кВт.ч)	Утепл. ГС (кВт.ч)

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 432 час.  
 Объем потребленного теплоносителя Утепл. общ., рассчитанный по среднему 148.67 куб.м.  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки): 16.02 °C = -4.10 град.  
 Объем потребленного теплоносителя Утепл. общ.: 256.00 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
  
**СОКОЛОВ Д.А.**  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
**26.06.2024г.**  
**ГПН «ТЭК СПб»**  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН

