

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В**
 Адрес: **Седова ул, д. 76, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **38013.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132585**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208187	расходомер:	27.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-40-B1	Gmin= 0,1	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-40-B1	0,1	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-32-B1	0,067	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,343	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Got.= 104,203	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2618
			Qгвс.ср.= 0,119
			Gгвс.= 47,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.05.2024		*																				
24.05.2024		*																				
25.05.2024		*																				
26.05.2024		*																				
27.05.2024	4,00	*	3,54	0,00	3,54	71,68	28,17	43,52			3,48		3,48	3,56		3,56		71,24				0,25
28.05.2024	24,00	*	11,94	0,00	11,94	69,73	24,80	44,93			11,68		11,68	11,92		11,92		69,22				0,81
29.05.2024	24,00	*	10,93	0,00	10,93	71,04	23,98	47,06			10,60		10,60	10,85		10,85		70,50				0,75
30.05.2024	24,00	*	11,11	0,00	11,11	71,27	24,10	47,17			10,83		10,83	11,07		11,07		70,73				0,77
31.05.2024	24,00	*	11,01	0,00	11,01	70,79	24,21	46,58			10,74		10,74	10,98		10,98		70,24				0,76
01.06.2024	24,00	*	12,36	0,00	12,36	70,48	24,36	46,12			12,05		12,05	12,31		12,31		69,99				0,84
02.06.2024	24,00	*	12,48	0,00	12,48	70,05	24,42	45,63			12,15		12,15	12,43		12,43		69,58				0,85
03.06.2024	24,00	*	11,38	0,00	11,38	69,56	24,53	45,03			11,09		11,09	11,34		11,34		69,04				0,76
04.06.2024	24,00	*	11,91	0,00	11,91	70,81	24,53	46,28			11,66		11,66	11,91		11,91		70,28				0,82
05.06.2024	24,00	*	11,87	0,00	11,87	72,03	24,49	47,54			11,60		11,60	11,88		11,88		71,49				0,83
06.06.2024	24,00	*	11,10	0,00	11,10	71,54	24,61	46,93			10,82		10,82	11,07		11,07		71,02				0,77
07.06.2024	24,00	*	10,74	0,00	10,74	71,80	24,35	47,45			10,45		10,45	10,69		10,69		71,27				0,74
08.06.2024	24,00	*	11,88	0,00	11,88	70,27	24,20	46,07			11,61		11,61	11,86		11,86		69,76				0,81
09.06.2024	24,00	*	11,45	0,00	11,45	68,93	23,97	44,96			11,15		11,15	11,38		11,38		68,43				0,76
10.06.2024	24,00	*	12,63	0,00	12,63	63,42	23,90	39,52			12,31		12,31	12,52		12,52		62,99				0,78
11.06.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
12.06.2024	24,00	*	7,97	0,00	7,97	69,18	21,64	47,54			7,83		7,83	8,00		8,00		68,66				0,54
13.06.2024	24,00	*	12,03	0,00	12,03	69,10	22,86	46,24			11,81		11,81	12,06		12,06		68,59				0,81
14.06.2024	24,00	*	11,73	0,00	11,73	69,39	23,24	46,15			11,52		11,52	11,76		11,76		68,86				0,79
15.06.2024	24,00	*	13,40	0,00	13,40	69,36	23,43	45,93			13,19		13,19	13,47		13,47		68,88				0,91
16.06.2024	24,00	*	12,61	0,00	12,61	70,08	23,65	46,43			12,44		12,44	12,72		12,72		69,55				0,86
17.06.2024	24,00	*	11,09	0,00	11,09	70,02	23,89	46,13			10,82		10,82	11,07		11,07		69,52				0,75
18.06.2024	24,00	*	11,40	0,00	11,40	69,67	24,04	45,63			11,19		11,19	11,44		11,44		69,13				0,78
19.06.2024	24,00	*	11,68	0,00	11,68	69,93	24,06	45,87			11,48		11,48	11,71		11,71		69,39				0,79
20.06.2024	24,00	*	11,47	0,00	11,47	69,39	23,97	45,42			11,18		11,18	11,41		11,41		68,88				0,77
21.06.2024	24,00	*	11,64	0,00	11,64	69,51	23,73	45,78			11,33		11,33	11,56		11,56		69,02				0,78
22.06.2024	24,00	*	11,83	0,00	11,83	69,81	23,76	46,05			11,58		11,58	11,84		11,84		69,29				0,80
Среднее	23,26		11,20	0,00	11,20	67,36	23,22	44,15			10,95		10,95	11,19		11,19		66,87				0,76
Итого	628,00		293,18	0,00	293,18						286,59		286,59	292,81		292,81						19,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **116 час 3,82 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **116 час 55,92 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **16,08 °C 5,49 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **18,21 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 28.06.2024 11:41 GMT+03:00
 Представитель: 50e0c24d-e38e-46d6-bcee-3227ea10d24d



Идентификатор документа 50e0c24d-e38e-46d6-bcee-a227ea10d24d



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа