

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36982.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126841**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 207144	расходомер:	28.07.2025	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,067	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	30	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	
Циркуляционный ГВС (M4)		30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,17	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 51,6456	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,2112
			Qгвс.ср.= 0,096
			Gгвс.= 38,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2			
23.05.2024	24,00	*	8,66	0,00	8,66	64,43	20,16	44,27				8,76		8,76	8,91		8,91		64,12					0,56	
24.05.2024	24,00	*	6,36	0,00	6,36	64,57	20,37	44,20				6,43		6,43	6,54		6,54		64,14					0,41	
25.05.2024	24,00	*	5,59	0,00	5,59	64,44	20,57	43,87				5,71		5,71	5,80		5,80		63,82					0,36	
26.05.2024	24,00	*	5,81	0,00	5,81	62,22	20,59	41,63				5,81		5,81	5,89		5,89		61,99					0,36	
27.05.2024	24,00	*	6,37	0,00	6,37	63,28	20,54	42,74				6,39		6,39	6,52		6,52		62,96					0,40	
28.05.2024	14,00	*	2,86	0,00	2,86	60,71	21,62	39,09				2,89		2,89	2,93		2,93		59,87					0,14	
29.05.2024	24,00	*	6,26	0,00	6,26	64,22	21,95	42,27				6,33		6,33	6,41		6,41		63,80					0,40	
30.05.2024	24,00	*	5,36	0,00	5,36	64,95	21,64	43,31				5,41		5,41	5,48		5,48		64,52					0,35	
31.05.2024	24,00	*	5,15	0,00	5,15	62,52	21,60	40,92				5,19		5,19	5,25		5,25		61,99					0,32	
01.06.2024	24,00	*	5,31	0,00	5,31	62,41	21,72	40,69				5,35		5,35	5,41		5,41		61,94					0,33	
02.06.2024	24,00	*	4,98	0,00	4,98	61,71	21,83	39,88				5,07		5,07	5,14		5,14		61,05					0,31	
03.06.2024	24,00	*	6,26	0,00	6,26	62,34	21,97	40,37				6,30		6,30	6,40		6,40		61,88					0,39	
04.06.2024	24,00	*	5,34	0,00	5,34	62,10	22,03	40,07				5,39		5,39	5,49		5,49		61,63					0,33	
05.06.2024	24,00	*	5,29	0,00	5,29	63,59	22,07	41,52				5,39		5,39	5,48		5,48		63,06					0,34	
06.06.2024	24,00	*	7,44	0,00	7,44	64,30	22,20	42,10				7,50		7,50	7,64		7,64		63,97					0,48	
07.06.2024	24,00	*	5,35	0,00	5,35	64,10	22,19	41,91				5,46		5,46	5,54		5,54		63,44					0,35	
08.06.2024	24,00	*	6,54	0,00	6,54	64,56	22,02	42,54				6,59		6,59	6,69		6,69		64,18					0,42	
09.06.2024	24,00	*	12,65	9,22	3,43	41,56	39,14	2,42				3,56		3,56	3,59		3,59		54,08					0,19	
10.06.2024		*																							
11.06.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00	
12.06.2024	13,00	*	0,00	0,00	0,00	20,48	19,93	0,55				0,00		0,00	0,00		0,00		21,27					0,00	
13.06.2024		*																							
14.06.2024	1,00	*	0,00	0,06	-0,06	42,13	21,14	20,99				0,00		0,00	0,00		0,00		44,02					0,00	
15.06.2024	2,00	*	0,06	0,06	0,00	51,68	21,36	30,32				0,06		0,06	0,06		0,06		51,84					0,00	
16.06.2024	1,00	*	0,00	0,06	-0,06	44,08	21,31	22,77				0,00		0,00	0,00		0,00		44,21					0,00	
17.06.2024	1,00	*	0,17	0,00	0,17	59,04	21,61	37,43				0,17		0,17	0,17		0,17		58,45					0,01	
18.06.2024	1,00	*	0,06	0,00	0,06	57,20	21,81	35,39				0,06		0,06	0,06		0,06		56,46					0,00	
19.06.2024	2,00	*	0,00	0,12	-0,12	49,06	21,95	27,12				0,00		0,00	0,00		0,00		50,05					0,00	
20.06.2024	2,00	*	0,12	0,00	0,12	54,81	22,00	32,82				0,12		0,12	0,12		0,12		53,53					0,00	
21.06.2024	1,00	*	0,06	0,00	0,06	56,56	21,84	34,72				0,06		0,06	0,06		0,06		55,60					0,00	
22.06.2024	2,00	*	0,14	0,06	0,08	54,94	27,57	27,38				0,14		0,14	0,14		0,14		54,59					0,01	
Среднее	16,28		5,70	0,49	5,22	55,45	21,54	33,91				5,30		5,30	5,38		5,38		55,60					0,33	
Итого	472,00		112,19	9,58	102,61							104,14		104,14	105,72		105,72							6,46	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **272 час 4,17 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **272 час 68,11 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **16,08 °C 2,75 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **7,88 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.06.2024 11:41 GMT+03:00
 Представитель: 83a355a6-4401-4a11-be89-d0e45d12bb58



Идентификатор документа 85a355a6-44bf-4af1-be89-dbe45d12bb58



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа