

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.20[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 48506
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.72	71.1	7	25.96	64.4	6.5	6.7	3.76	0.441	0.441
24.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.91	71	7	26.1	64	6.5	7	2.81	0.382	0.382
25.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.93	70.7	7	25.26	63.8	6.5	7	2.67	0.365	0.365
26.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.51	70.3	7	24.59	63.5	6.5	6.8	3.92	0.442	0.442
27.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.17	70.2	7	25.14	63.8	6.5	6.4	4.03	0.444	0.444
28.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.63	70.7	7	26.1	63.8	6.5	6.8	2.53	0.357	0.357
29.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.46	70.9	7	26.04	64.1	6.5	6.8	2.42	0.349	0.349
30.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.27	71	7	25.99	64.4	6.5	6.6	3.28	0.404	0.404
31.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.43	70.3	7	25.89	63.7	6.5	6.6	2.54	0.35	0.35
01.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.28	70.9	7	26	64.1	6.5	6.8	2.28	0.339	0.339
02.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.65	70.4	7	26.04	63.7	6.5	6.7	2.61	0.359	0.359
03.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.81	69.8	7	26.12	63.3	6.5	6.5	2.69	0.356	0.356
04.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.77	69.9	7	26.02	63.4	6.5	6.6	2.75	0.364	0.364
05.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.49	71.1	7	26	64.2	6.5	6.9	2.49	0.357	0.357
06.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.14	71.5	7	25.94	64.4	6.5	7.1	2.2	0.34	0.34
07.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.24	70.4	7	25.88	63.4	6.5	7	2.36	0.348	0.348
08.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.36	69.3	7	25.77	62.5	6.5	6.8	2.59	0.355	0.355
09.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.73	69	7	25.71	62.3	6.5	6.7	3.02	0.38	0.38
10.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.81	69	7	26.03	62.3	6.5	6.8	2.78	0.368	0.368
11.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.15	68.8	7	25.84	62.2	6.5	6.6	3.31	0.398	0.398
12.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.32	68.1	7	25.84	61.9	6.5	6.2	3.48	0.398	0.398
13.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.73	69.8	7	20.29	62.6	6.5	7.2	27.44	2.062	2.062
14.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.7	70.7	7	25.96	63.4	6.5	7.3	2.74	0.382	0.382
15.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.19	71.1	7	25.77	64.1	6.5	7	3.42	0.423	0.423
16.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.9	70.3	7	25.83	63.3	6.5	7.1	3.07	0.398	0.398
17.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.44	70.5	7	25.94	63.5	6.5	7	2.5	0.357	0.357
18.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.25	70.4	7	26.23	63.4	6.5	7	2.02	0.326	0.326
19.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.97	70.8	7	26.15	63.9	6.5	7	2.82	0.381	0.381
20.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.34	71	7	26.31	64	6.5	7	3.03	0.399	0.399
21.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.42	70.9	7	26.26	63.6	6.5	7.3	2.16	0.344	0.344
22.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.22	69.2	7	24.56	62.5	6.5	6.7	13.66	1.11	1.11
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.643	70.3	7	25.663	63.5	6.5	6.8	3.98		
Итого		744	0								0	918.94			795.56				123.38	14.076	14.076
Досчёт			0								0	240.617			207.177				33.44	3.789	3.789
Снятие			0								0	-268.997			-235.183				-33.814	-3.861	-3.861
Сумма			0								0	890.56			767.554				123.006	14.004	14.004

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 123.01 W гвс (Гкал) = 12.04 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.06.26 14:26
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

