

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.23, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 207802
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.4	70.6	7	36.95	52.6	6.5	18	11.45	1.475	1.475
24.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.13	70.8	7	37.2	52.8	6.5	18	9.93	1.37	1.37
25.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.71	70.2	7	36	52.4	6.5	17.9	9.71	1.326	1.326
26.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.54	69.9	7	34.57	51.9	6.5	18	11.97	1.458	1.458
27.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.16	69.6	7	35.65	51.9	6.5	17.7	9.51	1.293	1.293
28.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.03	70.4	7	36.12	52.6	6.5	17.8	8.91	1.27	1.27
29.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.77	70.3	7	35.59	52.8	6.5	17.5	10.18	1.339	1.339
30.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.29	70.2	7	35.4	52.6	6.5	17.6	9.89	1.317	1.317
31.05.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.92	69.7	7	34.95	52	6.5	17.7	8.97	1.244	1.244
01.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.65	70.4	7	34.84	52.4	6.5	17.9	9.81	1.315	1.315
02.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.54	69.8	7	35.08	52.6	6.5	17.2	10.46	1.334	1.334
03.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.91	69	7	35.47	51.8	6.5	17.2	8.44	1.191	1.191
04.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.16	69.6	7	35.12	51.7	6.5	17.8	8.04	1.186	1.186
05.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.78	70.5	7	35.1	52.4	6.5	18.1	7.68	1.178	1.178
06.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.46	70.9	7	37.98	53.5	6.5	17.3	8.48	1.26	1.26
07.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.98	69.8	7	39.23	52.9	6.5	16.9	7.75	1.206	1.206
08.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.23	68.7	7	38.35	52.1	6.5	16.7	8.88	1.25	1.25
09.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.53	68.3	7	38.18	51.4	6.5	16.9	8.35	1.217	1.217
10.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.51	68.5	7	37.22	51.1	6.5	17.4	9.29	1.285	1.285
11.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.88	68.1	7	36.56	50.7	6.5	17.4	8.32	1.203	1.203
12.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.94	67.4	7	36.59	50.7	6.5	16.8	10.35	1.311	1.311
13.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9	69.5	7	36.04	51.2	6.5	18.3	8.86	1.275	1.275
14.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.01	69.9	7	33.83	50.8	6.5	19.1	9.18	1.288	1.288
15.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.04	70.4	7	33.13	51	6.5	19.4	9.91	1.339	1.339
16.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.83	69.6	7	33.4	50.8	6.5	18.9	10.43	1.356	1.356
17.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.37	69.9	7	33.57	51.1	6.5	18.8	9.8	1.315	1.315
18.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.68	69.7	7	34.35	51	6.5	18.7	8.33	1.221	1.221
19.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.47	70.3	7	34.17	51.4	6.5	19	9.3	1.301	1.301
20.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.19	70.4	7	34.35	51.2	6.5	19.2	8.84	1.281	1.281
21.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.65	70.1	7	34.1	51	6.5	19.1	8.55	1.252	1.252
22.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.23	68.4	7	33.72	50.1	6.5	18.3	8.51	1.2	1.2
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.867	69.7	7	35.575	51.8	6.5	17.9	9.293		
Итого		744	0								0	1390.89			1102.81				288.08	39.854	39.854
Досчёт			0								0	344.48			271.611				72.869	10.202	10.202
Снятие			0								0	-438.84			-331.534				-107.306	-13.077	-13.077
Сумма			0								0	1296.53			1042.887				253.643	36.979	36.979

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 253.64 W гвс (Гкал) = 32.93 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.06.27 12:25
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

