Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 7_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	8.89	11.72	-2.83	70.75	66.27	4.48	7.00	5.00		11.28	-	-	11.50	-	11.50	-	67.39	-				0.76
24.06.24	24.00	-	8.79	11.66	-2.87	70.53	66.12	4.41	7.00	5.00		10.99	-	-	11.23	-	11.23	-	66.98	-				0.74
25.06.24	24.00	-	8.27	11.50	-3.23	71.19	66.50	4.69	7.00	5.00		11.41	-	-	11.63	-	11.63	-	67.26	-				0.77
26.06.24	24.00	-	7.06	11.15	-4.09	71.96	66.98	4.98	7.00	5.00		11.11	-	-	11.34	-	11.34	-	67.78	-				0.75
27.06.24	24.00	-	9.94	13.26	-3.32	71.90	68.00	3.90	7.00	5.00		10.84	-	-	11.06	-	11.06	-	67.78	-				0.74
28.06.24	24.00	-	7.30	11.05	-3.75	71.54	66.77	4.77	7.00	5.00		10.65	-	-	10.86	-	10.86	-	67.47	-				0.72
29.06.24	24.00	-	6.32	11.27	-4.95	72.12	67.19	4.93	7.00	5.00		10.90	-	-	11.15	-	11.15	-	67.80	-				0.74
30.06.24	24.00	-	6.48	11.27	-4.79	72.68	67.54	5.14	7.00	5.00		10.96	-	-	11.17	-	11.17	-	68.31	-				0.75
01.07.24	24.00	-	10.98	11.98	-1.00	69.87	67.47	2.40	7.00	5.00		10.84	-	-	11.05	-	11.05	-	68.25	-				0.74
02.07.24	24.00	-	9.50	13.65	-4.15	70.05	66.56	3.49	7.00	5.00		11.78	-	-	12.01	-	12.01	-	67.39	-				0.79
03.07.24	24.00	-	8.37	7.91	0.46	66.75	65.34	1.41	7.00	5.00		6.34	-	-	6.46	-	6.46	-	66.32	-				0.42
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	30.36	24.13	6.23	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	28.95	-				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.77	20.74	0.03	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.51	-				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.35	19.22	0.13	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.95	-				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.85	18.70	0.15	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.31	-				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.90	18.72	0.18	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.35	-				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.47	18.33	0.14	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.92	-				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.36	18.22	0.14	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.78	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.30	18.14	0.16	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.72	-				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.67	18.41	0.26	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.07	-				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.90	18.64	0.26	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.32	-				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.04	18.74	0.30	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.51	-				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.17	18.87	0.30	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.75	-				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.91	18.64	0.27	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.45	-				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.78	18.68	0.10	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.08	-				0.00
18.07.24	24.00	-	32.31	17.56	14.75	63.37	62.31	1.06	7.00	5.00		14.98	-	-	15.27	-	15.27	-	63.20	-				0.95
19.07.24	24.00	-	33.94	24.95	8.99	67.90	66.98	0.92	7.00	5.00		10.04	-	-	10.27	-	10.27	-	67.62	-				0.68
20.07.24	24.00	-	32.48	24.69	7.79	67.46	66.60	0.86	7.00	5.00		8.87	-	-	9.07	-	9.07	-	67.08	-				0.60
21.07.24	24.00	-	26.95	20.93	6.02	68.17	67.09	1.08	7.00	5.00		9.52	-	-	9.74	-	9.74	-	67.48	-				0.64
22.07.24	24.00	-	21.75	18.33	3.42	68.18	66.72	1.46	7.00	5.00		9.16	-	-	9.36	-	9.36	-	67.12	-				0.61
Среднее	24.00	-	7.98	7.76	0.22	46.38	44.42	1.95	7.00	5.00		5.66	-	-	5.77	-	5.77	-	45.23	-				0.17
Итого	720.00		239.33	232.88	6.45							169.67	0.00	0.00	173.17	0.00	173.17	0.00						11.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	86163.82	75792.78	36995.19	-	37938.98	-	3026.28	2760.07	23295.00
	22.06.2024 02:00:00	86164.27	75793.40	36995.64	-	37939.44	-	3026.27	2760.10	23297.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -3.17 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 8.23 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 173.17 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.07.2024г.