

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33946.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109715**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207218	расходомер:	27.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1729	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 54,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1182
			Qгвс.ср.= 0,0537
			Gгвс.= 21,48
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2024	24,00	*	80,36	75,08	5,28	68,23	67,94	0,29			7,28		7,28	7,44		7,44		68,34				0,50
24.06.2024	24,00	*	82,73	79,08	3,65	68,18	67,94	0,24			5,78		5,78	5,90		5,90		67,97				0,39
25.06.2024	24,00	*	85,21	81,17	4,04	67,39	67,14	0,25			6,23		6,23	6,37		6,37		67,46				0,42
26.06.2024	24,00	*	83,14	79,18	3,96	67,45	67,18	0,27			6,01		6,01	6,16		6,16		67,75				0,41
27.06.2024	24,00	*	83,92	79,75	4,17	68,23	67,97	0,26			6,34		6,34	6,48		6,48		68,44				0,44
28.06.2024	24,00	*	84,83	81,17	3,66	69,68	69,41	0,27			5,69		5,69	5,81		5,81		69,84				0,40
29.06.2024	24,00	*	85,00	81,33	3,67	68,92	68,68	0,24			5,72		5,72	5,84		5,84		68,80				0,40
30.06.2024	24,00	*	84,68	81,10	3,58	70,07	69,84	0,23			5,83		5,83	5,93		5,93		69,64				0,41
01.07.2024	24,00	*	83,79	80,06	3,73	68,83	68,62	0,21			5,85		5,85	5,99		5,99		68,42				0,40
02.07.2024	24,00	*	83,18	79,21	3,97	68,39	68,14	0,25			6,16		6,16	6,29		6,29		68,41				0,42
03.07.2024	24,00	*	82,32	79,10	3,22	68,74	68,49	0,25			5,26		5,26	5,36		5,36		68,69				0,36
04.07.2024	24,00	*	82,87	78,67	4,20	68,44	68,20	0,24			6,23		6,23	6,38		6,38		68,38				0,42
05.07.2024	24,00	*	82,98	78,66	4,32	68,64	68,36	0,28			6,42		6,42	6,55		6,55		68,80				0,44
06.07.2024	24,00	*	82,85	79,06	3,79	69,19	68,92	0,27			5,77		5,77	5,90		5,90		69,20				0,40
07.07.2024	24,00	*	82,84	78,63	4,21	69,03	68,75	0,28			6,26		6,26	6,39		6,39		69,17				0,43
08.07.2024	24,00	*	82,68	78,54	4,14	68,35	68,12	0,23			6,24		6,24	6,38		6,38		68,02				0,42
09.07.2024	24,00	*	66,72	63,51	3,21	64,15	63,97	0,18			4,87		4,87	4,95		4,95		63,89				0,31
10.07.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,39	23,13	0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		24,09				0,00
11.07.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,73	21,33	0,40			0,00		0,00	0,00		0,00		22,04				0,00
12.07.2024	24,00	*	35,46	33,07	2,39	66,29	66,11	0,18			3,06		3,06	3,13		3,13		65,10				0,20
13.07.2024	24,00	*	86,64	83,22	3,42	66,23	65,99	0,24			5,30		5,30	5,40		5,40		66,31				0,35
14.07.2024	24,00	*	87,79	84,69	3,10	67,95	67,73	0,22			5,10		5,10	5,19		5,19		67,97				0,35
15.07.2024	24,00	*	89,31	86,11	3,20	66,83	66,60	0,23			5,39		5,39	5,48		5,48		67,01				0,36
16.07.2024	24,00	*	88,93	85,61	3,32	68,21	67,97	0,24			5,58		5,58	5,70		5,70		68,40				0,38
17.07.2024	24,00	*	88,48	85,60	2,88	67,78	67,56	0,22			5,21		5,21	5,30		5,30		67,77				0,35
18.07.2024	24,00	*	88,68	85,76	2,92	67,32	67,10	0,22			5,23		5,23	5,32		5,32		67,50				0,35
19.07.2024	24,00	*	88,57	86,10	2,47	67,82	67,61	0,21			4,74		4,74	4,82		4,82		67,77				0,32
20.07.2024	24,00	*	88,74	85,88	2,86	66,58	66,37	0,21			5,13		5,13	5,23		5,23		66,48				0,34
21.07.2024	24,00	*	88,72	85,37	3,35	66,34	66,13	0,21			5,63		5,63	5,73		5,73		66,29				0,38
22.07.2024	24,00	*	88,00	85,24	2,76	66,86	66,63	0,23			5,02		5,02	5,13		5,13		67,14				0,34
Среднее	24,00		77,31	74,00	3,32	64,84	64,60	0,24			5,24		5,24	5,35		5,35		64,84				0,36
Итого	720,00		2319,42	2219,95	99,47						157,33		157,33	160,55		160,55						10,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,96 °C** **2,67** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **8,02** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **160,55** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 29.07.2024 14:21 GMT+03:00





23b5db8a-164d-4aee-96ef-c518b4e1e049

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	29.07.2024 14:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	30.07.2024 17:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа