Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8821.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО + ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Бабушкина 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 105-2_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	153.33	146.85	6.48	69.42	64.73	4.69	7.00	5.00		84.13	-	-	86.03	-	86.03	-	69.33	-				1.14
24.06.24	24.00	-	154.02	147.23	6.79	69.34	64.68	4.66	7.00	5.00		84.04	-	-	85.93	-	85.93	-	69.24	-				1.16
25.06.24	24.00	-	154.43	149.33	5.10	70.00	65.39	4.61	7.00	5.00		84.39	-	-	86.31	-	86.31	-	69.90	-				1.05
26.06.24	24.00	-	154.97	150.66	4.31	70.81	66.19	4.62	7.00	5.00		84.62	-	-	86.54	-	86.54	-	70.71	-				1.01
27.06.24	24.00	-	154.01	149.70	4.31	70.50	65.98	4.52	7.00	5.00		84.11	-	-	86.03	-	86.03	-	70.40	-				0.99
28.06.24	24.00	-	153.56	149.20	4.36	70.44	66.03	4.41	7.00	5.00		83.78	-	-	85.70	-	85.70	-	70.34	-				0.97
29.06.24	24.00	-	153.88	150.20	3.68	71.01	66.62	4.39	7.00	5.00		83.90	-	-	85.82	-	85.82	-	70.91	-				0.93
30.06.24	24.00	-	156.00	152.66	3.34	71.59	67.09	4.50	7.00	5.00		84.97	-	-	86.90	-	86.90	-	71.48	-				0.93
01.07.24	24.00	-	153.37	148.92	4.45	71.22	66.84	4.38	7.00	5.00		83.71	-	-	85.64	-	85.64	-	71.10	-				0.98
02.07.24	24.00	-	154.65	149.50	5.15	69.64	65.27	4.37	7.00	5.00		84.62	-	-	86.49	-	86.49	-	69.55	-				1.02
03.07.24	24.00	-	105.19	102.14	3.05	68.50	64.46	4.04	7.00	5.00		57.58	-	-	58.82	-	58.82	-	68.37	-				0.63
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.68	25.73	-1.05	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.10	-				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.32	22.83	-0.51	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.59	-				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.02	21.30	-0.28	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.36	-				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.52	20.54	-0.02	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.98	-				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.41	20.37	0.04	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.06	-				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.01	20.01	0.00	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.73	-				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.88	19.84	0.04	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.50	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.89	19.82	0.07	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.44	-				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.06	19.98	0.08	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.81	-				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.11	20.05	0.06	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.61	-				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.20	20.13	0.07	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.97	-				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.08	20.03	0.05	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.17	-				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.85	19.69	0.16	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.24	-				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.97	19.93	0.04	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.54	-				0.00
18.07.24	24.00	-	57.90	52.00	5.90	60.36	57.13	3.23	7.00	5.00		35.13	-	-	35.75	-	35.75	-	60.33	-				0.53
19.07.24	24.00	-	152.16	144.67	7.49	65.99	62.43	3.56	7.00	5.00		92.24	-	-	94.12	-	94.12	-	65.90	-				1.02
20.07.24	24.00	-	154.59	149.29	5.30	65.91	62.42	3.49	7.00	5.00		92.21	-	-	94.09	-	94.09	-	65.82	-				0.88
21.07.24	24.00	-	160.04	155.14	4.90	66.77	63.22	3.55	7.00	5.00		94.44	-	-	96.38	-	96.38	-	66.67	-				0.88
22.07.24	24.00	-	170.49	166.35	4.14	66.92	63.45	3.47	7.00	5.00		100.03	-	-	102.06	-	102.06	-	66.84	-				0.86
Среднее	24.00	-	78.09	75.46	2.63	46.25	44.07	2.17	7.00	5.00		43.80	-	-	44.75	-	44.75	-	45.90	-				0.50
Итого	720.00		2342.59	2263.84	78.75							1313.90	0.00	0.00	1342.61	0.00	1342.61	0.00						14.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 01:00:00	169992.86	162377.80	80064.10	-	82186.91	-	3291.62	6102.99	24076.00
	22.06.2024 16:00:00	170241.21	162616.75	80200.19	-	82326.05	-	3293.43	6112.47	24115.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -1.47 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **13.49** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **80.36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.