Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 7_СЦО+ГВС_июнь_H
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С = 14.75

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	56.71	49.40	7.31	69.07	68.55	0.52	7.00	5.00		6.70	-	-	6.84	-	6.84	-	68.18	-				0.46
24.06.24	24.00	-	59.44	51.26	8.18	69.04	68.56	0.48	7.00	5.00		7.38	-	-	7.55	-	7.55	-	68.11	-				0.50
25.06.24	24.00	-	59.91	52.78	7.13	68.17	67.71	0.46	7.00	5.00		6.29	-	-	6.43	-	6.43	-	67.21	-				0.42
26.06.24	24.00	-	59.74	51.64	8.10	68.28	67.77	0.51	7.00	5.00		7.43	-	-	7.57	-	7.57	-	67.89	-				0.51
27.06.24	24.00	-	58.90	52.07	6.83	69.00	68.50	0.50	7.00	5.00		6.09	-	-	6.20	-	6.20	-	68.43	-				0.42
28.06.24	24.00	-	60.72	52.92	7.80	70.45	70.00	0.45	7.00	5.00		7.07	-	-	7.25	-	7.25	-	69.37	-				0.49
29.06.24	24.00	-	59.59	52.96	6.63	69.65	69.20	0.45	7.00	5.00		5.82	-	-	5.96	-	5.96	-	68.56	-				0.40
30.06.24	24.00	-	59.82	52.71	7.11	70.87	70.45	0.42	7.00	5.00		6.29	-	-	6.45	-	6.45	-	69.49	-				0.44
01.07.24	24.00	-	59.66	52.09	7.57	69.62	69.19	0.43	7.00	5.00		6.69	-	-	6.86	-	6.86	-	68.60	-				0.46
02.07.24	24.00	-	58.78	51.55	7.23	69.15	68.70	0.45	7.00	5.00		6.42	-	-	6.56	-	6.56	-	68.22	-				0.44
03.07.24	24.00	-	58.38	51.31	7.07	69.54	69.06	0.48	7.00	5.00		6.26	-	-	6.39	-	6.39	-	68.61	-				0.43
04.07.24	24.00	-	58.45	51.26	7.19	69.23	68.77	0.46	7.00	5.00		6.32	-	-	6.47	-	6.47	-	68.19	-				0.43
05.07.24	24.00	-	58.50	51.47	7.03	69.46	68.95	0.51	7.00	5.00		6.37	-	-	6.51	-	6.51	-	68.78	-				0.44
06.07.24	24.00	-	58.43	51.61	6.82	70.01	69.52	0.49	7.00	5.00		6.14	-	-	6.29	-	6.29	-	68.99	-				0.42
07.07.24	24.00	-	58.68	51.45	7.23	69.84	69.35	0.49	7.00	5.00		6.55	-	-	6.71	-	6.71	-	68.97	-				0.45
08.07.24	24.00	-	58.42	51.30	7.12	69.16	68.72	0.44	7.00	5.00		6.42	-	-	6.56	-	6.56	-	68.09	-				0.44
09.07.24	24.00	-	48.35	42.32	6.03	64.78	64.43	0.35	7.00	5.00		5.46	-	-	5.56	-	5.56	-	63.86	-				0.35
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.79	23.46	0.33	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.08	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.11	21.71	0.40	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.00	-				0.00
12.07.24	24.00	-	24.62	21.05	3.57	67.64	67.06	0.58	7.00	5.00		3.17	-	-	3.23	-	3.23	-	66.84	-				0.21
13.07.24	24.00	-	61.39	54.55	6.84	66.96	66.52	0.44	7.00	5.00		5.85	-	-	5.97	-	5.97	-	66.16	-				0.39
14.07.24	24.00	-	42.35	35.91	6.44	68.65	68.26	0.39	7.00	5.00		5.90	-	-	6.03	-	6.03	-	67.19	-				0.40
15.07.24	24.00	-	6.70	0.00	6.70	66.70	25.49	41.21	7.00	5.00		6.63	-	-	6.77	-	6.77	-	65.45	-				0.43
16.07.24	24.00	-	5.89	0.00	5.89	68.10	24.49	43.61	7.00	5.00		5.85	-	-	5.94	-	5.94	-	66.63	-				0.39
17.07.24	24.00	-	6.05	0.00	6.05	67.40	24.70	42.70	7.00	5.00		6.02	-	-	6.12	-	6.12	-	65.99	-				0.40
18.07.24	24.00	-	6.27	0.00	6.27	67.02	25.12	41.90	7.00	5.00		6.23	-	-	6.37	-	6.37	-	65.71	-				0.41
19.07.24	24.00	-	7.89	0.00	7.89	67.71	24.94	42.77	7.00	5.00		7.82	-	-	7.96	-	7.96	-	66.57	-				0.52
20.07.24	24.00	-	7.57	0.00	7.57	66.35	24.60	41.75	7.00	5.00		7.50	-	-	7.67	-	7.67	-	65.17	-				0.49
21.07.24	24.00	-	8.80	0.00	8.80	66.35	24.87	41.48	7.00	5.00		8.71	-	-	8.87	-	8.87	-	65.36	-				0.57
22.07.24	24.00	-	8.14	0.00	8.14	66.83	24.88	41.95	7.00	5.00		8.07	-	-	8.24	-	8.24	-	65.72	-				0.53
Среднее	24.00	-	39.27	32.72	6.55	65.36	53.78	11.58	7.00	5.00		6.05	-	-	6.18	-	6.18	-	64.38	-				0.41
Итого	720.00		1178.15	981.61	196.54							181.45	0.00	0.00	185.33	0.00	185.33	0.00						12.22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 01:00:00	61539.69	53619.85	7493.89	-	7678.97	-	2007.28	552.09	23872.00
	22.06.2024 16:00:00	61629.32	53698.18	7504.36	-	7689.67	-	2008.11	552.81	23910.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.96 °C = -3.14 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9.08** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **185.33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.07.2024 г.