Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 70_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.32 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.06.24 | 24.00 | - | 85.40 | 76.04 | 9.36 | 71.32 | 71.14 | 0.18 | 7.00 | 5.00 | | 10.54 | - | - | 10.77 | - | 10.77 | - | 71.27 | - | | | | 0.75 |
| 24.06.24 | 24.00 | - | 86.80 | 76.71 | 10.09 | 71.17 | 71.01 | 0.16 | 7.00 | 5.00 | | 11.37 | - | - | 11.64 | - | 11.64 | - | 71.00 | - | | | | 0.81 |
| 25.06.24 | 24.00 | - | 85.33 | 76.17 | 9.16 | 71.89 | 71.75 | 0.14 | 7.00 | 5.00 | | 10.38 | - | - | 10.63 | - | 10.63 | - | 71.54 | - | | | | 0.74 |
| 26.06.24 | 24.00 | - | 85.91 | 75.92 | 9.99 | 72.79 | 72.64 | 0.15 | 7.00 | 5.00 | | 11.15 | - | - | 11.40 | - | 11.40 | - | 72.54 | - | | | | 0.81 |
| 27.06.24 | 24.00 | - | 84.08 | 75.50 | 8.58 | 72.47 | 72.33 | 0.14 | 7.00 | 5.00 | | 9.75 | - | - | 9.98 | - | 9.98 | - | 72.16 | - | | | | 0.70 |
| 28.06.24 | 24.00 | - | 84.31 | 75.22 | 9.09 | 72.37 | 72.25 | 0.12 | 7.00 | 5.00 | | 10.32 | - | - | 10.55 | - | 10.55 | - | 72.01 | - | | | | 0.74 |
| 29.06.24 | 24.00 | - | 84.27 | 75.41 | 8.86 | 73.01 | 72.87 | 0.14 | 7.00 | 5.00 | | 9.88 | - | - | 10.11 | - | 10.11 | - | 72.78 | - | | | | 0.72 |
| 30.06.24 | 24.00 | - | 85.46 | 76.57 | 8.89 | 73.60 | 73.46 | 0.14 | 7.00 | 5.00 | | 10.10 | - | - | 10.32 | - | 10.32 | - | 73.28 | - | | | | 0.74 |
| 01.07.24 | 24.00 | - | 80.73 | 71.91 | 8.82 | 72.79 | 72.79 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | | 10.40 | - | - | 10.63 | - | 10.63 | - | 71.53 | - | | | | 0.74 |
| 02.07.24 | 24.00 | - | 84.11 | 75.34 | 8.77 | 71.75 | 71.57 | 0.18 | 7.00 | 5.00 | | 10.11 | - | - | 10.35 | - | 10.35 | - | 71.72 | - | | | | 0.73 |
| 03.07.24 | 24.00 | - | 62.70 | 51.64 | 11.06 | 68.03 | 69.41 | -1.38 | 7.00 | 5.00 | | 12.01 | - | - | 12.23 | - | 12.23 | - | 61.30 | - | | | | 0.74 |
| 04.07.24 | 24.00 | - | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 39.34 | 31.36 | 7.98 | 7.00 | 5.00 | | 6.62 | - | - | 6.65 | - | 6.65 | - | 38.43 | - | | | | 0.26 |
| 05.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 19.66 | 23.30 | -3.64 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 19.55 | - | | | | 0.00 |
| 06.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 18.72 | 21.22 | -2.50 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 18.78 | - | | | | 0.00 |
| 07.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 19.00 | 20.19 | -1.19 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 18.99 | - | | | | 0.00 |
| 08.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 18.76 | 19.14 | -0.38 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 18.76 | - | | | | 0.00 |
| 09.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 18.56 | 18.64 | -0.08 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 18.57 | - | | | | 0.00 |
| 10.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 18.54 | 18.71 | -0.17 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 18.43 | - | | | | 0.00 |
| 11.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 18.63 | 18.71 | -0.08 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 18.68 | - | | | | 0.00 |
| 12.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 19.08 | 19.36 | -0.28 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 19.12 | - | | | | 0.00 |
| 13.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19.23 | 19.53 | -0.30 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 19.17 | - | | | | 0.00 |
| 14.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 19.06 | 19.62 | -0.56 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 19.07 | - | | | | 0.00 |
| 15.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 19.05 | 19.63 | -0.58 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 19.17 | - | | | | 0.00 |
| 16.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 18.97 | 19.10 | -0.13 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 19.05 | - | | | | 0.00 |
| 17.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 21.38 | 19.78 | 1.60 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 21.36 | - | | | | 0.00 |
| 18.07.24 | 24.00 | - | 56.17 | 43.86 | 12.31 | 61.98 | 63.17 | -1.19 | 7.00 | 5.00 | | 12.79 | - | - | 13.00 | - | 13.00 | - | 57.13 | - | | | | 0.73 |
| 19.07.24 | 24.00 | - | 81.52 | 72.39 | 9.13 | 67.96 | 67.85 | 0.11 | 7.00 | 5.00 | | 9.86 | - | - | 10.06 | - | 10.06 | - | 67.59 | - | | | | 0.67 |
| 20.07.24 | 24.00 | - | 81.54 | 73.31 | 8.23 | 67.68 | 67.60 | 0.08 | 7.00 | 5.00 | | 8.81 | - | - | 8.99 | - | 8.99 | - | 67.11 | - | | | | 0.59 |
| 21.07.24 | 24.00 | - | 85.70 | 75.35 | 10.35 | 68.51 | 68.44 | 0.07 | 7.00 | 5.00 | | 11.28 | - | - | 11.51 | - | 11.51 | - | 67.98 | - | | | | 0.77 |
| 22.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | | | | 0.00 |
| Среднее | 24.00 | - | 40.69 | 35.71 | 5.73 | 44.84 | 44.89 | -0.04 | 7.00 | 5.00 | | 2.40 | - | - | 5.63 | - | 5.63 | - | 44.27 | - | | | | 0.37 |
| Итого | 720.00 | | 1220.55 | 1071.34 | 171.84 | | | | | | | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 168.82 | 0.00 | 168.82 | 0.00 | | | | | | 11.23 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.06.2024 01:00:00 | 79877.32 | 67837.40 | 13170.34 | - | 13502.82 | - | 3046.57 | 987.78 | 23819.00 |
| | 22.06.2024 16:00:00 | 79995.10 | 67939.02 | 13188.12 | - | 13521.00 | - | 3047.74 | 989.04 | 23857.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -3.09 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **8.14** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **168.82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.