Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 78_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Txв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	154.67	147.32	7.35	72.06	67.80	4.26	7.00	5.00		71.77	-	-	73.47	-	73.47	-	71.96	-				1.16
24.06.24	24.00	-	156.69	148.67	8.02	71.90	67.71	4.19	7.00	5.00		73.09	-	-	74.82	-	74.82	-	71.79	-				1.21
25.06.24	24.00	-	155.61	148.05	7.56	72.60	68.38	4.22	7.00	5.00		72.46	-	-	74.18	-	74.18	-	72.48	-				1.18
26.06.24	24.00	-	154.57	148.05	6.52	73.46	69.21	4.25	7.00	5.00		71.41	-	-	73.13	-	73.13	-	73.35	-				1.12
27.06.24	24.00	-	153.81	147.23	6.58	73.14	68.97	4.17	7.00	5.00		71.16	-	-	72.87	-	72.87	-	73.02	-				1.10
28.06.24	24.00	-	152.68	146.51	6.17	73.05	68.93	4.12	7.00	5.00		70.27	-	-	71.97	-	71.97	-	72.92	-				1.06
29.06.24	24.00	-	153.16	147.16	6.00	73.68	69.58	4.10	7.00	5.00		70.51	-	-	72.24	-	72.24	-	73.56	-				1.05
30.06.24	24.00	-	155.14	149.42	5.72	74.27	70.10	4.17	7.00	5.00		71.23	-	-	72.98	-	72.98	-	74.16	-				1.06
01.07.24	24.00	-	153.11	146.18	6.93	73.62	69.57	4.05	7.00	5.00		70.91	-	-	72.68	-	72.68	-	73.46	-				1.11
02.07.24	24.00	-	153.57	146.41	7.16	72.38	68.28	4.10	7.00	5.00		71.21	-	-	72.88	-	72.88	-	72.28	-				1.12
03.07.24	24.00	-	104.88	100.85	4.03	70.07	66.36	3.71	7.00	5.00		48.10	-	-	49.19	-	49.19	-	69.87	-				0.66
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	28.47	29.56	-1.09	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	27.43	-				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.23	26.24	-1.01	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.96	-				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.48	24.04	-0.56	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.42	-				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.29	22.79	-0.50	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.39	-				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.00	22.22	-0.22	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.14	-				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.45	21.49	-0.04	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.63	-				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.14	21.17	-0.03	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.35	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.02	21.01	0.01	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.17	-				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.16	21.14	0.02	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.42	-				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.31	21.20	0.11	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.55	-				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.36	21.24	0.12	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.68	-				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.33	21.16	0.17	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.51	-				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.00	20.81	0.19	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.26	-				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.96	20.83	0.13	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.32	-				0.00
18.07.24	24.00	-	93.27	83.74	9.53	64.82	61.09	3.73	7.00	5.00		45.78	-	-	46.69	-	46.69	-	64.71	-				0.93
19.07.24	24.00	-	145.93	139.05	6.88	68.72	65.02	3.70	7.00	5.00		68.09	-	-	69.56	-	69.56	-	68.60	-				0.99
20.07.24	24.00	-	148.02	140.52	7.50	68.43	64.81	3.62	7.00	5.00		69.45	-	-	70.93	-	70.93	-	68.29	-				1.03
21.07.24	24.00	-	151.57	144.92	6.65	69.30	65.74	3.56	7.00	5.00		70.67	-	-	72.24	-	72.24	-	69.17	-				0.98
22.07.24	24.00	-	145.93	139.05	6.88	68.72	65.02	3.70	7.00	5.00		68.09	-	-	69.56	-	69.56	-	68.60	-				0.99
Среднее	24.00	-	77.75	74.10	3.65	48.41	46.38	2.03	7.00	5.00		36.14	-	-	36.98	-	36.98	-	48.32	-				0.56
Итого	720.00		2332.61	2223.13	109.48							1084.20	0.00	0.00	1109.39	0.00	1109.39	0.00						16.75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -2.04 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **14.71** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **111.71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Сокогов Д.А. 26 07 2024г.