Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 2752 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 Txв, гр.С= 16.02

Подающ тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	4;	161.95	154.41	7.54	70.69	67.58	3.11	8.00	3.00		67.58	0.00	0.00	69.13	0.00	69.13	-	70.70	0.00				1.03
24.06.24	24.00	4;	163.66	155.52	8.14	70.64	67.61	3.03	8.00	3.00		68.44	0.00	0.00	70.01	0.00	70.01	-	70.64	0.00				1.06
25.06.24	24.00	4;	163.64	156.08	7.56	71.35	68.29	3.06	8.00	3.00		68.15	0.00	0.00	69.74	0.00	69.74	-	71.35	0.00				1.03
26.06.24	24.00	4;	167.24	158.85	8.40	72.11	69.10	3.01	8.00	3.00		69.87	0.00	0.00	71.53	0.00	71.53	-	72.12	0.00				1.10
27.06.24	24.00	4;	164.74	157.08	7.66	71.85	68.89	2.96	8.00	3.00		68.53	0.00	0.00	70.15	0.00	70.15	-	71.86	0.00				1.03
28.06.24	24.00	4;	163.64	157.03	6.61	71.77	68.83	2.95	8.00	3.00		67.70	0.00	0.00	69.29	0.00	70.38	-	71.78	0.00				0.95
29.06.24	24.00	4;	164.57	157.47	7.09	72.30	69.42	2.88	8.00	3.00		68.38	0.00	0.00	70.01	0.00	69.65	-	72.31	0.00				0.98
30.06.24	24.00	4;	166.75	160.55	6.19	72.92	69.90	3.02	8.00	3.00		68.87	0.00	0.00	70.55	0.00	68.85	-	72.92	0.00				0.95
01.07.24	24.00	19;4;	164.05	157.25	6.80	73.02	70.07	2.95	8.00	3.00		68.09	0.00	0.00	69.75	0.00	69.75	-	73.00	0.00				0.98
02.07.24	24.00	4;	162.93	156.38	6.55	70.59	67.71	2.88	8.00	3.00		68.24	0.00	0.00	69.80	0.00	69.80	-	70.61	0.00				0.93
03.07.24	24.00	4;	114.40	110.18	4.22	70.42	67.64	2.78	8.00	3.00		47.73	0.00	0.00	48.82	0.00	48.82	-	70.34	0.00				0.61
04.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	22.78	22.84	-0.07	8.00	3.00		0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	-	23.03	0.00				0.00
05.07.24	24.00	14;4;	0.00	0.00	0.00	21.81	21.56	0.25	8.00	3.00		0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	-	22.39	0.00				0.00
06.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.72	20.82	-0.11	8.00	3.00		0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	-	21.10	0.00				0.00
07.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.65	20.58	0.07	8.00	3.00		0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-	20.91	0.00				0.00
08.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.49	20.26	0.22	8.00	3.00		0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	-	21.11	0.00				0.00
09.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.06	19.92	0.14	8.00	3.00		0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-	20.56	0.00				0.00
10.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	19.95	19.76	0.19	8.00	3.00		0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	-	20.42	0.00				0.00
11.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.07	19.94	0.12	8.00	3.00		0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	-	20.33	0.00				0.00
12.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.36	20.20	0.17	8.00	3.00		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	-	20.83	0.00				0.00
13.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.49	20.29	0.20	8.00	3.00		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	-	21.00	0.00				0.00
14.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.57	20.38	0.19	8.00	3.00		0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	-	21.09	0.00				0.00
15.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.44	20.23	0.21	8.00	3.00		0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	-	20.78	0.00				0.00
16.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.24	20.05	0.20	8.00	3.00		0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	-	20.67	0.00				0.00
17.07.24	24.00	4;	0.00	0.00	0.00	20.46	20.31	0.16	8.00	3.00		0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	-	20.58	0.00				0.00
18.07.24	24.00	4;	93.18	83.86	9.33	60.53	58.12	2.42	8.00	3.00		41.15	0.00	0.00	41.87	0.00	41.87	-	60.66	0.00				0.78
19.07.24	24.00	4;	172.10	164.69	7.41	67.44	65.16	2.28	8.00	3.00		73.11	0.00	0.00	74.64	0.00	74.64	-	67.44	0.00				0.89
20.07.24	24.00	4;	173.80	169.12	4.69	67.42	65.10	2.32	8.00	3.00		73.15	0.00	0.00	74.69	0.00	74.69	-	67.42	0.00				0.73
21.07.24	24.00	4;	179.22	172.97	6.25	68.09	65.76	2.33	8.00	3.00		75.52	0.00	0.00	77.13	0.00	77.13	-	68.09	0.00				0.85
22.07.24	24.00	4;	190.74	185.28	5.46	68.12	65.85	2.27	8.00	3.00		79.51	0.00	0.00	81.21	0.00	81.21	-	68.13	0.00				0.81
Среднее	24.00	-	85.55	81.89	3.66	46.95	45.41	1.54	8.00	3.00		35.84	0.00	0.00	36.65	0.00	36.61		47.14	0.00				0.49
Итого	720.00		2566.61	2456.72	109.90							1075.09	0.00	0.00	1099.40	0.00	1098.43	0.00						14.71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	136582.66	125017.39	30716.54	0.00	31513.99	0.00	3397.00	2312.83	22568.95
	22.06.2024 02:00:00	136596.30	125030.65	30722.16	0.00	31519.74	0.00	3397.07	2313.24	22570.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -2.05 Гкал,
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **12.66** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **112.14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Д.А. 26 07 2024г.