Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134 038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 2_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 15805 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2025 Txв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50 п	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22";"Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22 Qгвс=0.2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00		213.93	207.11	6.82	70.50	63.94	6.56	7.90	3.80		213.16	208.53	4.63	218.00	212.49	5.52	-	70.28	63.80				1.68
24.06.24	24.00		215.12	208.00	7.12	70.38	63.90	6.49	7.90	3.80		214.34	209.40	4.94	219.20	213.37	5.82	-	70.16	63.76				1.69
25.06.24	24.00		215.14	208.13	7.02	71.07	64.49	6.58	7.90	3.80		214.36	209.50	4.86	219.31	213.54	5.77	-	70.85	64.36				1.71
26.06.24	24.00		214.51	208.76	5.75	71.89	65.20	6.69	7.90	3.80		213.74	210.12	3.62	218.78	214.26	4.52	-	71.65	65.06				1.65
27.06.24	24.00		214.19	207.88	6.32	71.60	65.11	6.49	7.90	3.80		213.41	209.17	4.24	218.41	213.28	5.13	-	71.37	64.98				1.64
28.06.24	24.00		213.40	207.43	5.97	71.53	65.17	6.35	7.90	3.80		212.64	208.70	3.94	217.60	212.81	6.06	-	71.30	65.05				1.59
29.06.24	24.00		213.17	208.17	5.00	72.09	65.63	6.46	7.90	3.80		212.42	209.39	3.03	217.45	213.57	5.78	-	71.86	65.50				1.55
30.06.24	24.00		214.76	209.92	4.83	72.66	66.12	6.54	7.90	3.80		213.99	211.13	2.86	219.13	215.40	6.87	-	72.44	65.99				1.57
01.07.24	24.00		212.59	207.79	4.80	72.31	65.97	6.34	7.90	3.80		212.05	208.91	3.14	217.11	213.12	5.55	-	72.07	65.84				1.53
02.07.24	24.00		221.83	215.52	6.31	70.71	64.64	6.07	7.90	3.80		221.73	216.93	4.80	226.80	221.14	6.75	-	70.50	64.51				1.64
03.07.24	24.00		175.21	170.92	4.29	67.77	62.49	5.29	7.90	3.80		175.39	172.45	2.94	179.11	175.60	6.87	-	67.57	62.33				1.10
04.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	29.39	29.58	-0.20	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	27.19	28.07				0.00
05.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	24.94	26.62	-1.68	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	24.99	24.69				0.00
06.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	23.75	25.65	-1.90	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.54	24.12				0.00
07.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	23.28	24.98	-1.70	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.00	23.28				0.00
08.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.60	24.22	-1.62	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.54	23.07				0.00
09.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.13	23.59	-1.45	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.87	22.37				0.00
10.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.16	23.41	-1.25	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.60	22.15				0.00
11.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.39	23.54	-1.15	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.60	22.22				0.00
12.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.29	23.40	-1.11	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.65	22.33				0.00
13.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.01	23.15	-1.14	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.53	22.00				0.00
14.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	21.99	23.06	-1.07	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.42	21.97				0.00
15.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	21.50	22.63	-1.13	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.26	21.71				0.00
16.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	21.53	22.56	-1.03	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.02	21.47				0.00
17.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	26.13	23.05	3.08	7.90	3.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.94	21.74				0.00
18.07.24	24.00		50.14	43.93	6.21	59.65	53.94	5.72	7.90	3.80		58.58	56.04	2.53	59.49	56.76	2.72	-	56.50	51.01				0.45
19.07.24	24.00		207.84	200.91	6.93	66.94	62.05	4.89	7.90	3.80		206.48	203.02	3.47	210.75	206.66	4.08	-	66.72	61.93				1.21
20.07.24	24.00		211.35	205.04	6.31	66.87	61.94	4.93	7.90	3.80		210.54	207.11	3.43	214.88	210.82	4.07	-	66.67	61.81				1.24
21.07.24	24.00		218.10	211.31	6.79	67.75	62.29	5.46	7.90	3.80		219.00	214.13	4.86	223.62	218.00	5.62	-	67.56	62.15				1.49
22.07.24	24.00		227.19	219.88	7.31	67.84	62.29	5.56	7.90	3.80		227.52	222.98	4.53	232.34	227.02	5.32	-	67.66	62.15				1.54
Среднее	24.00	-	107.95	45.52	3.26	47.92	45.15	2.77	7.90	3.80		107.98	105.92	2.06	110.40	107.93	2.88	-	20.60	19.30		-	-	0.78
Итого	720.00		3238.47	3140.69	97.78							3239.34	3177.51	61.83	3311.97	3237.84	86.43	0.00				0.00	0.00	23.26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	359795.21	339973.11	186875.74	160216.06	191673.57	163514.46	6789.22	3320.64	23292.75
	22.06.2024 02:00:00	359812.97	339990.62	186893.44	160233.69	191691.68	163532.43	6789.36	3320.77	23294.75

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -1.58 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **21.68** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **86.43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.07.2024