Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8818.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00		118.11	100.04	18.07	69.16	69.10	0.06	5.00	4.00		14.73	0.00	14.73	15.05	0.00	15.05	-	68.76	0.00				1.01
24.06.24	24.00		61.49	63.79	-2.30	68.30	67.73	0.57	5.00	4.00		16.59	0.00	16.59	16.89	0.00	16.89	-	62.66	0.00				1.04
25.06.24	24.00		9.28	11.18	-1.89	59.93	56.39	3.54	5.00	4.00		16.71	0.00	16.71	16.97	0.00	16.97	-	57.85	0.00				0.97
26.06.24	24.00		9.18	10.47	-1.30	60.15	56.04	4.11	5.00	4.00		16.57	0.00	16.57	16.83	0.00	16.83	-	57.78	0.00				0.96
27.06.24	24.00		9.54	8.69	0.85	60.53	55.13	5.40	5.00	4.00		16.79	0.00	16.79	17.05	0.00	17.05	-	57.28	0.00				0.96
28.06.24	24.00		68.76	57.78	10.97	69.43	69.05	0.38	5.00	4.00		14.28	0.00	14.28	14.55	0.00	14.55	-	64.13	0.00				0.92
29.06.24	24.00		120.67	106.39	14.28	70.79	70.70	0.09	5.00	4.00		12.28	0.00	12.28	12.56	0.00	12.56	-	70.15	0.00				0.86
30.06.24	24.00		122.29	106.25	16.03	71.41	71.32	0.09	5.00	4.00		14.01	0.00	14.01	14.34	0.00	14.34	-	70.79	0.00				0.99
01.07.24	24.00		119.90	104.49	15.41	71.59	71.55	0.04	5.00	4.00		13.43	0.00	13.43	13.74	0.00	13.74	-	70.53	0.00				0.95
02.07.24	24.00		119.90	103.83	16.07	69.15	68.98	0.17	5.00	4.00		14.11	0.00	14.11	14.42	0.00	14.42	-	69.14	0.00				0.98
03.07.24	24.00		82.14	75.04	7.10	69.43	68.63	0.80	5.00	4.00		8.48	0.00	8.48	8.66	0.00	8.66	-	67.90	0.00				0.58
04.07.24	24.00		0.00	2.91	-2.91	28.68	32.35	-3.68	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	25.44	0.00				0.00
05.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	22.60	20.69	1.92	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	23.15	0.00				0.00
06.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	23.44	19.52	3.92	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	26.26	0.00				0.00
07.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.51	20.09	0.42	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	26.14	0.00				0.00
08.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	19.71	19.45	0.26	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.36	0.00				0.00
09.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	19.91	19.51	0.40	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.81	0.00				0.00
10.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	19.97	19.53	0.45	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.73	0.00				0.00
11.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.28	19.66	0.62	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.72	0.00				0.00
12.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.30	20.00	0.30	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.33	0.00				0.00
13.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.59	20.14	0.46	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.16	0.00				0.00
14.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.36	20.18	0.17	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.09	0.00				0.00
15.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.24	19.91	0.33	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.32	0.00				0.00
16.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.24	19.81	0.43	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.71	0.00				0.00
17.07.24	24.00		0.00	0.00	0.00	20.25	20.02	0.23	5.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.01	0.00				0.00
18.07.24	24.00		6.64	3.79	2.85	48.88	39.63	9.26	5.00	4.00		8.64	0.00	8.64	8.74	0.00	8.74	-	45.38	0.00				0.39
19.07.24	24.00		28.10	13.55	14.55	62.30	61.24	1.06	5.00	4.00		15.11	0.00	15.11	15.38	0.00	15.38	-	61.64	0.00				0.93
20.07.24	24.00		27.48	14.53	12.95	62.66	61.69	0.97	5.00	4.00		12.62	0.00	12.62	12.85	0.00	12.85	-	62.00	0.00				0.78
21.07.24	24.00		28.17	13.64	14.52	63.21	62.08	1.12	5.00	4.00		14.66	0.00	14.66	14.93	0.00	14.93	-	62.65	0.00				0.92
22.07.24	24.00		23.27	15.02	8.25	61.69	59.15	2.54	5.00	4.00		14.49	0.00	14.49	14.73	0.00	15.07	-	58.82	0.00				0.85
Среднее	24.00	-	31.83	27.05	4.78	44.52	43.31	1.21	5.00	4.00		7.45	-	7.45	7.59	-	7.60	-	43.69	-				0.47
Итого	720.00		954.91	811.41	143.50							223.51	0.00	223.51	227.69	0.00	228.03	0.00						14.09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	125107.71	104765.26	18254.06	0.00	18652.68	0.00	4992.70	1244.30	23437.33
	22.06.2024 02:00:00	125117.78	104774.10	18255.00	0.00	18653.64	0.00	4992.78	1244.36	23439.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -4.17 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9.92** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **228.03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.