Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 33067.046.6 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Объект Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-1 СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	136.56	127.39	9.17	71.13	67.18	3.95	7.00	5.00		61.23	-	-	62.67	-	62.67	-	71.33	-				1.16
24.06.24	24.00	-	137.72	128.78	8.94	70.97	67.05	3.92	7.00	5.00		61.66	-	-	63.10	-	63.10	-	71.16	-				1.15
25.06.24	24.00	-	137.31	128.96	8.35	71.66	67.71	3.95	7.00	5.00		61.27	-	-	62.71	-	62.71	-	71.84	-				1.11
26.06.24	24.00	-	137.59	129.68	7.91	72.50	68.54	3.96	7.00	5.00		61.29	-	-	62.74	-	62.74	-	72.68	-				1.09
27.06.24	24.00	-	136.86	128.85	8.01	72.17	68.31	3.86	7.00	5.00		60.96	-	-	62.40	-	62.40	-	72.36	-				1.08
28.06.24	24.00	-	136.48	128.41	8.07	72.08	68.26	3.82	7.00	5.00		60.82	-	-	62.26	-	62.26	-	72.26	-				1.08
29.06.24	24.00	-	136.66	129.01	7.65	72.70	68.85	3.85	7.00	5.00		60.70	-	-	62.16	-	62.16	-	72.89	-				1.06
30.06.24	24.00	-	138.92	130.82	8.10	73.28	69.35	3.93	7.00	5.00		61.74	-	-	63.22	-	63.22	-	73.47	-				1.11
01.07.24	24.00	-	136.38	128.20	8.18	72.66	68.88	3.78	7.00	5.00		60.73	-	-	62.15	-	62.15	-	72.79	-				1.08
02.07.24	24.00	-	137.29	128.40	8.89	71.40	67.60	3.80	7.00	5.00		61.11	-	-	62.54	-	62.54	-	71.60	-				1.13
03.07.24	24.00	-	92.47	87.56	4.91	69.51	66.00	3.51	7.00	5.00		40.90	-	-	41.80	-	41.80	-	69.60	-				0.65
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.99	22.64	0.35	7.00	5.00		0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	21.95	-				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.71	21.03	0.68	7.00	5.00		0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	27.77	-				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.34	19.72	0.62	7.00	5.00		0.12	-	-	0.12	-	0.12	-	25.30	-				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.78	19.57	0.21	7.00	5.00		0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	20.59	-				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.74	19.48	0.26	7.00	5.00		0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	20.55	-				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.22	18.97	0.25	7.00	5.00		0.18	-	-	0.18	-	0.18	-	19.48	-				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.20	19.00	0.20	7.00	5.00		0.12	-	-	0.12	-	0.12	-	19.42	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.29	19.11	0.18	7.00	5.00		0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	19.21	-				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.76	19.59	0.17	7.00	5.00		0.30	-	-	0.30	-	0.30	-	19.86	-				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.88	19.70	0.18	7.00	5.00		0.18	-	-	0.18	-	0.18	-	19.87	-				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.01	19.82	0.19	7.00	5.00		0.12	-	-	0.12	-	0.12	-	20.14	-				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.99	19.82	0.17	7.00	5.00		0.12	-	-	0.12	-	0.12	-	20.16	-				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.62	19.38	0.24	7.00	5.00		0.12	-	-	0.12	-	0.12	-	19.86	-				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.20	-0.20	19.81	19.82	-0.01	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.08	-				0.00
18.07.24	24.00	-	84.03	71.36	12.67	63.34	59.89	3.45	7.00	5.00		39.52	-	-	40.26	-	40.26	-	63.41	-				1.06
19.07.24	24.00	-	132.25	122.63	9.62	67.75	64.39	3.36	7.00	5.00		58.01	-	-	59.21	-	59.21	-	67.93	-				1.07
20.07.24	24.00	-	134.18	124.78	9.40	67.50	64.12	3.38	7.00	5.00		58.63	-	-	59.83	-	59.83	-	67.67	-				1.06
21.07.24	24.00	-	138.97	127.18	11.79	68.40	65.02	3.38	7.00	5.00		61.48	-	-	62.81	-	62.81	-	68.57	-				1.24
22.07.24	24.00	-	147.93	135.06	12.87	68.47	65.19	3.28	7.00	5.00		66.14	-	-	67.59	-	67.59	-	68.66	-				1.33
Среднее	24.00	-	70.05	65.24	4.81	46.90	44.80	2.10	7.00	5.00		31.26	-	-	31.97	-	31.97	-	47.42	-				0.58
Итого	720.00		2101.60	1957.27	144.33							937.75	0.00	0.00	959.01	0.00	959.01	0.00						17.46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 01:00:00	140744.35	128424.94	57309.37	-	58818.83	-	3440.32	4348.94	24321.00
	22.06.2024 02:00:00	140878.85	128551.67	57369.16	-	58880.06	-	3441.39	4353.22	24348.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °С = -2.70 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **14.76** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **147.28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.