Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 33067.046.6 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-2 СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.24211 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	89.70	78.76	10.94	70.90	68.74	2.16	7.00	5.00		17.33	-	-	17.75	-	17.75	-	71.16	-				0.95
24.06.24	24.00	-	90.83	79.50	11.33	70.77	68.64	2.13	7.00	5.00		17.74	-	-	18.17	-	18.17	-	70.97	-				0.98
25.06.24	24.00	-	90.34	79.48	10.86	71.43	69.28	2.15	7.00	5.00		17.19	-	-	17.61	-	17.61	-	71.60	-				0.95
26.06.24	24.00	-	90.48	79.84	10.64	72.28	70.10	2.18	7.00	5.00		16.89	-	-	17.29	-	17.29	-	72.46	-				0.95
27.06.24	24.00	-	89.57	79.48	10.09	71.95	69.80	2.15	7.00	5.00		16.46	-	-	16.87	-	16.87	-	72.12	-				0.90
28.06.24	24.00	-	88.87	79.20	9.67	71.86	69.73	2.13	7.00	5.00		16.01	-	-	16.38	-	16.38	-	72.01	-				0.87
29.06.24	24.00	-	89.70	79.40	10.30	72.48	70.42	2.06	7.00	5.00		16.57	-	-	16.97	-	16.97	-	72.67	-				0.91
30.06.24	24.00	-	91.24	80.62	10.62	73.06	70.91	2.15	7.00	5.00		16.92	-	-	17.33	-	17.33	-	73.25	-				0.95
01.07.24	24.00	-	89.79	79.03	10.76	72.47	70.44	2.03	7.00	5.00		17.24	-	-	17.67	-	17.67	-	72.37	-				0.94
02.07.24	24.00	-	88.51	79.35	9.16	71.13	68.98	2.15	7.00	5.00		15.84	-	-	16.20	-	16.20	-	71.30	-				0.83
03.07.24	24.00	-	60.10	54.19	5.91	69.32	67.35	1.97	7.00	5.00		10.47	-	-	10.68	-	10.68	-	69.25	-				0.52
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.28	23.51	0.77	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.37	-				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.04	21.56	0.48	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.81	-				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.73	20.02	0.71	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.45	-				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.30	19.83	0.47	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.13	-				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.35	19.80	0.55	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.15	-				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.84	19.28	0.56	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.63	-				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.82	19.34	0.48	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.65	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.91	19.37	0.54	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.70	-				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.28	19.79	0.49	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.10	-				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.46	19.96	0.50	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.28	-				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.58	20.06	0.52	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.39	-				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.51	20.04	0.47	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.33	-				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.14	19.53	0.61	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.90	-				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.32	19.70	0.62	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.11	-				0.00
18.07.24	24.00	-	53.90	44.60	9.30	63.10	61.39	1.71	7.00	5.00		12.87	-	-	13.10	-	13.10	-	63.33	-				0.67
19.07.24	24.00	-	83.24	73.38	9.86	67.50	65.68	1.82	7.00	5.00		15.69	-	-	16.02	-	16.02	-	67.67	-				0.80
20.07.24	24.00	-	84.17	74.09	10.08	67.24	65.56	1.68	7.00	5.00		15.72	-	-	16.02	-	16.02	-	67.30	-				0.81
21.07.24	24.00	-	87.64	76.77	10.87	68.16	66.45	1.71	7.00	5.00		16.42	-	-	16.75	-	16.75	-	68.23	-				0.88
22.07.24	24.00	-	92.25	82.44	9.81	68.25	66.38	1.87	7.00	5.00		15.89	-	-	16.21	-	16.21	-	68.43	-				0.83
Среднее	24.00	-	45.34	40.00	5.34	47.05	45.72	1.33	7.00	5.00		8.51	-	-	8.70	-	8.70	-	47.00	-				0.46
Итого	720.00		1360.33	1200.13	160.20							255.25	0.00	0.00	261.02	0.00	261.02	0.00						13.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 01:00:00	73773.48	62333.00	18701.45	-	19191.20	-	2387.42	1415.93	23344.00
	22.06.2024 00:00:00	73854.15	62404.28	18716.55	-	19206.67	-	2388.25	1417.00	23366.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -4.78 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **8.95** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **261.02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.