Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	98.60	92.92	5.68	71.61	67.03	4.58	7.00	5.00		48.81	44.35	4.46	49.99	45.15	4.84	-	71.55	62.36				0.73
24.06.24	24.00	-	99.16	94.13	5.03	71.44	66.87	4.57	7.00	5.00		48.88	45.14	3.74	50.07	45.91	4.16	-	71.37	62.20				0.68
25.06.24	24.00	-	98.91	94.15	4.76	72.14	67.51	4.63	7.00	5.00		48.71	45.15	3.56	49.90	45.95	3.95	-	72.06	62.81				0.68
26.06.24	24.00	-	99.59	94.35	5.24	72.99	68.35	4.64	7.00	5.00		49.18	45.15	4.03	50.37	46.04	4.33	-	72.92	63.62				0.71
27.06.24	24.00	-	98.52	94.17	4.35	72.66	68.14	4.52	7.00	5.00		48.29	45.13	3.16	49.48	46.01	3.47	-	72.59	63.52				0.64
28.06.24	24.00	-	98.50	93.49	5.01	72.56	68.09	4.47	7.00	5.00		48.51	44.75	3.76	49.71	45.57	4.14	-	72.49	63.52				0.68
29.06.24	24.00	-	99.22	93.62	5.60	73.20	68.76	4.44	7.00	5.00		49.05	44.68	4.37	50.24	45.57	4.67	-	73.13	64.21				0.72
30.06.24	24.00	-	100.73	94.99	5.74	73.79	69.23	4.56	7.00	5.00		49.86	45.37	4.49	51.05	46.30	4.75	-	73.72	64.58				0.75
01.07.24	24.00	-	98.36	93.33	5.03	73.09	68.64	4.45	7.00	5.00		48.53	44.59	3.94	49.68	45.49	4.19	-	72.97	64.06				0.69
02.07.24	24.00	-	98.58	93.69	4.89	71.93	67.47	4.46	7.00	5.00		48.60	44.87	3.73	49.76	45.68	4.08	-	71.87	62.93				0.67
03.07.24	24.00	-	66.14	63.34	2.80	69.80	65.72	4.08	7.00	5.00		32.52	30.47	2.05	33.24	31.03	2.21	-	69.73	61.56				0.39
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.02	24.69	-0.67	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	24.37	26.24				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.14	22.17	-0.03	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.39	22.96				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.09	21.11	-0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.28	21.89				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.65	20.54	0.11	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.82	21.23				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.53	20.51	0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.72	21.19				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.00	20.02	-0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.19	20.62				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.86	19.94	-0.08	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.03	20.42				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.91	19.94	-0.03	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.08	20.48				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.23	20.29	-0.06	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.44	20.73				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.29	20.36	-0.07	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.51	20.86				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.38	20.42	-0.04	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.55	20.97				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.34	20.42	-0.08	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.45	20.92				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.07	20.09	-0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.19	20.69				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.24	20.19	0.05	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.37	20.85				0.00
18.07.24	24.00	-	62.36	55.09	7.27	64.31	60.61	3.70	7.00	5.00		31.05	24.64	6.41	31.64	25.01	6.63	-	64.28	56.46				0.60
19.07.24	24.00	-	97.21	92.11	5.10	68.27	64.71	3.56	7.00	5.00		47.36	43.55	3.81	48.32	44.27	4.05	-	68.21	61.00				0.57
20.07.24	24.00	-	99.22	93.40	5.82	68.00	64.32	3.68	7.00	5.00		48.66	44.29	4.37	49.64	45.04	4.60	-	67.93	60.49				0.63
21.07.24	24.00	-	102.33	95.76	6.57	68.85	64.94	3.91	7.00	5.00		50.37	45.64	4.73	51.47	46.39	5.08	-	68.78	60.86				0.69
22.07.24	24.00	-	107.40	101.61	5.79	68.94	65.09	3.85	7.00	5.00		52.47	48.82	3.65	53.65	49.71	3.94	-	68.88	61.10				0.63
Среднее	24.00	-	50.83	48.01	2.82	47.44	45.21	2.24	7.00	5.00		25.03	22.89	2.14	25.61	23.30	2.30	-	47.50	43.18				0.35
Итого	720.00		1524.83	1440.15	84.68							750.85	686.59	64.26	768.21	699.12	69.09	0.00						10.45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	109039.40	101551.05	62293.69	56823.32	63983.01	58109.61	2292.71	877.26	23365.00
	22.06.2024 02:00:00	109047.74	101559.14	62297.73	56827.20	63987.15	58113.57	2292.76	877.30	23367.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °С = -1.26 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9.19** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **69.09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.