Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 72_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	114.90	103.77	11.13	71.66	66.87	4.79	7.00	5.00		44.97	-	-	46.03	-	46.03	-	71.56	-				1.30
24.06.24	24.00	-	114.84	104.73	10.11	71.49	66.74	4.75	7.00	5.00		44.34	-	-	45.36	-	45.36	-	71.40	-				1.22
25.06.24	24.00	-	113.99	104.04	9.95	72.21	67.37	4.84	7.00	5.00		43.95	-	-	44.96	-	44.96	-	72.07	-				1.23
26.06.24	24.00	-	113.41	103.98	9.43	73.10	68.27	4.83	7.00	5.00		43.46	-	-	44.48	-	44.48	-	72.95	-				1.20
27.06.24	24.00	-	112.75	103.34	9.41	72.77	68.06	4.71	7.00	5.00		43.22	-	-	44.27	-	44.27	-	72.64	-				1.18
28.06.24	24.00	-	112.96	102.82	10.14	72.67	68.08	4.59	7.00	5.00		43.73	-	-	44.77	-	44.77	-	72.54	-				1.22
29.06.24	24.00	-	111.44	103.27	8.17	73.31	68.69	4.62	7.00	5.00		41.96	-	-	42.99	-	42.99	-	73.18	-				1.08
30.06.24	24.00	-	114.35	104.78	9.57	73.90	69.20	4.70	7.00	5.00		43.79	-	-	44.89	-	44.89	-	73.77	-				1.21
01.07.24	24.00	-	113.08	102.73	10.35	73.23	68.75	4.48	7.00	5.00		44.05	-	-	45.11	-	45.11	-	72.96	-				1.22
02.07.24	24.00	-	113.97	103.51	10.46	72.02	67.52	4.50	7.00	5.00		44.75	-	-	45.83	-	45.83	-	71.93	-				1.23
03.07.24	24.00	-	79.34	72.42	6.92	69.58	65.59	3.99	7.00	5.00		31.43	-	-	32.12	-	32.12	-	69.04	-				0.77
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.72	26.08	-1.36	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.30	-				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.61	23.86	-1.25	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.07	-				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.40	21.61	-1.21	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.45	-				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.02	21.20	-1.18	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.11	-				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.78	20.77	-0.99	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.93	-				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.35	20.24	-0.89	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.39	-				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.45	20.21	-0.76	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.46	-				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.65	20.21	-0.56	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.23	-				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.36	20.67	-0.31	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.50	-				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.25	20.59	-0.34	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.38	-				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.47	20.69	-0.22	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.31	-				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.32	20.58	-0.26	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.45	-				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.75	20.06	-0.31	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.91	-				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.18	20.33	-0.15	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.99	-				0.00
18.07.24	24.00	-	73.78	63.53	10.25	63.97	59.57	4.40	7.00	5.00		34.09	-	-	34.74	-	34.74	-	63.88	-				0.94
19.07.24	24.00	-	115.21	105.60	9.61	68.34	64.12	4.22	7.00	5.00		48.86	-	-	49.89	-	49.89	-	68.25	-				1.10
20.07.24	24.00	-	116.33	107.02	9.31	68.04	63.85	4.19	7.00	5.00		49.01	-	-	50.02	-	50.02	-	67.91	-				1.09
21.07.24	24.00	-	120.37	109.63	10.74	68.91	64.77	4.14	7.00	5.00		51.23	-	-	52.35	-	52.35	-	68.78	-				1.20
22.07.24	24.00	-	125.04	115.87	9.17	68.95	64.93	4.02	7.00	5.00		51.96	-	-	53.10	-	53.10	-	68.84	-				1.10
Среднее	24.00	-	58.86	53.70	5.16	47.38	45.32	2.07	7.00	5.00		23.49	-	-	10.45	-	24.03	-	47.31	-				0.61
Итого	720.00		1765.76	1611.04	154.72							704.80	0.00	0.00	720.91	0.00	720.91	0.00						18.27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	22.06.2024 00:00:00	107362.56	94473.30	42617.77	-	43753.81	-	3579.87	3256.01	21856.00
	22.06.2024 02:00:00	107372.09	94482.04	42621.37	-	43757.50	-	3579.97	3256.27	21858.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -2.89 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.38** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **157.88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.