Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Кол.УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 74_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 14.07.2025 | Txв, гр.С= 16.02

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.06.24 | 24.00 | - | 140.75 | 133.59 | 7.16 | 71.85 | 67.07 | 4.78 | 7.00 | 5.00 | | 70.60 | - | - | 72.28 | - | 72.28 | - | 71.83 | - | | | | 1.16 |
| 24.06.24 | 24.00 | - | 141.95 | 135.04 | 6.91 | 71.69 | 67.03 | 4.66 | 7.00 | 5.00 | | 71.27 | - | - | 72.95 | - | 72.95 | - | 71.67 | - | | | | 1.13 |
| 25.06.24 | 24.00 | - | 140.82 | 134.99 | 5.83 | 72.40 | 67.63 | 4.77 | 7.00 | 5.00 | | 70.52 | - | - | 72.20 | - | 72.20 | - | 72.38 | - | | | | 1.08 |
| 26.06.24 | 24.00 | - | 140.54 | 134.62 | 5.92 | 73.27 | 68.46 | 4.81 | 7.00 | 5.00 | | 70.31 | - | - | 71.99 | - | 71.99 | - | 73.26 | - | | | | 1.09 |
| 27.06.24 | 24.00 | - | 139.05 | 134.22 | 4.83 | 72.95 | 68.23 | 4.72 | 7.00 | 5.00 | | 69.33 | - | - | 71.01 | - | 71.01 | - | 72.93 | - | | | | 0.99 |
| 28.06.24 | 24.00 | - | 138.83 | 132.66 | 6.17 | 72.86 | 68.23 | 4.63 | 7.00 | 5.00 | | 69.34 | - | - | 71.02 | - | 71.02 | - | 72.84 | - | | | | 1.07 |
| 29.06.24 | 24.00 | - | 139.06 | 134.12 | 4.94 | 73.49 | 68.84 | 4.65 | 7.00 | 5.00 | | 69.33 | - | - | 71.01 | - | 71.01 | - | 73.47 | - | | | | 1.00 |
| 30.06.24 | 24.00 | - | 141.28 | 135.65 | 5.63 | 74.09 | 69.32 | 4.77 | 7.00 | 5.00 | | 70.52 | - | - | 72.23 | - | 72.23 | - | 74.07 | - | | | | 1.07 |
| 01.07.24 | 24.00 | - | 138.50 | 132.77 | 5.73 | 73.40 | 68.77 | 4.63 | 7.00 | 5.00 | | 69.21 | - | - | 70.89 | - | 70.89 | - | 73.37 | - | | | | 1.04 |
| 02.07.24 | 24.00 | - | 139.22 | 132.04 | 7.18 | 72.25 | 67.60 | 4.65 | 7.00 | 5.00 | | 69.74 | - | - | 71.40 | - | 71.40 | - | 72.23 | - | | | | 1.14 |
| 03.07.24 | 24.00 | - | 94.51 | 90.41 | 4.10 | 69.96 | 65.73 | 4.23 | 7.00 | 5.00 | | 47.27 | - | - | 48.32 | - | 48.32 | - | 69.88 | - | | | | 0.68 |
| 04.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.36 | 26.16 | 0.20 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 24.36 | - | | | | 0.00 |
| 05.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 23.46 | 0.49 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 23.84 | - | | | | 0.00 |
| 06.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 21.97 | 0.49 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 22.30 | - | | | | 0.00 |
| 07.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 21.15 | 0.39 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 21.12 | - | | | | 0.00 |
| 08.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 20.99 | 0.38 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 21.47 | - | | | | 0.00 |
| 09.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 20.42 | 0.39 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.54 | - | | | | 0.00 |
| 10.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 20.20 | 0.37 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.63 | - | | | | 0.00 |
| 11.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.48 | 20.09 | 0.39 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.60 | - | | | | 0.00 |
| 12.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 20.33 | 0.38 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.84 | - | | | | 0.00 |
| 13.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 20.50 | 0.40 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 21.02 | - | | | | 0.00 |
| 14.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 20.53 | 0.42 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.59 | - | | | | 0.00 |
| 15.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 20.54 | 0.45 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 21.08 | - | | | | 0.00 |
| 16.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 20.22 | 0.47 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.89 | - | | | | 0.00 |
| 17.07.24 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.68 | 20.22 | 0.46 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.73 | - | | | | 0.00 |
| 18.07.24 | 24.00 | - | 84.13 | 68.64 | 15.49 | 64.47 | 60.25 | 4.22 | 7.00 | 5.00 | | 43.35 | - | - | 44.19 | - | 44.19 | - | 64.27 | - | | | | 1.29 |
| 19.07.24 | 24.00 | - | 133.79 | 125.27 | 8.52 | 68.60 | 64.17 | 4.43 | 7.00 | 5.00 | | 67.23 | - | - | 68.67 | - | 68.67 | - | 68.50 | - | | | | 1.15 |
| 20.07.24 | 24.00 | - | 135.63 | 126.84 | 8.79 | 68.33 | 63.96 | 4.37 | 7.00 | 5.00 | | 68.24 | - | - | 69.69 | - | 69.69 | - | 68.23 | - | | | | 1.16 |
| 21.07.24 | 24.00 | - | 138.87 | 131.78 | 7.09 | 69.14 | 64.74 | 4.40 | 7.00 | 5.00 | | 69.77 | - | - | 71.26 | - | 71.26 | - | 69.05 | - | | | | 1.08 |
| 22.07.24 | 24.00 | - | 146.12 | 141.06 | 5.06 | 69.19 | 64.92 | 4.27 | 7.00 | 5.00 | | 73.15 | - | - | 74.75 | - | 74.75 | - | 69.11 | - | | | | 0.96 |
| Среднее | 24.00 | - | 71.10 | 67.46 | 3.65 | 48.01 | 45.39 | 2.62 | 7.00 | 5.00 | | 35.64 | - | - | 36.46 | - | 36.46 | - | 47.90 | - | | | | 0.57 |
| Итого | 720.00 | | 2133.05 | 2023.70 | 109.35 | | | | | | | 1069.18 | 0.00 | 0.00 | 1093.86 | 0.00 | 1093.86 | 0.00 | | | | | | 17.07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.06.2024 01:00:00 | 134514.10 | 127091.22 | 74834.03 | - | 76857.73 | - | 3447.23 | 5764.28 | 23584.00 |
| | 22.06.2024 00:00:00 | 134645.72 | 127216.16 | 74900.04 | - | 76925.35 | - | 3448.32 | 5769.03 | 23607.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -2.04 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **15.03** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **111.58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.