Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.06.2024 - 23.07.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	89.52	80.15	9.37	71.08	70.77	0.31	7.00	5.00		9.16	0.01	9.15	9.36	0.01	9.35	-	70.98	35.90				0.69
24.06.24	24.00	-	90.01	82.12	7.89	70.99	70.71	0.28	7.00	5.00		7.65	0.00	7.65	7.83	0.00	7.83	-	70.72	35.85				0.59
25.06.24	24.00	-	91.70	83.26	8.44	71.68	71.40	0.28	7.00	5.00		8.21	0.00	8.21	8.41	0.00	8.41	-	71.29	36.39				0.63
26.06.24	24.00	-	91.97	83.76	8.21	72.49	72.21	0.28	7.00	5.00		7.98	0.00	7.98	8.15	0.00	8.15	-	72.14	36.87				0.62
27.06.24	24.00	-	91.14	83.17	7.97	72.19	71.91	0.28	7.00	5.00		7.80	0.00	7.80	7.98	0.00	7.98	-	71.81	37.21				0.60
28.06.24	24.00	-	90.21	81.88	8.33	72.14	71.86	0.28	7.00	5.00		8.10	0.00	8.10	8.32	0.00	8.32	-	71.73	37.54				0.63
29.06.24	24.00	-	88.70	81.61	7.09	72.69	72.40	0.29	7.00	5.00		6.96	0.00	6.96	7.15	0.00	7.15	-	72.35	37.96				0.55
30.06.24	24.00	-	89.80	82.79	7.01	73.30	73.02	0.28	7.00	5.00		6.77	0.00	6.77	6.96	0.00	6.96	-	72.86	37.70				0.54
01.07.24	24.00	-	88.54	81.07	7.47	73.22	72.96	0.26	7.00	5.00		7.33	0.00	7.33	7.54	0.00	7.54	-	72.51	38.30				0.57
02.07.24	24.00	-	88.81	81.23	7.58	71.11	70.80	0.31	7.00	5.00		7.78	0.00	7.78	7.96	0.00	7.96	-	71.09	37.03				0.57
03.07.24	24.00	-	57.69	53.24	4.45	71.14	70.89	0.25	7.00	5.00		4.68	0.00	4.68	4.79	0.00	4.79	-	70.53	35.13				0.33
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.08	26.12	-1.04	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	24.19	23.84				0.00
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.23	22.41	-0.18	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.39	22.14				0.00
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.09	21.04	0.05	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.29	20.95				0.00
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.63	20.53	0.10	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.84	20.40				0.00
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.47	20.46	0.01	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.61	20.30				0.00
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.99	19.97	0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.19	19.76				0.00
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.82	19.80	0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.99	19.57				0.00
11.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.71	19.69	0.02	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.87	19.32				0.00
12.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.92	19.88	0.04	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.03	19.73				0.00
13.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.93	19.90	0.03	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.04	19.73				0.00
14.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.93	19.90	0.03	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.06	19.70				0.00
15.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.87	19.86	0.01	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.00	19.69				0.00
16.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.68	19.64	0.04	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.81	19.44				0.00
17.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.76	19.67	0.09	7.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	19.89	19.51				0.00
18.07.24	24.00	-	26.22	22.43	3.79	62.45	62.21	0.24	7.00	5.00		3.85	0.00	3.85	3.92	0.00	3.92	-	61.91	21.15				0.24
19.07.24	24.00	-	104.12	96.58	7.54	67.25	67.02	0.23	7.00	5.00		7.91	0.00	7.90	8.07	0.01	8.06	-	66.93	33.45				0.53
20.07.24	24.00	-	104.52	97.50	7.02	67.35	67.15	0.20	7.00	5.00		7.56	0.00	7.55	7.72	0.01	7.71	-	66.82	34.37				0.50
21.07.24	24.00	-	107.25	100.14	7.11	67.98	67.78	0.20	7.00	5.00		7.95	0.00	7.94	8.13	0.01	8.12	-	67.49	35.02				0.51
22.07.24	24.00	-	49.98	45.61	4.37	67.78	67.49	0.29	7.00	5.00		7.02	0.00	7.02	7.16	0.00	7.16	-	65.81	31.78				0.31
Среднее	24.00	-	45.01	41.22	3.79	47.10	46.98	0.12	7.00	5.00		3.89	0.00	3.89	3.98	0.00	3.98	-	46.87	28.19				0.28
Итого	720.00		1350.18	1236.54	113.64							116.71	0.01	116.67	119.45	0.04	119.41	0.00						8.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	21.06.2024 02:00:00	99454.56	90041.22	8950.93	0.51	9177.79	0.51	2889.48	494.36	24516.00
	22.06.2024 16:00:00	99594.96	90168.32	8963.97	0.51	9191.11	0.51	2890.46	495.30	24554.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -2.14 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **6.28** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **119.41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.07.2024г.