Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21 СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 14.75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2024 23:59	24.00																							
24.06.2024 23:59	24.00																							
25.06.2024 23:59	24.00																							
26.06.2024 23:59	24.00																							
27.06.2024 23:59	24.00																							
28.06.2024 23:59	24.00																							
29.06.2024 23:59	24.00																							
30.06.2024 23:59	24.00																							
01.07.2024 23:59	24.00																							
02.07.2024 23:59	24.00																							
03.07.2024 23:59	24.00																							
04.07.2024 23:59	24.00																							
05.07.2024 23:59	24.00																							
06.07.2024 23:59	24.00																							
07.07.2024 23:59	24.00																							
08.07.2024 23:59	24.00																							
09.07.2024 23:59	24.00																							
10.07.2024 23:59	24.00																							
11.07.2024 23:59	24.00																							
12.07.2024 23:59	24.00																							
13.07.2024 23:59	24.00																							
14.07.2024 23:59	24.00																							
15.07.2024 23:59	24.00																							
16.07.2024 23:59	24.00																							
17.07.2024 23:59	24.00																							
18.07.2024 23:59	24.00																							
19.07.2024 23:59	24.00																							
20.07.2024 23:59	24.00																							
21.07.2024 23:59	24.00																							
22.07.2024 23:59	24.00																							
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
Итого	720.00		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 03:00:00	103405.90	89092.23	12869.05	0.00	13207.96	0.00	3916.59	974.24	22889.18
	22.06.2024 15:00:00	103456.62	89136.43	12874.81	0.00	13213.85	0.00	3917.09	974.63	22902.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 648 час час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.96 °C = -6.30 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 19.99 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 371.17 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.