

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В**  
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 16, корп. 1**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **37467.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **130728**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 43959</b>	расходомер:	<b>15.07.2025</b>	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,067	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,067	30	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)		0,048	12	ТПТ-15-2
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,158</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b> Qгвс.= <b>0,0902</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b> Qгвс.ср= <b>0,041</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>47,4</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>16,4</b> Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.06.2024	24,00		101,04	85,83	15,21	70,09	69,71	0,38				15,39		15,39	15,73		15,73		69,93				1,08	
24.06.2024	24,00		101,60	86,56	15,04	70,04	69,70	0,34				15,23		15,23	15,57		15,57		69,70				1,06	
25.06.2024	24,00		101,73	86,87	14,86	70,74	70,42	0,32				15,03		15,03	15,37		15,37		70,30				1,06	
26.06.2024	24,00		102,07	86,90	15,17	71,53	71,21	0,32				15,46		15,46	15,82		15,82		71,13				1,10	
27.06.2024	24,00		102,03	86,75	15,28	71,26	70,94	0,32				15,62		15,62	15,98		15,98		70,89				1,11	
28.06.2024	24,00		101,84	86,41	15,43	71,19	70,88	0,31				15,70		15,70	16,06		16,06		70,75				1,11	
29.06.2024	24,00		99,66	87,05	12,61	71,69	71,38	0,31				12,66		12,66	12,96		12,96		71,23				0,90	
30.06.2024	24,00		103,27	88,15	15,12	72,32	72,00	0,32				15,32		15,32	15,69		15,69		71,91				1,10	
01.07.2024	24,00		101,88	86,63	15,25	72,42	72,13	0,29				15,56		15,56	15,93		15,93		71,81				1,12	
02.07.2024	24,00		100,32	86,55	13,77	70,05	69,70	0,35				13,88		13,88	14,19		14,19		69,87				0,97	
03.07.2024	24,00		50,66	44,30	6,36	71,88	71,54	0,34				6,38		6,38	6,53		6,53		71,44				0,46	
04.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	27,33	27,54	-0,21				0,00		0,00	0,00		0,00		27,41				0,00	
05.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
06.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
07.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
08.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
09.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
10.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
11.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
12.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
13.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
14.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
15.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
16.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
17.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
18.07.2024	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	
19.07.2024		*																						
20.07.2024		*																						
21.07.2024		*																						
22.07.2024	24,00	*	58,04	45,57	12,47	66,40	66,71	-0,31				12,95		12,95	13,19		13,19		62,83				0,81	
Среднее	24,00		41,63	35,47	6,17	32,48	32,37	0,11				6,27		6,27	6,41		6,41		32,19				0,44	
Итого	648,00		1124,14	957,57	166,57							169,18		169,18	173,02		173,02						11,88	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72 час 2,97 Гкал**  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **72 час 43,26 куб.м**  
 Период расчета по договору: **час**  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **18,3 °C 3,87 Гкал**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **10,98 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **216,28 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)





\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплообслуживающей организации  
 Передан через Диалок 29.07.2024 14:21 GMT+03:00  
 f0888f5d-32f8-44f8-bfbd-cc27eb4bcebe  
 Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	29.07.2024 14:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	30.07.2024 17:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа