


Объект: ЖЭС Новоголо района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11, СЛО-ГЭС
 Организация: ООО «ТЭК СПб»
 Источник: Общественный эл.
 Установленные приборы: Частные и сторон. приборы в здании
 Новое-Александровская 11, СЛО-ГЭС, июль, 2024
 Договор: 9908.038.1
 Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
 Телефон: (812) 313-4705
 Служба поквартирные: Двухэтажная

Вычислитель: ВК-7 № 204729
 Подаход тр.(М1): расколочер: ПРЭМ 32 Глип = 0.067 Глиах = 30
 Оборот тр.(М2): расколочер: ПРЭМ 32 Глип = 0.067 Глиах = 30
 Тр.д. ГВС(М3): расколочер: ПРЭМ 30 Глип = 0.027 Глиах = 12
 Тр.Цирк.ГВС(М4): расколочер: ПРЭМ 20 Глип = 0.027 Глиах = 12
 Тр.подпитки(У5): расколочер: ПРЭМ 20 Глип = 0.027 Глиах = 12
 Расчетный алгоритм: зима: U=M1*(M1+M2)+M3 лето: U=M1*(M1+M2)+M3+M4
 Договорные нагрузки (ср.час): Квал/час: Qот=0.208 Qвент.= Qот*0.208 Qтеплот.= Qтеплот.= Qот*0.12656
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Квал/час: Qот=(G OT*24) Qвент.=(G VENT*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24)
 Договорные расходы (ср.сут.): Квал/час: Qот=(G OT*24) Qвент.=(G VENT*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24)
 Договорные расходы (ср.сут.): Квал/час: Qот=(G OT*24) Qвент.=(G VENT*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24) Qтеплот.=(G ПОТЕР*24)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Q общ	
			М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	М11	М12	М13	М14	М15	М16	М17	М18	М19	М20	М21	М22	М23	М24	Q общ			
23.06.24	24.00	-	90.71	84.79	5.92	71.73	62.55	4.18	0.69	0.49	44.57	-	-	45.60	-	-	46.13	-	-	45.60	-	-	46.13	-	-	71.84	-	-	0.78	
24.06.24	24.00	-	91.79	85.61	6.18	71.54	67.64	3.90	0.69	0.49	45.11	-	-	46.13	-	-	45.50	-	-	45.50	-	-	45.50	-	-	72.31	-	-	0.75	
25.06.24	24.00	-	91.25	85.67	5.58	72.23	68.25	3.98	0.69	0.49	44.47	-	-	45.84	-	-	45.84	-	-	45.84	-	-	45.84	-	-	73.17	-	-	0.77	
26.06.24	24.00	-	91.74	85.96	5.78	73.08	69.08	4.00	0.69	0.49	44.73	-	-	45.56	-	-	45.56	-	-	45.56	-	-	45.56	-	-	72.87	-	-	0.75	
27.06.24	24.00	-	91.13	85.30	5.83	72.77	68.98	3.79	0.69	0.49	44.50	-	-	44.74	-	-	44.74	-	-	44.74	-	-	44.74	-	-	72.83	-	-	0.71	
28.06.24	24.00	-	90.06	84.81	5.25	72.74	68.90	3.84	0.69	0.49	43.72	-	-	44.64	-	-	44.64	-	-	44.64	-	-	44.64	-	-	73.43	-	-	0.71	
29.06.24	24.00	-	90.15	85.13	5.02	73.34	69.44	3.90	0.69	0.49	43.58	-	-	44.35	-	-	44.35	-	-	44.35	-	-	44.35	-	-	73.97	-	-	0.73	
30.06.24	24.00	-	91.65	86.49	5.16	73.88	69.89	3.99	0.69	0.49	44.35	-	-	44.65	-	-	44.65	-	-	44.65	-	-	44.65	-	-	72.44	-	-	0.71	
01.07.24	24.00	-	89.91	84.74	5.17	73.36	69.48	3.88	0.69	0.49	43.99	-	-	45.03	-	-	45.03	-	-	45.03	-	-	45.03	-	-	72.00	-	-	0.73	
02.07.24	24.00	-	90.27	84.76	5.51	71.88	68.00	3.88	0.69	0.49	43.99	-	-	45.03	-	-	45.03	-	-	45.03	-	-	45.03	-	-	72.00	-	-	0.73	
03.07.24	24.00	-	65.67	61.51	4.16	69.48	66.09	3.37	0.69	0.49	32.15	-	-	32.86	-	-	32.86	-	-	32.86	-	-	32.86	-	-	26.95	-	-	0.50	
04.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.82	24.68	0.14	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	24.13	-	-	0.00	
05.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.19	23.03	0.16	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	22.62	-	-	0.00	
06.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.99	22.83	0.16	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	22.70	-	-	0.00	
07.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.48	22.37	0.11	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	21.86	-	-	0.00	
08.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.59	22.47	0.12	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	21.35	-	-	0.00	
09.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.68	21.50	0.18	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	21.35	-	-	0.00	
10.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.69	21.55	0.14	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	21.39	-	-	0.00	
11.07.24	24.00	-																												
12.07.24	24.00	-																												
13.07.24	24.00	-																												
14.07.24	24.00	-																												
15.07.24	24.00	-																												
16.07.24	24.00	-																												
17.07.24	24.00	-																												
18.07.24	24.00	-																												
19.07.24	24.00	-																												
20.07.24	24.00	-																												
21.07.24	24.00	-																												
22.07.24	24.00	-																												
Среднее	24.00	-	54.13	50.82	3.31	53.35	50.95	2.40	0.69	0.49	26.38	-	-	27.00	-	-	27.00	-	-	27.00	-	-	27.00	-	-	53.22	-	-	0.44	
Итого	600.00	-	974.33	914.77	99.56	474.76	446.02	0.00	0.00	0.00	486.02	-	-	486.02	-	-	486.02	-	-	486.02	-	-	486.02	-	-	53.22	-	-	7.92	

Количество тепловой энергии Общ. расчетные по среднему:
 Объект потребления: теплоносителя ГВС изл., расчетный по среднему
 Период расчета по договору: 120 час
 Период превышения t2: 15.553 кВт.ч
 Корректировка на температуру холодной воды: -1.40 Гкал.
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 8.72 Гкал.
 Объем потребленного теплоносителя ГВС изл.: 76.33 куб.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплопоставляющей организации



ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 СОКОЛОВ Д.А.
 26 07 2024г.