Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО + ВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 19_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 27.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2024 23:59	24.00	-	7.61	2.44	5.17	70.40	58.13	12.27	0.69	0.49		5.53			5.65		5.65		68.36					0.40
24.06.2024 23:59	24.00	-	15.48	5.22	10.26	69.55	58.68	10.87	0.69	0.49		10.23			10.47		10.47		68.91					0.77
25.06.2024 23:59	24.00	-	15.71	5.18	10.53	70.26	59.80	10.46	0.69	0.49		10.53			10.77		10.77		69.66					0.79
26.06.2024 23:59	24.00	-	14.16	5.59	8.57	71.03	61.33	9.70	0.69	0.49		9.01			9.21		9.21		70.34					0.67
27.06.2024 23:59	24.00	-	14.80	5.25	9.55	70.73	60.23	10.50	0.69	0.49		9.62			9.84		9.84		70.09					0.73
28.06.2024 23:59	24.00	-	14.42	5.12	9.30	70.70	60.28	10.42	0.69	0.49		9.27			9.51		9.51		70.04					0.71
29.06.2024 23:59	24.00	-	14.74	5.09	9.65	71.35	61.09	10.26	0.69	0.49		9.62			9.85		9.85		70.73					0.74
30.06.2024 23:59	24.00	-	14.39	5.27	9.12	71.89	61.26	10.63	0.69	0.49		9.28			9.48		9.48		71.20					0.71
01.07.2024 23:59	24.00	-	14.95	5.16	9.79	71.37	60.97	10.40	0.69	0.49		9.88			10.11		10.11		70.63					0.75
02.07.2024 23:59	24.00	-	14.44	5.13	9.31	70.11	59.58	10.53	0.69	0.49		9.35			9.55		9.55		69.55					0.71
03.07.2024 23:59	24.00	-	43.46	33.23	10.23	56.75	50.60	6.15	0.69	0.49		40.19			40.79		40.79		55.79					0.79
04.07.2024 23:59	24.00	-	33.53	29.14	4.39	40.37	38.24	2.13	0.69	0.49		32.71			32.95		32.95		40.44					0.24
05.07.2024 23:59	24.00		0.12	0.06	0.06	21.94	22.62	-0.68	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		21.07					0.00
06.07.2024 23:59	24.00		0.81	0.18	0.63	21.15	20.51	0.64	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.40					0.01
07.07.2024 23:59	24.00		1.09	0.00	1.09	21.57	22.75	-1.18	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.47					0.02
08.07.2024 23:59	24.00		0.72	0.00	0.72	21.65	22.75	-1.10	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.83					0.01
09.07.2024 23:59	24.00		1.05	0.06	0.99	21.18	21.84	-0.66	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.19					0.02
10.07.2024 23:59	24.00		0.96	0.06	0.90	21.22	22.61	-1.39	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.06					0.02
11.07.2024 23:59	24.00		0.72	0.00	0.72	21.72	22.55	-0.83	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.71					0.01
12.07.2024 23:59	24.00		0.97	0.12	0.85	21.69	22.25	-0.56	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.60					0.02
13.07.2024 23:59	24.00		0.72	0.00	0.72	22.27	22.91	-0.64	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		21.31					0.01
14.07.2024 23:59	24.00		0.90	0.00	0.90	21.94	23.13	-1.19	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.58					0.02
15.07.2024 23:59	24.00		0.66	0.00	0.66	21.64	22.72	-1.08	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.54					0.01
16.07.2024 23:59	24.00		0.73	0.00	0.73	21.36	22.08	-0.72	0.69	0.49		0.00			0.00		0.00		20.52					0.01
17.07.2024 23:59	24.00		36.94	25.69	11.25	20.86	20.74	0.12	0.69	0.49		36.46			36.48		36.48		20.92					0.24
18.07.2024 23:59	24.00		64.55	51.64	12.91	43.41	38.54	4.87	0.69	0.49		63.65			64.30		64.30		43.37					0.81
19.07.2024 23:59	24.00		61.20	53.31	7.89	66.95	59.22	7.73	0.69	0.49		60.36			61.58		61.58		66.83					0.94
20.07.2024 23:59	24.00		61.22	53.76	7.46	66.80	59.16	7.64	0.69	0.49		60.42			61.63		61.63		66.68					0.91
21.07.2024 23:59	24.00		64.51	56.31	8.20	67.69	60.24	7.45	0.69	0.49		63.79			65.14		65.14		67.58					0.98
22.07.2024 23:59	24.00	-	67.25	60.65	6.60	67.82	60.72	7.10	0.69	0.49		66.41			67.84		67.84		67.72					0.88
Среднее	24.00	-	19.43	13.79	5.64	46.58	41.92	4.66	0.69	0.49		17.21	-	-	17.51	-	17.51	-	45.87	-				0.43
Итого	1656.00		582.81	413.66	169.15							516.31	0.00	0.00	525.15	0.00	525.15	0.00						12.92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 01:00:00	99431.05	92399.45	42317.27	-	43443.26	-	2550.03	3230.42	23416.00
	22.06.2024 15:00:00	99436.53	92399.45	42322.74	-	43448.86	-	2550.41	3230.80	23430.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: Гкалл
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -3.16 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9.76** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **172.60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.