Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Учет учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит. Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_июнь_н

Вычислитель: СПТ 941.20 № 85380 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.24	24.00	-	30.23	28.47	1.75	71.25	70.88	0.37	0.59	0.39		1.98	-	-	2.02	-	2.02	-	69.927	-				0.14
24.06.24	24.00	-	30.49	28.84	1.64	70.79	70.46	0.33	0.60	0.39		1.87	-	-	1.92	-	1.92	-	69.098	-				0.13
25.06.24	24.00	-	30.32	28.94	1.38	71.31	70.97	0.33	0.60	0.39		1.61	-	-	1.65	-	1.65	-	69.189	-				0.11
26.06.24	24.00	-	30.46	29.03	1.44	72.07	71.73	0.34	0.60	0.39		1.67	-	-	1.71	-	1.71	-	70.144	-				0.11
27.06.24	24.00	-	30.35	28.76	1.58	72.09	71.76	0.33	0.59	0.39		1.81	-	-	1.85	-	1.85	-	70.336	-				0.12
28.06.24	24.00	-	29.87	28.49	1.38	72.35	72.03	0.31	0.59	0.39		1.62	-	-	1.65	-	1.65	-	70.307	-				0.11
29.06.24	24.00	-	29.90	28.60	1.30	72.87	72.52	0.35	0.60	0.39		1.54	-	-	1.57	-	1.57	-	70.836	-				0.11
30.06.24	24.00	-	30.23	29.05	1.19	73.48	73.13	0.34	0.60	0.39		1.43	-	-	1.46	-	1.46	-	71.264	-				0.10
01.07.24		-																						
02.07.24		-																						
03.07.24	24.00	-																						
04.07.24	24.00	-																						
05.07.24	24.00	-																						
06.07.24	24.00	-																						
07.07.24	24.00	-																						
08.07.24	24.00	-																						
09.07.24	24.00	-																						
10.07.24	24.00	-																						
11.07.24	24.00	-																						
12.07.24	24.00	-																						
13.07.24	24.00	-																						
14.07.24	24.00	-																						
15.07.24	24.00	-																						
16.07.24	24.00	-																						
17.07.24	24.00	-																						
18.07.24		-																						
19.07.24		-																						
20.07.24		-																						
21.07.24		-																						
22.07.24		-																						
Среднее	24.00	-	30.23	28.77	1.46	72.02	71.69	0.34	0.60	0.39		1.69	-	-	1.73	-	1.73	-	70.14	-				0.12
Итого	552.00		241.84	230.18	11.66							13.53	0.00	0.00	13.84	0.00	13.84	0.00						0.93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **168.00** 0.84 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 12.11 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °С = -0.25 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **1.52** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **25.95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.