Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291, 3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ Обухов Энерго

Договор: 5012.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 291, 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 102367
Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС_июнь_Н
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2025
Txв, гр.С= 16.08

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2024 23:59	24.00	-	5.17	0.00	5.17	64.78	37.54	27.24	0.78	0.49		5.24	-	-	5.33	-	5.33	-	62.92					0.33
24.06.2024 23:59	24.00	-	5.43	0.00	5.43	65.10	38.52	26.58	0.78	0.49		5.69	-	-	5.77	-	5.77	-	63.03					0.36
25.06.2024 23:59	24.00	-	5.87	0.00	5.87	66.11	38.64	27.47	0.78	0.49		6.16	-	-	6.25	-	6.25	-	64.04					0.39
26.06.2024 23:59	24.00	-	4.83	0.00	4.83	66.02	38.14	27.88	0.78	0.49		4.96	-	-	5.06	-	5.06	-	63.75					0.32
27.06.2024 23:59	24.00	-	5.20	0.00	5.20	65.95	38.55	27.40	0.78	0.49		5.34	-	-	5.42	-	5.42	-	63.98					0.34
28.06.2024 23:59	24.00	-	5.00	0.00	5.00	65.66	38.66	27.00	0.78	0.49		5.10	-	-	5.17	-	5.17	-	63.55					0.32
29.06.2024 23:59	24.00	-	4.71	0.00	4.71	66.04	38.80	27.24	0.78	0.49		4.83	-	-	4.90	-	4.90	-	63.78					0.31
30.06.2024 23:59	24.00	-	5.73	0.00	5.73	67.47	39.69	27.78	0.78	0.49		5.93	-	-	6.06	-	6.06	-	65.49					0.39
01.07.2024 23:59	24.00	-	5.39	0.00	5.39	67.97	41.47	26.50	0.78	0.49		5.60	-	-	5.67	-	5.67	-	65.74					0.37
02.07.2024 23:59	24.00	-	5.12	0.00	5.12	65.11	39.48	25.63	0.78	0.49		5.32	-	-	5.42	-	5.42	-	62.91					0.33
03.07.2024 23:59	24.00	-	4.98	0.00	4.98	60.33	36.72	23.61	0.78	0.49		5.12	-	-	5.18	-	5.18	-	58.37					0.30
04.07.2024 23:59	24.00	-	3.53	0.00	3.53	40.16	25.98	14.18	0.78	0.49		3.64	-	-	3.64	-	3.64	-	39.49					0.14
05.07.2024 23:59	24.00	-	0.06	0.00	0.06	22.43	20.85	1.58	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.63					0.00
06.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.95	19.45	1.50	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.29					0.00
07.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.57	19.22	1.35	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.84					0.00
08.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.32	18.93	1.39	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.60					0.00
09.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.11	18.48	1.63	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.34					0.00
10.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.88	17.91	1.97	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.09					0.00
11.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.80	17.58	2.22	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.98					0.00
12.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.86	17.44	2.42	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.02					0.00
13.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.95	17.29	2.66	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.10					0.00
14.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.98	16.68	3.30	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.12					0.00
15.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.03	16.42	3.61	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.21					0.00
16.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.90	16.02	3.88	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.08					0.00
17.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.90	16.06	3.84	0.78	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.07					0.00
18.07.2024 23:59	24.00	-	2.78	0.00	2.78	54.45	16.43	38.02	0.78	0.49		2.86	-	-	2.89	-	2.89	-	53.92					0.15
19.07.2024 23:59	24.00	-	5.16	0.00	5.16	59.26	17.67	41.59	0.78	0.49		5.12	-	-	5.15	-	5.15	-	58.91					0.30
20.07.2024 23:59	24.00	-	4.36	0.00	4.36	51.67	15.90	35.77	0.78	0.49		4.51	-	-	4.55	-	4.55	-	50.79					0.23
21.07.2024 23:59	24.00	-	6.52	0.00	6.52	34.90	13.99	20.91	0.78	0.49		6.52	-	-	6.54	-	6.54	-	34.72					0.23
22.07.2024 23:59	24.00	-	5.34	0.00	5.34	47.98	14.70	33.28	0.78	0.49		5.46	-	-	5.49	-	5.49	-	47.54					0.26
Среднее	24.00	-	2.84	-	2.84	42.42	25.44	16.98	0.78	0.49		2.91	-	-	2.95	-	2.95	-	41.64	-				0.17
Итого	720.00		85.18	0.00	85.18							87.40	0.00	0.00	88.49	0.00	88.49	0.00						5.08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 01:00:00	57648.94	51794.05	22326.30	-	22801.59	-	1616.25	313.76	24375.00
	22.06.2024 23:00:00	57653.95	51794.05	22331.44	-	22806.82	-	1616.57	313.96	24398.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °С = -1.60 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **3.48** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **88.49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.