

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 16, лит. А**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 16, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **37471.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **130701**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208374	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,255	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1848	
Договорные нагрузки (ср.час.):				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,084	
Договорные расходы (ср.сут.):	Gот.= 80,5263	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.06.2024	1,00	*	0,12	0,00	0,12	63,78	60,67	3,11				0,12		0,12	0,12	0,12		61,28				0,01		
24.06.2024	24,00	*	10,45	0,12	10,33	68,48	62,02	6,46				10,45		10,45	10,69		10,69		67,91				0,71	
25.06.2024		*																						
26.06.2024	3,00	*	0,36	0,00	0,36	61,76	58,63	3,12				0,36		0,36	0,36		0,36		59,25				0,03	
27.06.2024	2,00	*	0,26	0,00	0,26	64,63	60,15	4,48				0,26		0,26	0,26		0,26		62,98				0,02	
28.06.2024	2,00	*	0,12	0,00	0,12	63,42	61,88	1,55				0,12		0,12	0,12		0,12		59,11				0,01	
29.06.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	67,04	62,33	4,71				0,24		0,24	0,24		0,24		65,57				0,02	
30.06.2024	4,00	*	0,48	0,00	0,48	69,02	64,90	4,12				0,48		0,48	0,48		0,48		67,31				0,04	
01.07.2024	2,00	*	0,26	0,00	0,26	65,40	61,91	3,49				0,26		0,26	0,26		0,26		62,91				0,02	
02.07.2024	3,00	*	0,36	0,00	0,36	65,30	60,91	4,38				0,36		0,36	0,36		0,36		63,73				0,03	
03.07.2024	1,00	*	0,12	0,00	0,12	65,08	61,74	3,34				0,12		0,12	0,12		0,12		62,77				0,01	
04.07.2024	3,00	*	0,36	0,00	0,36	65,22	60,95	4,27				0,36		0,36	0,36		0,36		63,47				0,03	
05.07.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	63,15	60,03	3,12				0,24		0,24	0,24		0,24		60,83				0,02	
06.07.2024	3,00	*	0,36	0,00	0,36	65,03	61,94	3,09				0,36		0,36	0,36		0,36		62,94				0,03	
07.07.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	65,56	61,51	4,05				0,24		0,24	0,24		0,24		63,20				0,02	
08.07.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	65,02	61,98	3,03				0,24		0,24	0,24		0,24		62,52				0,02	
09.07.2024	11,00	*	2,04	0,00	2,04	46,24	43,83	2,41				2,05		2,05	2,09		2,09		44,73				0,12	
10.07.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,16	24,48	-1,32				0,00		0,00	0,00		0,00		22,40				0,00	
11.07.2024	24,00	*	2,15	0,00	2,15	34,93	21,00	13,93				2,17		2,17	2,18		2,18		34,70				0,08	
12.07.2024	13,00	*	4,46	0,00	4,46	48,74	20,84	27,90				4,46		4,46	4,52		4,52		48,23				0,21	
13.07.2024	3,00	*	0,36	0,00	0,36	62,12	58,79	3,33				0,36		0,36	0,36		0,36		60,15				0,03	
14.07.2024	1,00	*	0,12	0,00	0,12	62,29	60,59	1,70				0,12		0,12	0,12		0,12		59,22				0,01	
15.07.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	61,83	58,04	3,79				0,24		0,24	0,24		0,24		59,61				0,02	
16.07.2024		*																						
17.07.2024	1,00	*	0,12	0,00	0,12	63,76	59,17	4,59				0,12		0,12	0,12		0,12		61,94				0,01	
18.07.2024	1,00	*	0,12	0,00	0,12	62,54	59,19	3,35				0,12		0,12	0,12		0,12		60,45				0,01	
19.07.2024	1,00	*	0,12	0,00	0,12	64,77	60,08	4,69				0,12		0,12	0,12		0,12		62,89				0,01	
20.07.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	64,00	59,62	4,38				0,24		0,24	0,24		0,24		62,53				0,02	
21.07.2024	3,00	*	0,36	0,00	0,36	62,78	58,72	4,06				0,36		0,36	0,36		0,36		60,36				0,03	
22.07.2024	2,00	*	0,24	0,00	0,24	60,57	57,92	2,64				0,24		0,24	0,24		0,24		57,80				0,02	
Среднее	5,14		4,13	0,02	4,11	60,56	55,85	4,71				4,13		4,13	4,19		4,19		58,60				0,27	
Итого	144,00		24,78	0,12	24,66							24,81		24,81	25,16		25,16						1,59	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **576** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **576** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:

17,02 Гкал
256,52 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды: **16,96** °C
4,67 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **13,94** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **281,68** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации
 Передан через Диадок 29.07.2024 14:22 GMT+03:00
 9db6c7c1-5555-41d9-a138-ca2c6ac1b9ac
 Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	29.07.2024 14:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	30.07.2024 17:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа