

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **38083.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132582**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207204	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1936	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,088	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2024	24,00	*	81,54	70,46	11,08	69,04	68,75	0,29			10,65		10,65	10,89		10,89		69,31				0,74
24.06.2024	24,00	*	83,40	73,21	10,19	68,97	68,73	0,24			9,52		9,52	9,75		9,75		69,00				0,66
25.06.2024	24,00	*	85,43	74,76	10,67	68,14	67,92	0,22			10,03		10,03	10,24		10,24		68,19				0,68
26.06.2024	24,00	*	83,45	73,51	9,94	68,22	67,95	0,27			9,43		9,43	9,63		9,63		68,52				0,65
27.06.2024	24,00	*	84,17	73,98	10,19	69,05	68,77	0,28			9,64		9,64	9,86		9,86		69,41				0,67
28.06.2024	24,00	*	84,96	75,13	9,83	70,45	70,22	0,23			9,19		9,19	9,42		9,42		70,49				0,65
29.06.2024	24,00	*	83,41	75,81	7,60	69,64	69,42	0,22			7,06		7,06	7,24		7,24		69,56				0,49
30.06.2024	24,00	*	84,00	75,29	8,71	70,76	70,57	0,19			8,27		8,27	8,45		8,45		70,37				0,58
01.07.2024	24,00	*	83,51	74,47	9,04	69,58	69,38	0,20			8,51		8,51	8,70		8,70		69,47				0,59
02.07.2024	24,00	*	82,90	73,80	9,10	69,21	68,97	0,24			8,54		8,54	8,71		8,71		69,34				0,59
03.07.2024	24,00	*	81,51	73,95	7,56	69,80	69,57	0,23			7,01		7,01	7,16		7,16		69,83				0,49
04.07.2024	24,00	*	82,51	73,43	9,08	69,26	69,03	0,23			8,61		8,61	8,80		8,80		69,24				0,60
05.07.2024	24,00	*	82,08	73,69	8,39	69,42	69,20	0,22			7,99		7,99	8,18		8,18		69,30				0,55
06.07.2024	24,00	*	82,41	73,55	8,86	69,99	69,74	0,25			8,43		8,43	8,62		8,62		70,01				0,59
07.07.2024	24,00	*	82,64	73,21	9,43	69,82	69,56	0,26			9,02		9,02	9,21		9,21		69,95				0,63
08.07.2024	24,00	*	83,06	72,95	10,11	69,14	68,94	0,20			9,42		9,42	9,63		9,63		68,95				0,65
09.07.2024	24,00	*	61,47	55,01	6,46	65,47	65,21	0,26			6,13		6,13	6,24		6,24		66,33				0,41
10.07.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,63	24,78	-0,15			0,00		0,00	0,00		0,00		26,46				0,00
11.07.2024	24,00	*	8,66	7,37	1,29	50,29	50,30	-0,01			1,21		1,21	1,23		1,23		48,95				0,06
12.07.2024	24,00	*	83,12	72,65	10,47	62,06	61,89	0,17			9,80		9,80	10,00		10,00		61,93				0,61
13.07.2024	24,00	*	82,17	73,10	9,07	66,91	66,69	0,22			8,54		8,54	8,72		8,72		67,07				0,57
14.07.2024	24,00	*	82,73	73,27	9,46	68,77	68,54	0,23			8,77		8,77	8,95		8,95		68,91				0,60
15.07.2024	24,00	*	82,30	73,47	8,83	67,90	67,67	0,23			8,21		8,21	8,41		8,41		68,13				0,56
16.07.2024	24,00	*	82,04	72,84	9,20	69,34	69,09	0,25			8,74		8,74	8,93		8,93		69,56				0,61
17.07.2024	24,00	*	81,63	72,69	8,94	68,82	68,60	0,22			8,50		8,50	8,67		8,67		68,86				0,59
18.07.2024	24,00	*	81,38	72,86	8,52	68,36	68,15	0,21			7,93		7,93	8,11		8,11		68,46				0,54
19.07.2024	24,00	*	81,35	73,15	8,20	68,87	68,66	0,21			7,61		7,61	7,78		7,78		68,93				0,52
20.07.2024	24,00	*	81,52	73,03	8,49	67,53	67,35	0,18			8,08		8,08	8,28		8,28		67,49				0,55
21.07.2024	24,00	*	81,15	72,58	8,57	67,27	67,08	0,19			8,09		8,09	8,27		8,27		67,26				0,55
22.07.2024	24,00	*	80,59	72,22	8,37	67,88	67,64	0,24			7,92		7,92	8,09		8,09		68,14				0,54
Среднее	24,00		76,70	68,18	8,52	66,49	66,28	0,21			8,03		8,03	8,21		8,21		66,58				0,55
Итого	720,00		2301,09	2045,44	255,65						240,85		240,85	246,17		246,17						16,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,96** °C **4,08** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **12,44** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **246,17** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передач через Диадок 29.07.2024 14:22 GMT+03:00

feb72456-fccf-4384-9aaf-a794add6c64b

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	29.07.2024 14:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	30.07.2024 17:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа