Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9105.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО + ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО + ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 10_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2024 23:59	24.00	-	128.24	117.36	10.88	71.06	67.83	3.23	0.69	0.49		64.74	53.93	10.81	66.23	54.89	11.34	-	71.20	60.07				1.37
24.06.2024 23:59	24.00	-	129.11	118.83	10.28	70.92	67.64	3.28	0.69	0.49		64.91	54.76	10.15	66.41	55.72	10.69	-	71.04	59.85				1.33
25.06.2024 23:59	24.00	-	127.55	117.72	9.83	71.65	68.25	3.40	0.69	0.49		64.05	54.26	9.79	65.52	55.22	10.30	-	71.76	60.32				1.32
26.06.2024 23:59	24.00	-	126.89	117.17	9.72	72.54	69.08	3.46	0.69	0.49		63.73	53.99	9.74	65.23	54.95	10.28	-	72.64	61.05				1.33
27.06.2024 23:59	24.00	-	125.51	116.59	8.92	72.23	68.88	3.35	0.69	0.49		62.56	53.67	8.89	64.02	54.63	9.39	-	72.34	60.93				1.26
28.06.2024 23:59	24.00	-	125.09	115.72	9.37	72.15	68.89	3.26	0.69	0.49		62.47	53.09	9.38	63.94	54.05	9.89	-	72.25	61.00				1.27
29.06.2024 23:59	24.00	-	124.34	116.76	7.58	72.78	69.49	3.29	0.69	0.49		61.09	53.55	7.54	62.55	54.51	8.04	-	72.89	61.59				1.15
30.06.2024 23:59	24.00	-	126.98	117.89	9.09	73.36	70.00	3.36	0.69	0.49		63.08	54.10	8.98	64.61	55.06	9.55	-	73.47	62.01				1.28
01.07.2024 23:59	24.00	-	119.97	111.86	8.11	72.64	69.43	3.21	0.69	0.49		61.57	53.16	8.41	63.03	54.06	8.97	-	72.74	61.49				1.21
02.07.2024 23:59	24.00	-	124.56	115.99	8.57	71.52	68.16	3.36	0.69	0.49		61.74	53.15	8.59	63.16	54.10	9.06	-	71.64	60.22				1.22
03.07.2024 23:59	24.00	-	84.24	80.03	4.21	69.33	66.41	2.92	0.69	0.49		41.07	36.85	4.22	41.96	37.46	4.50	-	69.35	58.77				0.68
04.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.88	30.40	-4.52	0.69	0.49		0.00	0.12	-0.12	0.00	0.12	-0.12	-	24.00	25.65				0.00
05.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.95	24.68	-1.73	0.69	0.49		0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	-	21.46	22.33				0.00
06.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.00	22.75	-1.75	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	20.58	20.52				0.00
07.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.86	22.61	-1.75	0.69	0.49		0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	-	21.43	21.17				0.00
08.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.78	22.57	-1.79	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	20.53	20.76				0.00
09.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.20	21.98	-1.78	0.69	0.49		0.00	0.08	-0.08	0.00	0.08	-0.08	-	20.03	20.13				0.00
10.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.15	21.94	-1.79	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	19.98	20.02				0.00
11.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.22	21.99	-1.77	0.69	0.49		0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	-	20.31	20.29				0.00
12.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.53	22.30	-1.77	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	20.42	20.37				0.00
13.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.61	22.36	-1.75	0.69	0.49		0.06	0.08	-0.02	0.06	0.08	-0.02	-	20.29	20.47				0.00
14.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.83	22.59	-1.76	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	20.85	20.94				0.00
15.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.60	22.38	-1.78	0.69	0.49		0.00	0.08	-0.08	0.00	0.08	-0.08	-	20.62	20.73				0.00
16.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.57	22.22	-1.65	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	20.74	20.68				0.00
17.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.68	21.94	-1.26	0.69	0.49		0.06	0.08	-0.02	0.06	0.08	-0.02	-	20.25	20.49				0.00
18.07.2024 23:59	24.00	-	50.34	42.76	7.58	63.72	59.65	4.07	0.69	0.49		26.91	19.23	7.68	27.39	19.47	7.92	-	63.73	50.70				0.74
19.07.2024 23:59	24.00	-	88.74	81.80	6.94	67.68	63.81	3.87	0.69	0.49		44.13	37.11	7.02	45.09	37.59	7.50	-	67.75	54.95				0.95
20.07.2024 23:59	24.00	-	90.38	81.97	8.41	67.43	63.61	3.82	0.69	0.49		45.73	37.30	8.43	46.69	37.78	8.91	-	67.48	54.80				1.04
21.07.2024 23:59	24.00	-	93.73	84.07	9.66	68.27	64.36	3.91	0.69	0.49		48.13	38.27	9.86	49.13	38.76	10.37	-	68.31	55.43				1.17
22.07.2024 23:59	24.00	-	92.65	84.72	7.93	68.29	64.60	3.69	0.69	0.49		50.03	42.10	7.93	51.11	42.75	8.36	-	68.37	55.84				1.07
Среднее	24.00	-	58.61	54.04	4.57	47.38	46.43	0.95	0.69	0.49		29.54	24.98	4.56	30.21	25.39	4.82	-	47.28	41.12				0.61
Итого	720.00		1758.32	1621.24	137.08							886.24	749.32	136.92	906.37	761.80	144.57	0.00						18.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 04:00:00	113862.81	106737.84	61888.90	51763.79	63530.81	52733.58	2606.66	383.62	22520.00
	22.06.2024 16:00:00	114021.30	106883.92	61970.11	51831.02	63613.90	52801.98	2608.06	384.45	22556.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °С = -4.87 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **13.53** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **144.57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.