Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 27_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2025 Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	11.28	0.59	10.69	68.39	35.73	32.66	7.00	5.00		11.02	-	-	11.25	-	11.25	-	67.76	-				0.75
24.05.2024	24.00	-	10.56	0.00	10.56	69.12	29.67	39.45	7.00	5.00		10.23	-	-	10.47	-	10.47	-	68.38	-				0.73
25.05.2024	24.00	-	9.98	0.00	9.98	68.21	29.76	38.45	7.00	5.00		9.77	-	-	9.96	-	9.96	-	67.51	-				0.68
26.05.2024	24.00	-	12.49	0.00	12.49	66.44	30.01	36.43	7.00	5.00		11.29	-	-	11.50	-	11.50	-	65.62	-				0.83
27.05.2024	24.00	-	10.56	0.00	10.56	67.50	30.88	36.62	7.00	5.00		10.24	-	-	10.45	-	10.45	-	66.80	-				0.71
28.05.2024	24.00	-	10.49	0.00	10.49	68.38	31.69	36.69	7.00	5.00		10.09	-	-	10.31	-	10.31	-	67.64	-				0.72
29.05.2024	24.00	-	10.02	0.00	10.02	69.58	30.35	39.23	7.00	5.00		10.11	-	-	10.32	-	10.32	-	68.87	-				0.70
30.05.2024	24.00	-	9.23	0.00	9.23	69.14	30.84	38.30	7.00	5.00		8.58	-	-	8.77	-	8.77	-	68.25	-				0.64
31.05.2024	24.00	-	9.80	0.00	9.80	69.29	30.85	38.44	7.00	5.00		9.40	-	-	9.59	-	9.59	-	68.57	-				0.68
01.06.2024	24.00	-	8.80	0.00	8.80	68.19	30.40	37.79	7.00	5.00		8.63	-	-	8.83	-	8.83	-	67.50	-				0.49
02.06.2024	24.00	-	11.69	0.00	11.69	68.85	31.11	37.74	7.00	5.00		11.47	-	-	11.68	-	11.68	-	68.21	-				0.81
03.06.2024	24.00	-	9.75	0.00	9.75	67.95	31.18	36.77	7.00	5.00		9.52	-	-	9.74	-	9.74	-	67.28	-				0.67
04.06.2024	24.00	-	8.76	0.00	8.76	68.93	30.39	38.54	7.00	5.00		8.61	-	-	8.80	-	8.80	-	68.12	-				0.61
05.06.2024	24.00	-	8.73	0.00	8.73	69.88	29.49	40.39	7.00	5.00		8.58	-	-	8.77	-	8.77	-	69.11	-				0.50
06.06.2024	24.00	-	8.89	0.00	8.89	69.52	29.76	39.76	7.00	5.00		8.59	-	-	8.77	-	8.77	-	68.76	-				0.48
07.06.2024	24.00	-	8.89	0.00	8.89	69.60	27.86	41.74	7.00	5.00		9.02	-	-	9.21	-	9.21	-	68.85	-				0.33
08.06.2024	24.00	-	7.98	0.00	7.98	67.77	28.27	39.50	7.00	5.00		7.85	-	-	8.04	-	8.04	-	67.13	-				0.40
09.06.2024	24.00	-	10.16	0.00	10.16	67.12	28.66	38.46	7.00	5.00		10.01	-	-	10.21	-	10.21	-	66.51	-				0.68
10.06.2024	24.00	-	9.68	0.00	9.68	67.04	28.06	38.98	7.00	5.00		9.54	-	-	9.75	-	9.75	-	66.40	-				0.30
11.06.2024	24.00	-	10.12	0.00	10.12	66.97	27.52	39.45	7.00	5.00		9.96	-	-	10.13	-	10.13	-	66.40	-				0.40
12.06.2024	24.00	-	10.49	0.00	10.49	67.27	26.44	40.83	7.00	5.00		10.35	-	-	10.56	-	10.56	-	66.66	-				0.59
13.06.2024	24.00	-	9.59	0.00	9.59	67.23	26.69	40.54	7.00	5.00		9.46	-	-	9.66	-	9.66	-	66.59	-				0.34
14.06.2024	24.00	-	9.07	0.00	9.07	66.87	26.31	40.56	7.00	5.00		8.94	-	-	9.12	-	9.12	-	66.25	-				0.27
15.06.2024	24.00	-	8.33	0.00	8.33	66.43	26.27	40.16	7.00	5.00		8.23	-	-	8.37	-	8.37	-	65.79	-				0.43
16.06.2024	24.00	-	10.26	0.00	10.26	68.05	26.94	41.11	7.00	5.00		10.13	-	-	10.33	-	10.33	-	67.46	-				0.41
17.06.2024	24.00	-	9.83	0.00	9.83	68.02	27.75	40.27	7.00	5.00		9.68	-	-	9.85	-	9.85	-	67.43	-				0.31
18.06.2024	24.00	-	8.93	0.00	8.93	67.07	27.33	39.74	7.00	5.00		8.80	-	-	8.99	-	8.99	-	66.43	-				0.20
19.06.2024	24.00	-	8.88	0.00	8.88	67.41	27.39	40.02	7.00	5.00		8.77	-	-	8.93	-	8.93	-	66.77	-				0.33
20.06.2024	24.00	-	9.38	0.00	9.38	67.32	26.85	40.47	7.00	5.00		9.32	-	-	9.52	-	9.52	-	66.52	-				0.23
21.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	9.75	0.02	9.73	68.05	29.12	38.93	7.00	5.00		9.52	-	-	9.72	-	9.72	-	67.36	-				0.52
Итого	696.00		282.62	0.59	282.03							276.19	0.00	0.00	281.88	0.00	281.88	0.00						15.21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 04:00:00	79587.27	67765.93	9751.52	-	10001.74	-	2595.66	734.26	22919.00
	22.06.2024 16:00:00	79600.84	67787.90	9764.91	-	10015.41	-	2596.01	735.15	22954.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** 0.52 Гкалл

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 9.72 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18.03 °C = -4.98 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **10.75** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **291.60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.